

#7417#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Фурсов А. В., ИП (Гундарев Е. В. 7074)
 Адрес потребителя Багратиона 49В, Калининград
 Номер абонента 7074
 Порядковый номер 8951
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 17050377
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,257	0	8,318	0	0	8,172	0	0	24	0	0	0	62	54,5	0,43	0,4	-
22.05.2021	0,209	0	8,59	0	0	8,44	0	0	24	0	0	0	61,7	55,8	0,43	0,4	14
23.05.2021	0,227	0	8,269	0	0	8,124	0	0	24	0	0	0	61,9	55,2	0,43	0,39	-
24.05.2021	0,243	0	8,543	0	0	8,394	0	0	24	0	0	0	61,8	54,9	0,42	0,39	-
25.05.2021	0,222	0	8,493	0	0	8,359	0	0	24	0	0	0	58,3	52,1	0,36	0,33	16
26.05.2021	0,267	0	8,18	0	0	8,036	0	0	24	0	0	0	62	54,1	0,4	0,37	-
27.05.2021	0,266	0	9,745	0	0	9,576	0	0	24	0	0	0	61,6	55	0,39	0,37	-
28.05.2021	0,273	0	10,799	0	0	10,61	0	0	24	0	0	0	61,7	55,6	0,41	0,31	-
29.05.2021	0,232	0	11,33	0	0	11,132	0	0	24	0	0	0	61,7	56,7	0,39	0,31	11
30.05.2021	0,209	0	10,626	0	0	10,44	0	0	24	0	0	0	61,8	57	0,4	0,31	12,3
31.05.2021	0,273	0	10,832	0	0	10,642	0	0	24	0	0	0	61,8	55,7	0,42	0,31	-
01.06.2021	0,255	0	10,49	0	0	10,306	0	0	24	0	0	0	61,8	56	0,42	0,31	16
02.06.2021	0,253	0	11,015	0	0	10,823	0	0	24	0	0	0	61,7	56,1	0,4	0,31	-
03.06.2021	0,231	0	11,128	0	0	10,934	0	0	24	0	0	0	61,6	56,6	0,39	0,31	-
04.06.2021	0,286	0	11,005	0	0	10,812	0	0	24	0	0	0	61,7	55,4	0,4	0,31	15
05.06.2021	0,187	0	10,135	0	0	9,958	0	0	24	0	0	0	61,7	57,3	0,42	0,31	-
06.06.2021	0,189	0	10,783	0	0	10,596	0	0	24	0	0	0	61,5	57,3	0,41	0,31	13,4
07.06.2021	0,22	0	11,938	0	0	11,732	0	0	24	0	0	0	61,3	56,9	0,39	0,31	22
08.06.2021	0,235	0	10,562	0	0	10,378	0	0	24	0	0	0	61,6	56,2	0,41	0,31	-
09.06.2021	0,248	0	10,692	0	0	10,506	0	0	24	0	0	0	61,6	56	0,42	0,31	18,8
10.06.2021	0,208	0	11,063	0	0	10,87	0	0	24	0	0	0	61,5	57	0,41	0,31	21
11.06.2021	0,253	0	10,782	0	0	10,594	0	0	24	0	0	0	61,6	55,9	0,41	0,31	-
12.06.2021	0,178	0	9,787	0	0	9,616	0	0	24	0	0	0	61,7	57,3	0,42	0,31	-
13.06.2021	0,197	0	10,133	0	0	9,957	0	0	24	0	0	0	61,7	57	0,43	0,31	-
14.06.2021	0,18	0	10,226	0	0	10,047	0	0	24	0	0	0	61,6	57,3	0,41	0,31	-
15.06.2021	0,227	0	10,778	0	0	10,594	0	0	24	0	0	0	60,7	55,6	0,37	0,31	-
16.06.2021	0,225	0	10,531	0	0	10,366	0	0	24	0	0	0	58	52,8	0,4	0,3	-
17.06.2021	0,226	0	8,679	0	0	8,526	0	0	24	0	0	0	62,1	55,8	0,4	0,3	-
18.06.2021	0,234	0	8,655	0	0	8,502	0	0	24	0	0	0	62,1	55,5	0,4	0,3	-
19.06.2021	0,147	0	8,348	0	0	8,201	0	0	24	0	0	0	61,9	57,7	0,41	0,3	-
20.06.2021	0,155	0	8,705	0	0	8,552	0	0	24	0	0	0	61,8	57,5	0,41	0,3	-
Итого:	7,012	0	309,16	0	0	303,795	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,675																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	271,989	2893,37	0	0,052	2825,662	0	0,051	7068	0
20.06.2021	279,001	3202,531	0	0,052	3129,459	0	0,051	7812	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.06.2021 8:00:59