

#8493#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/05/24г.-20/06/24г.

Абонент: Вагратиона 49В

Адрес: Сердитов ИП

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сег.N 001

Договорные расходы:

M сег. воды= т.сут Mгвс= т.сут

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 17050377, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х5507

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	tх °C	Pх кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.05.24 23	60,19	54,64	5,55	4,77	3,31	6,12	5,668	0	0,002	5,574	0	0,002	0,002	5	2	0,031	0	24	0	
21.05.24 23	61,73	56,38	5,35	4,89	3,29	6,12	6,055	0	0	5,95	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
22.05.24 23	61,56	56,03	5,53	4,8	3,24	6,12	5,918	0	0	5,815	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
23.05.24 23	60,81	55,44	5,37	4,79	3,31	6,12	5,714	0	0	5,616	0	0	0	5	2	0,03	0	24	0	
24.05.24 23	60,8	55,48	5,31	4,8	3,29	6,12	5,876	0	0	5,776	0	0	0	5	2	0,031	0	24	0	
25.05.24 23	62,11	56,93	5,18	4,97	3,28	6,12	6,128	0	0	6,019	0	0	0	5	2	0,031	0	24	0	
26.05.24 23	62,99	57,68	5,31	4,97	3,28	6,12	6,083	0	0	5,973	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
27.05.24 23	60,82	55,72	5,1	4,8	3,25	6,12	5,819	0	0	5,72	0	0	0	5	2	0,029	0	24	0	
28.05.24 23	61,16	56,24	4,92	4,84	3,31	6,12	6,025	0	0	5,922	0	0	0	5	2	0,029	0	24	0	
29.05.24 23	61,08	56,03	5,05	4,89	3,3	6,12	5,907	0	0	5,806	0	0	0	5	2	0,03	0	24	0	
30.05.24 23	60,88	55,78	5,11	4,8	3,28	6,12	5,938	0	0	5,838	0	0	0	5	2	0,03	0	24	0	
31.05.24 23	61,73	56,67	5,06	4,94	3,31	6,12	6,207	0	0	6,099	0	0	0	5	2	0,031	0	24	0	
01.06.24 23	62,07	57,07	5	4,92	3,27	6,12	6,156	0	0	6,048	0	0	0	5	2	0,03	0	24	0	
02.06.24 23	61,57	56,38	5,2	4,82	3,3	6,12	5,875	0	0	5,773	0	0	0	5	2	0,03	0	24	0	
03.06.24 23	61,93	56,94	4,99	4,94	3,28	6,12	6,237	0	0	6,128	0	0	0	5	2	0,031	0	24	0	
04.06.24 23	61,53	56,59	4,94	5,02	3,27	6,12	6,14	0	0	6,033	0	0	0	5	2	0,03	0	24	0	
05.06.24 23	60,01	54,91	5,09	4,69	3,27	6,12	5,727	0	0	5,632	0	0	0	5	2	0,029	0	24	0	
06.06.24 23	58,58	53,63	4,94	4,64	3,28	6,12	5,594	0	0	5,505	0	0	0	5	2	0,027	0	24	0	
07.06.24 23	58,17	53,31	4,86	4,78	3,25	6,12	5,869	0	0	5,777	0	0	0	5	2	0,028	0	24	0	
08.06.24 23	63,1	58,39	4,71	5,48	3,36	6,12	7,291	0	0	7,158	0	0	0	5	2	0,034	0	24	0	
09.06.24 23	61,5	56,71	4,79	5,09	3,29	6,12	6,661	0	0	6,546	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
10.06.24 23	61,48	56,64	4,84	5,16	3,27	6,12	6,648	0	0	6,533	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
11.06.24 23	62,23	57,55	4,68	5,36	3,33	6,12	7,061	0	0	6,936	0	0	0	5	2	0,033	0	24	0	
12.06.24 23	61,44	56,5	4,94	5,14	3,3	6,12	6,587	0	0	6,473	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
13.06.24 23	61,49	56,66	4,82	5,21	3,31	6,12	6,715	0	0	6,599	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
14.06.24 23	61,48	56,64	4,84	5,26	3,28	6,12	6,858	0	0	6,74	0	0	0	5	2	0,033	0	24	0	
15.06.24 23	62,55	57,81	4,74	5,23	3,2	6,12	7,159	0	0	7,031	0	0	0	5	2	0,034	0	24	0	
16.06.24 23	62,06	57,29	4,76	5,13	3,21	6,12	6,973	0	0	6,85	0	0	0	5	2	0,033	0	24	0	
17.06.24 23	61,93	57,4	4,53	5,37	3,21	6,12	7,174	0	0	7,048	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
18.06.24 23	62,4	57,88	4,52	5,28	3,24	6,12	7,155	0	0	7,027	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
19.06.24 23	64,26	58,92	5,33	5	3,25	6,12	6,428	0	0	6,308	0	0	0	5	2	0,034	0	24	0	
20.06.24 23	59,25	53,64	5,61	4,57	3,28	6,12	5,217	0	0	5,133	0	0	0	5	2	0,029	0	24	0	
Итого/Средн	61,47	56,46	5,01	4,98	3,28	6,12	200,863	0	0,002	197,385	0	0,002	0,002	5	2	0,996	0	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.24 23	6597,85	0	338,106	6445,295	0	336,896	336,896	144,006	8,391	20188	35
20.06.24 23	6798,713	0	338,108	6642,68	0	336,898	336,898	145,002	8,391	20956	35
Итого	200,863	0	0,002	197,385	0	0,002	0,996	0	768	0	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

