

#132216#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Фурсов А. В., ИП (Гундарев Е. В. 7074)
Багратиона 49В, Калининград
7074

Заводской номер счётчика 17050377	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	813,996	813,766	0.23	0.055

Подпись исполнителя



#132215#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 7074
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17050377
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,016	0	2,579	0	0	2,55	0	0	24	0	0	0	48,8	47,3	0,37	0,34
22.05.2025	-	0,018	0	3,401	0	0	3,361	0	0	24	0	0	0	49,6	48,3	0,38	0,34
23.05.2025	-	0,016	0	2,761	0	0	2,728	0	0	24	0	0	0	50,8	49,4	0,39	0,34
24.05.2025	-	0,02	0	3,273	0	0	3,231	0	0	24	0	0	0	52,8	51,4	0,39	0,34
25.05.2025	-	0,014	0	2,493	0	0	2,462	0	0	24	0	0	0	51,4	50	0,38	0,34
26.05.2025	-	0,015	0	3,069	0	0	3,035	0	0	24	0	0	0	48,3	47,2	0,39	0,34
27.05.2025	-	0,009	0	1,538	0	0	1,518	0	0	24	0	0	0	52,3	50,8	0,39	0,34
28.05.2025	-	0,006	0	1,528	0	0	1,513	0	0	24	0	0	0	45,2	44,3	0,39	0,34
29.05.2025	-	0,014	0	3,199	0	0	3,171	0	0	24	0	0	0	43,7	42,7	0,39	0,34
30.05.2025	-	0,008	0	1,334	0	0	1,317	0	0	24	0	0	0	51,5	50	0,4	0,34
31.05.2025	-	0,009	0	2,224	0	0	2,206	0	0	24	0	0	0	41,2	40,3	0,41	0,34
01.06.2025	-	0,007	0	1,343	0	0	1,327	0	0	24	0	0	0	50,6	49,4	0,4	0,34
02.06.2025	-	0,009	0	2,243	0	0	2,228	0	0	24	0	0	0	39,1	38,1	0,39	0,34
03.06.2025	-	0,011	0	1,719	0	0	1,702	0	0	24	0	0	0	46,6	45,1	0,41	0,33
04.06.2025	-	0,007	0	1,574	0	0	1,559	0	0	24	0	0	0	45,9	44,8	0,41	0,34
05.06.2025	-	0,004	0	1,572	0	0	1,564	0	0	24	0	0	0	34,4	33,7	0,4	0,34
06.06.2025	-	0,004	0	0,697	0	0	0,692	0	0	24	0	0	0	37,4	36,2	0,4	0,34
07.06.2025	-	0,006	0	1,416	0	0	1,405	0	0	24	0	0	0	41,3	40,3	0,4	0,29
08.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	11	22,1	22	0,39	0,23
09.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,8	20,7	0,39	0,23
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,3	20,3	0,39	0,23
11.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	19,8	19,8	0,39	0,23
12.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	19,3	19,4	0,39	0,23
13.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	19,2	19,2	0,39	0,23
14.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	19,3	19,4	0,39	0,23
15.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	19,6	20	0,39	0,23
16.06.2025	-	0,004	0	1,257	0	0	1,252	0	0	0	0	0	24	28,1	27,4	0,4	0,26
17.06.2025	-	0,007	0	1,116	0	0	1,107	0	0	6	0	0	18	40,4	38,9	0,41	0,34
18.06.2025	-	0,006	0	2,023	0	0	2,011	0	0	24	0	0	0	37,2	36,5	0,42	0,34
19.06.2025	-	0,009	0	1,823	0	0	1,807	0	0	24	0	0	0	43,8	42,6	0,47	0,34
20.06.2025	-	0,011	0	1,55	0	0	1,535	0	0	24	0	0	0	45,7	44,1	0,47	0,33
Итого:	-	0,23	0	45,732	0	0	45,281	0	0	523	0	0	221	38,27	37,41	0,4	0,31

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 523 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	813,766	8835,017	0	338,113	8631,43	0	336,903	28967	40
20.06.2025	813,996	8880,746	0	338,113	8676,711	0	336,903	29490	261

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения