

#7415#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Фурсов А. В., ИП (Гундарев Е. В. 7074)
Адрес потребителя Багратиона 49В, Калининград
Номер абонента 7074
Порядковый номер 8951
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17050377
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,162	0	8,504	0	0	8,355	0	0	24	0	0	0	61,8	57,2	0,41	0,3	-
22.06.2021	0,178	0	8,283	0	0	8,138	0	0	24	0	0	0	61,9	56,7	0,41	0,31	-
23.06.2021	0,216	0	8,62	0	0	8,468	0	0	24	0	0	0	61,9	55,9	0,42	0,31	-
24.06.2021	0,177	0	8,44	0	0	8,291	0	0	24	0	0	0	61,9	56,9	0,42	0,31	-
25.06.2021	0,197	0	8,295	0	0	8,148	0	0	24	0	0	0	62	56,3	0,42	0,3	-
26.06.2021	0,172	0	8,11	0	0	7,967	0	0	24	0	0	0	62,1	56,9	0,43	0,3	-
27.06.2021	0,167	0	8,329	0	0	8,182	0	0	24	0	0	0	62	57,2	0,42	0,3	-
28.06.2021	0,21	0	8,684	0	0	8,531	0	0	24	0	0	0	62	56,1	0,41	0,3	-
29.06.2021	0,196	0	8,398	0	0	8,249	0	0	24	0	0	0	62	56,4	0,41	0,3	-
30.06.2021	0,179	0	8,353	0	0	8,206	0	0	24	0	0	0	62	56,8	0,5	0,31	-
01.07.2021	0,175	0	10,088	0	0	9,912	0	0	24	0	0	0	61,5	57,3	0,42	0,3	-
02.07.2021	0,185	0	10,142	0	0	9,966	0	0	24	0	0	0	61,5	57,1	0,43	0,3	-
03.07.2021	0,184	0	9,705	0	0	9,536	0	0	24	0	0	0	61,7	57,1	0,45	0,3	-
04.07.2021	0,171	0	9,818	0	0	9,648	0	0	24	0	0	0	61,6	57,4	0,44	0,3	-
05.07.2021	0,189	0	10,059	0	0	9,884	0	0	24	0	0	0	61,5	57	0,44	0,3	-
06.07.2021	0,187	0	9,73	0	0	9,561	0	0	24	0	0	0	61,6	56,9	0,44	0,3	-
07.07.2021	0,168	0	9,311	0	0	9,148	0	0	24	0	0	0	61,6	57,3	0,45	0,3	-
08.07.2021	0,175	0	9,116	0	0	8,957	0	0	24	0	0	0	61,8	57,1	0,44	0,3	-
09.07.2021	0,178	0	10,141	0	0	9,966	0	0	24	0	0	0	61,5	57,2	0,41	0,3	-
10.07.2021	0,167	0	10,981	0	0	10,792	0	0	24	0	0	0	61,4	57,7	0,38	0,3	-
11.07.2021	0,149	0	8,759	0	0	8,605	0	0	24	0	0	0	61,9	57,8	0,44	0,3	-
12.07.2021	0,172	0	8,423	0	0	8,275	0	0	24	0	0	0	61,9	57	0,46	0,29	-
13.07.2021	0,159	0	8,936	0	0	8,78	0	0	24	0	0	0	61,7	57,4	0,45	0,3	-
Итого:	4,113	0	209,225	0	0	205,565	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,982																

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	279,001	3202,531	0	0,052	3129,459	0	0,051	7812	0
13.07.2021	283,116	3411,755	0	0,052	3335,025	0	0,051	8364	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 7:59:06