

#90533#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Фурсов А. В., ИП (Гундарев Е. В. 7074)  
Адрес потребителя Багратиона 49В, Калининград  
Номер абонента 7074  
Порядковый номер 8951  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 17050377  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,028	0	1,147	0	0	1,132	0	0	24	0	0	0	52,6	47,1	0,34	0,32	-
22.06.2024	0,05	0	3,666	0	0	3,636	0	0	24	0	0	0	42,3	39	0,37	0,31	-
23.06.2024	0,116	0	5,05	0	0	4,975	0	0	24	0	0	0	56,7	51,1	0,44	0,33	-
24.06.2024	0,123	0	5,411	0	0	5,327	0	0	24	0	0	0	58,1	52,6	0,45	0,32	-
25.06.2024	0,117	0	5,186	0	0	5,106	0	0	24	0	0	0	57,6	52,1	0,44	0,32	-
26.06.2024	0,119	0	5,38	0	0	5,296	0	0	24	0	0	0	58,4	53	0,45	0,32	-
27.06.2024	0,115	0	5,696	0	0	5,607	0	0	24	0	0	0	58,2	53,4	0,46	0,32	-
28.06.2024	0,107	0	5,268	0	0	5,187	0	0	24	0	0	0	57,7	52,8	0,44	0,32	-
29.06.2024	0,114	0	5,97	0	0	5,875	0	0	24	0	0	0	58,9	54,3	0,47	0,32	-
30.06.2024	0,118	0	6,167	0	0	6,065	0	0	24	0	0	0	59,9	55,3	0,49	0,33	-
01.07.2024	0,11	0	5,814	0	0	5,723	0	0	24	0	0	0	58,3	53,8	0,47	0,33	-
02.07.2024	0,118	0	6,082	0	0	5,983	0	0	24	0	0	0	59,4	54,8	0,48	0,33	-
03.07.2024	0,012	0	0,853	0	0	0,843	0	0	24	0	0	0	50,3	47	0,44	0,31	-
04.07.2024	0,004	0	1,013	0	0	1,004	0	0	24	0	0	0	42,8	41,9	0,37	0,29	-
05.07.2024	0,006	0	1,294	0	0	1,286	0	0	24	0	0	0	37,6	36,6	0,38	0,3	-
06.07.2024	0,005	0	1,176	0	0	1,167	0	0	24	0	0	0	39,4	38,4	0,39	0,31	-
07.07.2024	0	0	0,003	0	0	0,003	0	0	24	0	0	0	24,5	24,8	0,39	0,31	-
08.07.2024	0,004	0	1,494	0	0	1,488	0	0	24	0	0	0	32	31,5	0,39	0,31	-
09.07.2024	0,001	0	0,126	0	0	0,125	0	0	24	0	0	0	27,8	26,7	0,38	0,31	-
10.07.2024	0	0	0,09	0	0	0,09	0	0	24	0	0	0	25	24,7	0,39	0,33	-
11.07.2024	0	0	0,052	0	0	0,051	0	0	24	0	0	0	24,4	24,3	0,43	0,33	-
12.07.2024	0	0	0,013	0	0	0,013	0	0	24	0	0	0	23,1	24,5	0,42	0,37	-
13.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24,7	24,5	0,42	0,41	-
14.07.2024	0,001	0	0,959	0	0	0,958	0	0	24	0	0	0	21,7	21,4	0,41	0,4	-
15.07.2024	0	0	0,064	0	0	0,064	0	0	24	0	0	0	22,4	22,7	0,41	0,4	-
16.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24,9	24,5	0,4	0,39	-
17.07.2024	0	0	0,102	0	0	0,102	0	0	24	0	0	0	21,7	22,1	0,44	0,35	-
18.07.2024	0	0	0,245	0	0	0,244	0	0	24	0	0	0	21,4	21,7	0,56	0,33	-
19.07.2024	0,003	0	1,459	0	0	1,455	0	0	24	0	0	0	26	25,6	0,49	0,32	-
20.07.2024	0,007	0	1,574	0	0	1,565	0	0	24	0	0	0	37,2	36,1	0,48	0,32	-
Итого:	1,278	0	71,354	0	0	70,37	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,305																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	607,096	6798,713	0	338,108	6642,68	0	336,898	20956	35
20.07.2024	608,371	6870,067	0	338,108	6713,05	0	336,898	21676	35

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.07.2024 9:21:26