

#7414#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Фурсов А. В., ИП (Гундарев Е. В. 7074)
Адрес потребителя Багратиона 49В, Калининград
Номер абонента 7074
Порядковый номер 8951
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17050377
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.07.2021 | 0,196 | 0 | 10,885 | 0 | 0 | 10,697 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 57,1 | 0,38 | 0,3 | - |
| 22.07.2021 | 0,174 | 0 | 10,25 | 0 | 0 | 10,071 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 57,4 | 0,39 | 0,29 | - |
| 23.07.2021 | 0,192 | 0 | 10,676 | 0 | 0 | 10,491 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 57,1 | 0,39 | 0,29 | - |
| 24.07.2021 | 0,172 | 0 | 10,203 | 0 | 0 | 10,026 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 57,5 | 0,42 | 0,3 | - |
| 25.07.2021 | 0,159 | 0 | 9,736 | 0 | 0 | 9,566 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 57,7 | 0,42 | 0,29 | - |
| 26.07.2021 | 0,156 | 0 | 10,013 | 0 | 0 | 9,839 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 57,7 | 0,41 | 0,29 | - |
| 27.07.2021 | 0,195 | 0 | 9,939 | 0 | 0 | 9,766 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 56,8 | 0,41 | 0,3 | - |
| 28.07.2021 | 0,175 | 0 | 8,848 | 0 | 0 | 8,692 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 57,1 | 0,44 | 0,3 | - |
| 29.07.2021 | 0,185 | 0 | 9,302 | 0 | 0 | 9,139 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 57 | 0,44 | 0,3 | - |
| 30.07.2021 | 0,19 | 0 | 10,469 | 0 | 0 | 10,287 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 57,1 | 0,4 | 0,29 | - |
| 31.07.2021 | 0,168 | 0 | 9,62 | 0 | 0 | 9,452 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 57,5 | 0,42 | 0,29 | - |
| 01.08.2021 | 0,154 | 0 | 10,142 | 0 | 0 | 9,965 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 57,9 | 0,41 | 0,3 | - |
| 02.08.2021 | 0,183 | 0 | 10,806 | 0 | 0 | 10,619 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 57,3 | 0,39 | 0,3 | - |
| 03.08.2021 | 0,192 | 0 | 10,472 | 0 | 0 | 10,289 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 57,1 | 0,41 | 0,3 | - |
| 04.08.2021 | 0,189 | 0 | 10,024 | 0 | 0 | 9,849 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 57,1 | 0,42 | 0,29 | - |
| 05.08.2021 | 0,183 | 0 | 9,155 | 0 | 0 | 8,994 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 57,1 | 0,43 | 0,29 | - |
| 06.08.2021 | 0,208 | 0 | 11,092 | 0 | 0 | 10,899 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 57 | 0,4 | 0,3 | - |
| 07.08.2021 | 0,2 | 0 | 10,495 | 0 | 0 | 10,312 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 57 | 0,41 | 0,3 | - |
| 08.08.2021 | 0,163 | 0 | 10,907 | 0 | 0 | 10,717 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 57,9 | 0,39 | 0,3 | - |
| 09.08.2021 | 0,206 | 0 | 10,678 | 0 | 0 | 10,492 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 56,9 | 0,39 | 0,3 | - |
| 10.08.2021 | 0,203 | 0 | 10,682 | 0 | 0 | 10,497 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 57,1 | 0,42 | 0,3 | - |
| 11.08.2021 | 0,223 | 0 | 11,259 | 0 | 0 | 11,063 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 56,7 | 0,41 | 0,3 | - |
| 12.08.2021 | 0,199 | 0 | 10,38 | 0 | 0 | 10,199 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 57 | 0,42 | 0,3 | - |
| 13.08.2021 | 0,19 | 0 | 11,16 | 0 | 0 | 10,966 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 57,4 | 0,4 | 0,3 | - |
| 14.08.2021 | 0,178 | 0 | 10,62 | 0 | 0 | 10,435 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 57,5 | 0,4 | 0,3 | - |
| 15.08.2021 | 0,185 | 0 | 11,162 | 0 | 0 | 10,968 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 57,5 | 0,4 | 0,3 | - |
| 16.08.2021 | 0,199 | 0 | 10,96 | 0 | 0 | 10,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 57,1 | 0,39 | 0,3 | - |
| 17.08.2021 | 0,195 | 0 | 11,111 | 0 | 0 | 10,917 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 57,3 | 0,39 | 0,3 | - |
| 18.08.2021 | 0,221 | 0 | 9,807 | 0 | 0 | 9,634 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 56,4 | 0,41 | 0,3 | - |
| 19.08.2021 | 0,196 | 0 | 10,974 | 0 | 0 | 10,783 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 57,3 | 0,39 | 0,3 | - |
| 20.08.2021 | 0,235 | 0 | 10,601 | 0 | 0 | 10,415 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 56,4 | 0,4 | 0,3 | - |
| Итого: | 5,864 | 0 | 322,428 | 0 | 0 | 316,809 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 1,401 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.07.2021 | 284,24 | 3480,196 | 0 | 0,052 | 3402,276 | 0 | 0,051 | 8532 | 0 |
| 20.08.2021 | 290,107 | 3802,622 | 0 | 0,052 | 3719,088 | 0 | 0,051 | 9276 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2021 11:13:45