

# #7419#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Фурсов А. В., ИП (Гундарев Е. В. 7074)  
Адрес потребителя Багратиона 49В, Калининград  
Номер абонента 7074  
Порядковый номер 8951  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 17050377  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,191	0	10,198	0	0	10,019	0	0	24	0	0	0	61,8	57,3	0,41	0,3	-
22.08.2021	0,182	0	10,84	0	0	10,65	0	0	24	0	0	0	61,6	57,6	0,41	0,3	-
23.08.2021	0,198	0	10,972	0	0	10,78	0	0	24	0	0	0	61,6	57,2	0,39	0,3	-
24.08.2021	0,209	0	10,583	0	0	10,398	0	0	24	0	0	0	61,7	57	0,4	0,3	-
25.08.2021	0,209	0	11,259	0	0	11,063	0	0	24	0	0	0	61,6	57,1	0,41	0,3	-
26.08.2021	0,212	0	10,825	0	0	10,636	0	0	24	0	0	0	61,7	57	0,41	0,3	-
27.08.2021	0,223	0	10,552	0	0	10,368	0	0	24	0	0	0	61,8	56,7	0,39	0,3	-
28.08.2021	0,194	0	10,222	0	0	10,043	0	0	24	0	0	0	61,8	57,2	0,41	0,3	-
29.08.2021	0,171	0	11,094	0	0	10,901	0	0	24	0	0	0	61,6	57,9	0,4	0,3	-
30.08.2021	0,212	0	10,463	0	0	10,28	0	0	24	0	0	0	61,7	56,8	0,41	0,3	-
31.08.2021	0,22	0	10,761	0	0	10,572	0	0	24	0	0	0	61,8	56,8	0,41	0,3	-
01.09.2021	0,254	0	10,85	0	0	10,66	0	0	24	0	0	0	61,8	56,1	0,4	0,3	-
02.09.2021	0,214	0	10,599	0	0	10,413	0	0	24	0	0	0	61,8	56,9	0,39	0,3	-
03.09.2021	0,243	0	11,219	0	0	11,022	0	0	24	0	0	0	61,7	56,5	0,39	0,3	-
04.09.2021	0,204	0	10,519	0	0	10,335	0	0	24	0	0	0	61,8	57,1	0,39	0,3	-
05.09.2021	0,187	0	10,743	0	0	10,555	0	0	24	0	0	0	61,8	57,5	0,39	0,3	-
06.09.2021	0,23	0	11,246	0	0	11,049	0	0	24	0	0	0	61,7	56,7	0,38	0,3	-
07.09.2021	0,2	0	11,459	0	0	11,259	0	0	24	0	0	0	61,6	57,4	0,38	0,3	-
08.09.2021	0,225	0	10,894	0	0	10,704	0	0	24	0	0	0	61,7	56,7	0,39	0,3	-
09.09.2021	0,204	0	10,627	0	0	10,441	0	0	24	0	0	0	61,7	57,1	0,4	0,3	-
10.09.2021	0,204	0	11,405	0	0	11,207	0	0	24	0	0	0	61,5	57,2	0,39	0,3	-
11.09.2021	0,187	0	10,835	0	0	10,646	0	0	24	0	0	0	61,6	57,4	0,4	0,3	-
12.09.2021	0,173	0	10,605	0	0	10,42	0	0	24	0	0	0	61,6	57,6	0,4	0,3	-
13.09.2021	0,193	0	10,161	0	0	9,983	0	0	24	0	0	0	61,7	57,1	0,41	0,3	-
14.09.2021	0,195	0	10,579	0	0	10,394	0	0	24	0	0	0	61,7	57,2	0,41	0,3	-
15.09.2021	0,21	0	10,921	0	0	10,73	0	0	24	0	0	0	61,7	57	0,4	0,3	-
16.09.2021	0,224	0	10,432	0	0	10,249	0	0	24	0	0	0	61,8	56,6	0,41	0,3	-
17.09.2021	0,218	0	10,593	0	0	10,408	0	0	24	0	0	0	61,8	56,8	0,4	0,3	-
18.09.2021	0,213	0	11,649	0	0	11,446	0	0	24	0	0	0	61,6	57,2	0,39	0,3	-
19.09.2021	0,2	0	11,965	0	0	11,757	0	0	24	0	0	0	61,6	57,6	0,38	0,3	-
20.09.2021	0,229	0	9,509	0	0	9,34	0	0	24	0	0	0	62,3	56,4	0,42	0,31	-
Итого:	6,428	0	334,579	0	0	328,728	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,535																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	290,107	3802,622	0	0,052	3719,088	0	0,051	9276	0
20.09.2021	296,533	4137,203	0	0,052	4047,815	0	0,051	10020	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2021 8:07:41