

#7398#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград
 Номер абонента 6837
 Порядковый номер 6895
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209587
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2023 | 2,309 | -0,044 | 163,87 | 163,43 | 159,37 | 160,34 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 79 | 64,2 | 14,82 | 0,6 | 0,4 | -1,5 |
| 25.01.2023 | 2,301 | -0,04 | 158,22 | 157,74 | 153,86 | 154,78 | -0,92 | 24 | 0 | 0 | 79,3 | 64 | 15,3 | 0,6 | 0,4 | -1,9 |
| 26.01.2023 | 2,312 | -0,039 | 159,13 | 158,67 | 154,76 | 155,69 | -0,93 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 63,8 | 15,27 | 0,6 | 0,4 | -1,7 |
| 27.01.2023 | 2,267 | -0,038 | 161,15 | 160,76 | 156,8 | 157,74 | -0,94 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 63,9 | 14,79 | 0,6 | 0,4 | -0,5 |
| 28.01.2023 | 2,273 | -0,042 | 160,35 | 159,95 | 156,02 | 157 | -0,98 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 63,5 | 14,91 | 0,6 | 0,4 | -0,9 |
| 29.01.2023 | 2,346 | -0,042 | 164,95 | 164,47 | 160,47 | 161,44 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 78,5 | 63,5 | 14,95 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| 30.01.2023 | 2,259 | -0,035 | 165,99 | 165,6 | 161,64 | 162,61 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 77 | 62,7 | 14,31 | 0,6 | 0,4 | 2 |
| 31.01.2023 | 2,094 | -0,031 | 164,64 | 164,4 | 160,62 | 161,58 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 60,7 | 13,35 | 0,6 | 0,4 | 3,1 |
| 01.02.2023 | 2,037 | -0,027 | 162,23 | 161,99 | 158,36 | 159,26 | -0,9 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 60,3 | 13,17 | 0,6 | 0,4 | 3 |
| 02.02.2023 | 2,072 | -0,033 | 157,8 | 157,56 | 153,94 | 154,91 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 60,5 | 13,82 | 0,6 | 0,4 | 1,6 |
| 03.02.2023 | 2,098 | -0,055 | 152,77 | 152,78 | 148,81 | 150,08 | -1,27 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 62 | 14,57 | 0,6 | 0,4 | -0,5 |
| 04.02.2023 | 2,282 | -0,038 | 148,62 | 148,22 | 144,59 | 145,55 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 78,6 | 62,5 | 16,15 | 0,6 | 0,4 | -1,1 |
| 05.02.2023 | 2,327 | -0,044 | 157,18 | 156,73 | 152,81 | 153,81 | -1 | 24 | 0 | 0 | 79,4 | 63,8 | 15,6 | 0,6 | 0,4 | -2,2 |
| 06.02.2023 | 2,285 | -0,038 | 162,31 | 161,9 | 157,92 | 158,86 | -0,94 | 24 | 0 | 0 | 78,8 | 64 | 14,79 | 0,6 | 0,4 | -0,5 |
| 07.02.2023 | 2,182 | -0,038 | 162,86 | 162,55 | 158,64 | 159,6 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 76,9 | 62,8 | 14,1 | 0,6 | 0,4 | 1,4 |
| 08.02.2023 | 2,15 | -0,037 | 156,78 | 156,55 | 152,76 | 153,75 | -0,99 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 62,2 | 14,45 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| 09.02.2023 | 2,188 | -0,037 | 156,34 | 156,02 | 152,24 | 153,2 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 62,6 | 14,74 | 0,6 | 0,4 | -0,8 |
| 10.02.2023 | 2,133 | -0,031 | 158,13 | 157,82 | 154,2 | 155,12 | -0,92 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 61 | 14,14 | 0,6 | 0,4 | 1,9 |
| 11.02.2023 | 2,04 | -0,026 | 157,22 | 156,96 | 153,45 | 154,32 | -0,87 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 60 | 13,59 | 0,6 | 0,4 | 3,4 |
| 12.02.2023 | 2,035 | -0,031 | 151,43 | 151,17 | 147,76 | 148,71 | -0,95 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 59,5 | 14,11 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| 13.02.2023 | 2,016 | -0,035 | 165,53 | 165,4 | 161,63 | 162,66 | -1,03 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 60 | 12,81 | 0,6 | 0,4 | 4,9 |
| 14.02.2023 | 0,559 | -0,011 | 58,76 | 58,9 | 57,61 | 58,06 | -0,45 | 24 | 0 | 1 | 65,6 | 55,7 | 9,93 | 0,6 | 0,4 | 3,3 |
| 15.02.2023 | 1,88 | 0,011 | 161,16 | 160,32 | 157,34 | 157,55 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 61,1 | 11,98 | 0,6 | 0,4 | 2,9 |
| 16.02.2023 | 1,803 | -0,023 | 158,59 | 158,34 | 154,78 | 155,61 | -0,83 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 61,4 | 11,92 | 0,6 | 0,4 | 2,2 |
| 17.02.2023 | 1,875 | -0,031 | 163,06 | 163 | 159,33 | 160,3 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 59,8 | 12,09 | 0,6 | 0,4 | 4,5 |
| 18.02.2023 | 1,09 | -0,016 | 93,97 | 93,98 | 92,01 | 92,6 | -0,59 | 16 | 8 | 1 | 68,2 | 56 | 12,2 | 0,6 | 0,4 | 5,6 |
| 19.02.2023 | 1,961 | -0,02 | 155,75 | 155,42 | 152,22 | 152,99 | -0,77 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 58,4 | 13,15 | 0,6 | 0,4 | 3,1 |
| 20.02.2023 | 1,933 | -0,027 | 157,29 | 157,14 | 153,7 | 154,62 | -0,92 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 58,6 | 12,89 | 0,6 | 0,4 | 2,8 |
| 21.02.2023 | 1,962 | -0,042 | 164,58 | 164,6 | 160,81 | 161,93 | -1,12 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 59,3 | 12,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.02.2023 | 2,023 | -0,034 | 156,14 | 155,99 | 152,29 | 153,34 | -1,05 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 61 | 13,66 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.02.2023 | 2,117 | -0,038 | 157,41 | 157,18 | 153,39 | 154,42 | -1,03 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 62 | 14,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 63,209 | 0 | 4774,21 | 4765,54 | 4654,13 | 4682,43 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 63,209 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 736

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2023 | 239,451 | 29625,03 | 29671,51 | 28944,29 | 29130,01 |
| 23.02.2023 | 302,66 | 34399,24 | 34437,05 | 33598,42 | 33812,44 |

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.02.2023 7:50:18