

#71220#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6895
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2024 | 1,966 | -0,053 | 179,46 | 179,63 | 175,39 | 176,64 | -1,25 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 59,9 | 11,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.01.2024 | 2,023 | -0,051 | 171,28 | 171,33 | 167,34 | 168,57 | -1,23 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 59,1 | 12,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.01.2024 | 2,186 | -0,057 | 175,53 | 175,52 | 171,12 | 172,4 | -1,28 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 62 | 13,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.01.2024 | 2,155 | -0,062 | 184,98 | 185,03 | 180,38 | 181,72 | -1,34 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 62,5 | 12,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.01.2024 | 2,158 | -0,06 | 186,38 | 186,49 | 181,91 | 183,27 | -1,36 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 61,3 | 12,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.01.2024 | 2,099 | -0,061 | 182,6 | 182,73 | 178,16 | 179,52 | -1,36 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 61,7 | 12,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.01.2024 | 2,075 | -0,063 | 183,97 | 184,15 | 179,58 | 180,95 | -1,37 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 61,4 | 11,98 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.01.2024 | 1,99 | -0,062 | 178,97 | 179,21 | 174,84 | 176,23 | -1,39 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 59,9 | 11,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.02.2024 | 1,368 | -0,013 | 118,01 | 117,73 | 115,41 | 115,9 | -0,49 | 24 | 0 | 1 | 69,9 | 57,8 | 12,05 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.02.2024 | 2 | -0,034 | 170,25 | 170,13 | 166,28 | 167,3 | -1,02 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 60,2 | 12,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.02.2024 | 1,968 | -0,037 | 183,54 | 183,46 | 179,37 | 180,39 | -1,02 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 60 | 11,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.02.2024 | 1,956 | -0,033 | 168,55 | 168,51 | 164,86 | 165,88 | -1,02 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 57,9 | 12,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.02.2024 | 1,988 | -0,044 | 173,75 | 173,77 | 169,8 | 170,95 | -1,15 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 59,3 | 12,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.02.2024 | 2,067 | -0,047 | 173,91 | 173,91 | 169,73 | 170,92 | -1,19 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 61,2 | 12,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.02.2024 | 2,062 | -0,046 | 173,38 | 173,34 | 169,21 | 170,36 | -1,15 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 61,2 | 12,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.02.2024 | 2,199 | -0,052 | 176,3 | 176,21 | 171,71 | 172,91 | -1,2 | 24 | 0 | 0 | 77,1 | 63,9 | 13,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.02.2024 | 2,206 | -0,055 | 173,98 | 173,87 | 169,37 | 170,61 | -1,24 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 64,2 | 13,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.02.2024 | 2,287 | -0,055 | 176,72 | 176,61 | 172,06 | 173,31 | -1,25 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 63,7 | 13,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.02.2024 | 2,211 | -0,057 | 178,23 | 178,18 | 173,78 | 175,06 | -1,28 | 24 | 0 | 0 | 75 | 61,9 | 13,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.02.2024 | 1,967 | -0,054 | 179,23 | 179,37 | 175,14 | 176,42 | -1,28 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 59,8 | 11,66 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.02.2024 | 1,899 | -0,045 | 170,87 | 170,96 | 167,03 | 168,19 | -1,16 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 59,1 | 11,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.02.2024 | 1,905 | -0,054 | 180,72 | 180,87 | 176,66 | 177,92 | -1,26 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 59,6 | 11,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.02.2024 | 1,955 | -0,057 | 186,37 | 186,57 | 182,14 | 183,45 | -1,31 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 60,1 | 11,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.02.2024 | 1,936 | -0,07 | 201,82 | 202,22 | 197,28 | 198,77 | -1,49 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 60,6 | 10,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.02.2024 | 1,942 | -0,057 | 187,67 | 187,91 | 183,42 | 184,75 | -1,33 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 60,1 | 10,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.02.2024 | 2,032 | -0,052 | 178,18 | 178,24 | 173,96 | 175,21 | -1,25 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 60,8 | 12,06 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.02.2024 | 2,104 | -0,05 | 177,59 | 177,6 | 173,21 | 174,43 | -1,22 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 62,2 | 12,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.02.2024 | 2,046 | -0,053 | 179,49 | 179,54 | 175,13 | 176,38 | -1,25 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 61,8 | 12,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.02.2024 | 1,911 | -0,055 | 177,01 | 177,17 | 173,03 | 174,29 | -1,26 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 59,3 | 11,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.02.2024 | 1,992 | -0,061 | 189,7 | 189,89 | 185,36 | 186,73 | -1,37 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 60,2 | 11,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.02.2024 | 1,981 | -0,064 | 197,71 | 198,01 | 193,23 | 194,65 | -1,42 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 60,6 | 10,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 62,634 | 0 | 5516,15 | 5518,16 | 5385,89 | 5424,08 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 62,634 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2024 | 650,842 | 90087,89 | 90374,18 | 87991,81 | 88662,25 |
| 23.02.2024 | 713,476 | 95604,04 | 95892,34 | 93377,7 | 94086,33 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2024 13:13:14