

# #116495#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6895  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209587  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,171	-0,025	127,84	127,55	124,78	125,67	-0,89	24	0	0	73,6	55,8	17,79	0,6	0,4	-
25.01.2025	2,124	-0,032	133,34	133,14	130,27	131,27	-1	24	0	0	71,9	55,2	16,7	0,6	0,4	-
26.01.2025	2,146	-0,034	135,02	134,86	131,96	132,99	-1,03	24	0	0	71,3	54,7	16,66	0,6	0,4	-
27.01.2025	2,092	-0,035	136,96	136,85	133,84	134,91	-1,07	24	0	0	71,2	55,2	16,05	0,6	0,4	-
28.01.2025	2,092	-0,038	142,68	142,58	139,4	140,51	-1,11	24	0	0	71,6	56,2	15,42	0,6	0,4	-
29.01.2025	2,023	-0,034	139,86	139,8	136,7	137,76	-1,06	24	0	0	70,9	55,7	15,21	0,6	0,4	-
30.01.2025	1,916	-0,022	126,38	126,29	123,73	124,68	-0,95	24	0	0	68,3	52,4	15,87	0,6	0,4	-
31.01.2025	2,054	-0,026	132,29	132,13	129,33	130,27	-0,94	24	0	0	70,9	54,6	16,25	0,6	0,4	-
01.02.2025	2,208	-0,027	128,09	127,76	125,1	125,98	-0,88	24	0	0	72,5	54,6	17,98	0,6	0,4	-
02.02.2025	2,306	-0,026	129,25	128,84	126,05	126,95	-0,9	24	0	0	74,7	56	18,65	0,6	0,4	-
03.02.2025	2,352	-0,026	127,68	127,18	124,42	125,29	-0,87	24	0	0	75,9	56,6	19,25	0,6	0,4	-
04.02.2025	2,222	-0,027	129,78	129,42	126,65	127,54	-0,89	24	0	0	73,5	55,6	17,9	0,6	0,4	-
05.02.2025	2,217	-0,026	127,97	127,59	124,86	125,76	-0,9	24	0	0	73,8	55,7	18,12	0,6	0,4	-
06.02.2025	2,135	-0,025	132	131,7	128,98	129,85	-0,87	24	0	0	71,7	54,8	16,89	0,6	0,4	-
07.02.2025	2,269	-0,024	126,16	125,69	123,04	123,85	-0,81	24	0	0	74,8	56	18,79	0,6	0,4	-
08.02.2025	2,572	-0,024	122,41	121,67	119	119,79	-0,79	24	0	0	79,9	57,9	21,97	0,6	0,4	-
09.02.2025	2,633	-0,022	121,23	120,46	117,74	118,52	-0,78	24	0	0	81,4	58,7	22,71	0,6	0,4	-
10.02.2025	2,674	-0,019	116,87	116,03	113,39	114,15	-0,76	24	0	0	83	59,1	23,92	0,6	0,4	-
11.02.2025	2,693	-0,019	114,34	113,45	110,93	111,65	-0,72	24	0	0	83,2	58,6	24,59	0,6	0,4	-
12.02.2025	2,721	-0,018	116,69	115,82	113,26	113,98	-0,72	24	0	0	82,6	58,2	24,33	0,6	0,4	-
13.02.2025	2,676	-0,022	121,03	120,22	117,52	118,3	-0,78	24	0	0	81,9	58,8	23,12	0,6	0,4	-
14.02.2025	2,63	-0,024	123,82	123,07	120,3	121,1	-0,8	24	0	0	80,9	58,7	22,18	0,6	0,4	-
15.02.2025	2,583	-0,024	125,14	124,42	121,55	122,36	-0,81	24	0	0	81,4	59,8	21,59	0,6	0,4	-
16.02.2025	2,597	-0,027	119,04	118,34	115,56	116,41	-0,85	24	0	0	82	59,2	22,86	0,6	0,4	-
17.02.2025	1,065	-0,018	53,34	53,29	51,92	52,49	-0,57	24	0	1	77,2	56,3	20,93	0,6	0,4	-
18.02.2025	2,585	-0,017	130,04	129,1	126,41	127,04	-0,63	24	0	0	79,6	58,9	20,71	0,6	0,4	-
19.02.2025	2,536	-0,004	127,12	126,06	123,59	124,03	-0,44	24	0	0	79,7	59	20,65	0,6	0,4	-
20.02.2025	2,59	-0,015	125,35	124,41	121,7	122,35	-0,65	24	0	0	81,8	60,3	21,54	0,6	0,4	-
21.02.2025	2,533	-0,019	125,91	125,12	122,37	123,1	-0,73	24	0	0	80,1	59,1	21	0,6	0,4	-
22.02.2025	2,363	-0,02	129,54	128,94	126,16	126,91	-0,75	24	0	0	76,8	57,8	19,04	0,6	0,4	-
23.02.2025	2,303	-0,022	127,48	126,94	124,25	125,05	-0,8	24	0	0	75,6	56,7	18,87	0,6	0,4	-
Итого:	72,081	0	3874,65	3858,72	3774,76	3800,51	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,081															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	1104,084	130647,47	130981,82	127617,23	128595,03
23.02.2025	1176,165	134522,12	134840,54	131391,99	132395,54

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.02.2025 13:52:22