

#296712#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6895
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,286	-0,039	173,82	173,63	169,63	170,72	-1,09	24	0	0	73,8	60	13,82	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,291	-0,044	182,03	181,87	177,68	178,83	-1,15	24	0	0	73,3	60,1	13,23	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,341	-0,052	192,74	192,6	188,13	189,36	-1,23	24	0	0	73,4	60,6	12,8	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,384	-0,053	197,72	197,59	192,96	194,22	-1,26	24	0	0	73,6	60,8	12,72	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,243	-0,054	203,59	203,57	198,73	200	-1,27	24	0	0	73,5	61,8	11,63	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,296	-0,056	200,73	200,67	195,89	197,17	-1,28	24	0	0	73,6	61,5	12,08	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,186	-0,055	198,31	198,3	193,54	194,82	-1,28	24	0	0	73,6	61,9	11,67	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,266	-0,052	189,47	189,37	184,89	186,15	-1,26	24	0	0	73,7	61,1	12,62	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,296	-0,047	187,45	187,29	182,96	184,15	-1,19	24	0	0	73,4	60,5	12,9	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,314	-0,051	194,43	194,3	189,75	190,98	-1,23	24	0	0	73,4	60,9	12,54	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,298	-0,045	195,09	194,94	190,47	191,62	-1,15	24	0	0	73,3	60,9	12,4	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,264	-0,053	198,15	198,05	193,37	194,62	-1,25	24	0	0	73,5	61,4	12,06	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,318	-0,041	194,08	193,89	189,45	190,58	-1,13	24	0	0	73,4	60,8	12,54	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,348	-0,038	189,04	188,79	184,5	185,58	-1,08	24	0	0	73,5	60,5	13,05	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,173	-0,035	155,78	155,56	152,1	153,13	-1,03	24	0	0	72,9	58,3	14,64	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,324	-0,042	178,02	177,83	173,75	174,87	-1,12	24	0	0	73,5	59,8	13,71	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,335	-0,046	190,68	190,51	186,14	187,31	-1,17	24	0	0	73,2	60,3	12,87	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,328	-0,049	196,35	196,23	191,64	192,87	-1,23	24	0	0	73,4	60,9	12,51	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,25	-0,045	192,48	192,35	187,91	189,08	-1,17	24	0	0	73,1	60,8	12,31	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,277	-0,04	186,32	186,09	181,88	182,96	-1,08	24	0	0	73,4	60,5	12,84	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,362	-0,036	175,28	174,98	171,1	172,15	-1,05	24	0	0	73,3	59,2	14,12	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,339	-0,039	174,41	174,13	170,16	171,26	-1,1	24	0	0	73,8	59,7	14,09	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,259	-0,043	178,01	177,84	173,74	174,89	-1,15	24	0	0	73,6	60,2	13,39	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,334	-0,045	184,07	183,9	179,65	180,82	-1,17	24	0	0	73,6	60,3	13,34	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,256	-0,051	187,43	187,34	182,92	184,15	-1,23	24	0	0	73,5	60,8	12,7	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,288	-0,049	188,86	188,75	184,3	185,52	-1,22	24	0	0	73,8	61	12,77	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,054	-0,055	185,09	185,14	180,74	181,99	-1,25	23	1	1	72,5	60,7	11,74	0,6	0,4	-
15.04.2026	1,928	0,007	163,27	162,23	159,63	159,69	-0,06	24	0	1	70,3	58,2	12,06	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,275	-0,046	193,67	193,54	189,05	190,24	-1,19	24	0	0	73,2	60,9	12,37	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,303	-0,05	195,57	195,48	190,9	192,12	-1,22	24	0	0	73,5	61,1	12,43	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,262	-0,058	205,62	205,62	200,7	202,02	-1,32	24	0	0	73,4	61,7	11,64	0,6	0,4	-
Итого:	70,478	0	5827,56	5822,38	5688,26	5723,87	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,478															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1739,239	179661,28	179974,06	175395,61	176727,9
18.04.2026	1809,717	185488,84	185796,44	181083,87	182451,77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:41:48