

#79934#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6895
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	1,932	-0,05	183,41	183,55	179,24	180,48	-1,24	24	0	0	71,2	60	11,15	0,6	0,4	3,6
25.03.2024	1,933	-0,059	191,5	191,73	187,13	188,46	-1,33	24	0	0	71,5	60,8	10,73	0,6	0,4	3,9
26.03.2024	1,971	-0,064	199,17	199,44	194,61	196,01	-1,4	24	0	0	71,7	61,1	10,53	0,6	0,4	5,5
27.03.2024	1,927	-0,066	207,98	208,33	203,25	204,7	-1,45	24	0	0	71,3	61,4	9,89	0,6	0,4	9,1
28.03.2024	1,858	-0,069	212,49	212,97	207,81	209,32	-1,51	24	0	0	70,2	60,8	9,34	0,6	0,4	11,8
29.03.2024	1,86	-0,073	215,13	215,68	210,37	211,99	-1,62	24	0	0	70,2	60,9	9,27	0,6	0,4	10,7
30.03.2024	1,896	-0,078	225,63	226,23	220,51	222,22	-1,71	24	0	0	71,2	62,2	9,03	0,6	0,4	13,4
31.03.2024	1,899	-0,084	227,93	228,56	222,74	224,5	-1,76	24	0	0	71,2	62,3	8,98	0,6	0,4	16,7
01.04.2024	1,789	-0,093	226,63	227,41	221,51	223,38	-1,87	24	0	0	70,9	62,4	8,57	0,6	0,4	-
02.04.2024	1,824	-0,071	210,97	211,48	206,25	207,8	-1,55	24	0	0	70,7	61,4	9,28	0,6	0,4	-
03.04.2024	1,932	-0,052	180,63	180,72	176,41	177,64	-1,23	24	0	0	72,2	60,9	11,34	0,6	0,4	-
04.04.2024	1,971	-0,063	191,9	192,11	187,36	188,72	-1,36	24	0	0	72,9	62	10,93	0,6	0,4	-
05.04.2024	1,918	-0,07	209,89	210,34	205,16	206,69	-1,53	24	0	0	71,1	61,3	9,76	0,6	0,4	-
06.04.2024	1,912	-0,073	213,9	214,36	209,09	210,64	-1,55	24	0	0	71	61,4	9,55	0,6	0,4	-
07.04.2024	1,972	-0,064	201,13	201,47	196,6	198,06	-1,46	24	0	0	71,1	60,7	10,45	0,6	0,4	-
08.04.2024	2,032	-0,052	168,22	168,4	164,44	165,74	-1,3	24	0	0	71,1	58,3	12,78	0,6	0,4	-
09.04.2024	1,742	-0,066	170,3	170,73	166,45	167,87	-1,42	24	0	0	71,1	60,2	10,95	0,6	0,4	-
10.04.2024	1,211	-0,035	111,83	112,1	109,29	110,27	-0,98	24	0	0	71,1	59,5	11,58	0,6	0,4	-
11.04.2024	0,237	-0,022	66,36	66,9	64,9	65,59	-0,69	24	0	0	70	65,7	4,3	0,6	0,4	-
12.04.2024	0,242	-0,019	70,06	70,59	68,53	69,19	-0,66	24	0	0	70	65,9	4,13	0,6	0,4	-
13.04.2024	0,247	-0,014	70,62	71,16	69,16	69,77	-0,61	24	0	0	69,7	65,6	4,12	0,6	0,4	-
14.04.2024	0,276	-0,021	69,97	70,48	68,44	69,12	-0,68	24	0	0	69,8	65,1	4,64	0,6	0,4	-
15.04.2024	0,283	-0,011	68,13	68,62	66,69	67,28	-0,59	24	0	0	69,8	65	4,8	0,6	0,4	-
16.04.2024	0,254	-0,02	65,21	65,73	63,77	64,46	-0,69	24	0	0	69,7	65	4,65	0,6	0,4	-
17.04.2024	0,269	-0,018	59,3	59,76	57,96	58,63	-0,67	24	0	0	69,4	64,1	5,34	0,6	0,4	-
18.04.2024	1,213	-0,013	82,03	82,03	80,22	80,87	-0,65	24	0	0	69,9	54,4	15,52	0,6	0,4	-
19.04.2024	2,139	-0,021	118,92	118,51	116,22	116,98	-0,76	24	0	0	71	52,3	18,72	0,6	0,4	-
20.04.2024	2,077	-0,019	114,8	114,43	112,23	112,97	-0,74	24	0	0	71	52,2	18,83	0,6	0,4	-
21.04.2024	2,089	-0,018	111,55	111,15	109,01	109,77	-0,76	24	0	0	71	51,5	19,49	0,6	0,4	-
22.04.2024	2,049	-0,013	108,61	108,2	106,13	106,83	-0,7	24	0	0	71,3	51,7	19,61	0,6	0,4	-
23.04.2024	2,1	-0,019	111,03	110,61	108,44	109,18	-0,74	24	0	0	72,5	52,9	19,68	0,6	0,4	-
Итого:	47,054	0	4665,23	4673,78	4559,92	4595,13	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,054															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	770,888	100962,14	101254,95	98611,48	99357,59
23.04.2024	817,942	105627,37	105928,73	103171,4	103952,72

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:30:51