

#126199#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 41, Калининград
6837
6895
ВКТ-7
00209587
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,043	-0,028	149,04	148,87	145,64	146,59	-0,95	24	0	0	71,6	57,2	14,37	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,068	-0,034	152,27	152,1	148,78	149,81	-1,03	24	0	0	71,5	57,3	14,25	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,049	-0,031	152,87	152,71	149,4	150,39	-0,99	24	0	0	71,4	57,3	14,07	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,103	-0,033	154,66	154,49	151,14	152,14	-1	24	0	0	71,4	57,1	14,28	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	2,035	-0,034	162,32	162,26	158,63	159,68	-1,05	24	0	0	71,4	58,3	13,18	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,037	-0,04	164,01	163,99	160,3	161,41	-1,11	24	0	0	71,4	58,3	13,08	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,032	-0,035	157,95	157,88	154,35	155,42	-1,07	24	0	0	71,3	57,8	13,54	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,1	-0,033	154,11	153,97	150,59	151,63	-1,04	24	0	0	71,4	57,1	14,31	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,072	-0,029	147,88	147,67	144,48	145,42	-0,94	24	0	0	71,8	57,1	14,65	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,077	-0,033	151,27	151,09	147,82	148,82	-1	24	0	0	71,6	57,2	14,41	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,06	-0,037	161,43	161,32	157,73	158,8	-1,07	24	0	0	71,7	58,3	13,42	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,047	-0,036	156,77	156,64	153,14	154,18	-1,04	24	0	0	71,9	58,2	13,73	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,143	-0,024	142,5	142,18	139,18	140,02	-0,84	24	0	0	72,7	57	15,7	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,343	-0,023	139,46	138,98	136,02	136,85	-0,83	24	0	0	74,8	57,3	17,54	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,19	-0,026	144,77	144,46	141,27	142,2	-0,93	24	0	0	73,5	57,7	15,84	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,131	-0,025	143,33	143,02	140,01	140,88	-0,87	24	0	0	72,1	56,6	15,53	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,104	-0,027	143,12	142,83	139,81	140,68	-0,87	24	0	0	72,1	56,7	15,37	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,164	-0,023	138,42	138,05	135,2	136,03	-0,83	24	0	0	72,4	56,1	16,33	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,098	-0,027	148,29	148,04	144,86	145,79	-0,93	24	0	0	71,9	57,1	14,82	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,148	-0,031	156,72	156,52	153,1	154,1	-1	24	0	0	71,9	57,6	14,36	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,105	-0,039	166,89	166,81	163,03	164,13	-1,1	24	0	0	71,8	58,5	13,28	0,6	0,4	-
14.04.2025	1,991	-0,04	167,59	167,6	163,77	164,89	-1,12	24	0	0	71,6	59,1	12,54	0,6	0,4	-
15.04.2025	0,863	-0,032	109,32	109,73	106,86	107,77	-0,91	24	0	0	71	62,4	8,53	0,6	0,4	-
16.04.2025	0,264	-0,035	85,91	86,57	83,94	84,79	-0,85	24	0	0	71	67,3	3,78	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,316	-0,025	76,44	76,97	74,71	75,44	-0,73	24	0	0	70,9	66	4,84	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,241	-0,03	72,32	72,87	70,64	71,42	-0,78	24	0	0	70,7	66,7	4,08	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,275	-0,023	73,27	73,82	71,62	72,34	-0,72	24	0	0	70,7	66,2	4,48	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,27	-0,024	70,32	70,87	68,78	69,49	-0,71	24	0	0	70,2	65,7	4,53	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,257	-0,018	61,87	62,37	60,53	61,2	-0,67	24	0	0	69,2	64,3	4,92	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,286	-0,016	64,35	64,86	62,91	63,55	-0,64	24	0	0	71,3	66,1	5,19	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,275	-0,018	62,43	62,92	61,01	61,67	-0,66	24	0	0	71,3	66,1	5,18	0,6	0,4	-
Итого:	49,187	0	4031,9	4032,46	3939,25	3967,53	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,187															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1236,019	138662,13	138973,44	135435,79	136466,02
23.04.2025	1285,206	142694,03	143005,9	139375,04	140433,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:29:53