

#7391#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград
 Номер абонента 6837
 Порядковый номер 6895
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209587
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	0,147	-0,112	176,42	178,3	172,55	174,54	-1,99	24	0	0	70	68,4	1,58	0,6	0,4	-
22.04.2023	0,178	-0,111	175,57	177,43	171,72	173,72	-2	24	0	0	69,8	68,1	1,76	0,6	0,4	-
23.04.2023	0,198	-0,113	175,46	177,35	171,62	173,68	-2,06	24	0	0	69,8	67,8	1,9	0,6	0,4	-
24.04.2023	0,153	-0,108	160,86	162,68	157,34	159,27	-1,93	24	0	0	69,7	68	1,73	0,6	0,4	-
25.04.2023	0,162	-0,119	151,34	153,37	148,04	150,15	-2,11	24	0	0	69,8	67,8	1,99	0,6	0,4	-
26.04.2023	0,209	-0,101	143,46	145,18	140,31	142,17	-1,86	24	0	0	69,9	67,5	2,35	0,6	0,4	-
27.04.2023	0,193	-0,095	140,25	141,82	137,18	138,9	-1,72	24	0	0	69,7	67,5	2,21	0,6	0,4	-
28.04.2023	0,195	-0,102	142,01	143,73	138,91	140,76	-1,85	24	0	0	70	67,7	2,24	0,6	0,4	-
29.04.2023	0,188	-0,094	143,8	145,38	140,67	142,39	-1,72	24	0	0	69,8	67,7	2,11	0,6	0,4	-
30.04.2023	0,162	-0,099	143,35	145,05	140,18	141,99	-1,81	24	0	0	70	68	1,97	0,6	0,4	-
01.05.2023	0,21	-0,097	143,12	144,68	139,96	141,7	-1,74	24	0	0	69,9	67,6	2,29	0,6	0,4	-
02.05.2023	0,214	-0,096	143,96	145,55	140,82	142,53	-1,71	24	0	0	70	67,7	2,29	0,6	0,4	-
03.05.2023	0,18	-0,094	148,68	150,3	145,42	147,18	-1,76	24	0	0	69,7	67,7	2	0,6	0,4	-
04.05.2023	0,171	-0,109	159,74	161,52	156,19	158,13	-1,94	24	0	0	70,1	68,2	1,88	0,6	0,4	-
05.05.2023	0,194	-0,104	161,12	162,89	157,6	159,5	-1,9	24	0	0	69,9	67,9	1,99	0,6	0,4	-
06.05.2023	0,193	-0,105	161,89	163,68	158,34	160,23	-1,89	24	0	0	70	68	1,99	0,6	0,4	-
07.05.2023	0,156	-0,106	163,57	165,38	159,97	161,9	-1,93	24	0	0	70	68,2	1,76	0,6	0,4	-
08.05.2023	0,17	-0,106	165,2	167,02	161,58	163,51	-1,93	24	0	0	70	68,2	1,8	0,6	0,4	-
09.05.2023	0,166	-0,108	166,86	168,7	163,2	165,15	-1,95	24	0	0	69,9	68,2	1,77	0,6	0,4	-
10.05.2023	0,185	-0,097	157,19	158,81	153,72	155,47	-1,75	24	0	0	70,1	68,2	1,93	0,6	0,4	-
11.05.2023	0,179	-0,078	149,75	151,13	146,46	147,96	-1,5	24	0	0	69,8	68	1,84	0,6	0,4	-
12.05.2023	0,185	-0,082	152,01	153,39	148,65	150,19	-1,54	24	0	0	70,1	68,2	1,89	0,6	0,4	-
13.05.2023	0,167	-0,082	152,61	154	149,24	150,78	-1,54	24	0	0	69,8	68	1,78	0,6	0,4	-
14.05.2023	0,227	-0,077	153,55	154,89	150,16	151,65	-1,49	24	0	0	70,2	68,1	2,14	0,6	0,4	-
15.05.2023	0,168	-0,076	149,92	151,28	146,64	148,11	-1,47	24	0	0	70	68,2	1,78	0,6	0,4	-
16.05.2023	0,191	-0,074	156,29	157,69	152,88	154,34	-1,46	24	0	0	70,2	68,4	1,85	0,6	0,4	-
17.05.2023	0,164	-0,087	156,12	157,7	152,69	154,35	-1,66	24	0	0	70	68,2	1,77	0,6	0,4	-
18.05.2023	0,162	-0,089	156,06	157,58	152,62	154,25	-1,63	24	0	0	70,1	68,4	1,74	0,6	0,4	-
19.05.2023	0,193	-0,089	158,75	160,24	155,26	156,9	-1,64	24	0	0	70	68,1	1,92	0,6	0,4	-
20.05.2023	0,182	-0,083	159,65	161,1	156,1	157,66	-1,56	24	0	0	70,3	68,5	1,8	0,6	0,4	-
21.05.2023	0,219	-0,08	159,22	160,62	155,74	157,26	-1,52	24	0	0	70	68	2,02	0,6	0,4	-
22.05.2023	0,193	-0,087	160,05	161,49	156,51	158,1	-1,59	24	0	0	70,3	68,4	1,89	0,6	0,4	-
23.05.2023	0,158	-0,084	160,55	161,99	157,01	158,57	-1,56	24	0	0	70	68,4	1,65	0,6	0,4	-
Итого:	6,012	0	5148,38	5201,92	5035,28	5092,99	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,012															

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2023	406,863	44257,93	44315,87	43224,33	43519,15
23.05.2023	412,875	49406,31	49517,79	48259,61	48612,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.05.2023 14:41:32