

#83934#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6895  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209587  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,033	-0,021	115,4	115,05	112,77	113,55	-0,78	24	0	0	71,4	53	18,37	0,6	0,4	4,9
25.04.2024	2,041	-0,024	121,4	121,12	118,67	119,48	-0,81	24	0	0	71	53,5	17,55	0,6	0,4	6,4
26.04.2024	2,015	-0,03	127,98	127,78	125,05	126	-0,95	24	0	0	71,7	55,2	16,51	0,6	0,4	7,8
27.04.2024	1,804	-0,029	138,33	138,31	135,2	136,14	-0,94	24	0	0	71,4	57,8	13,7	0,6	0,4	12,1
28.04.2024	1,78	-0,031	142,66	142,68	139,44	140,46	-1,02	24	0	0	71	57,9	13,14	0,6	0,4	14,6
29.04.2024	1,766	-0,031	142,48	142,51	139,28	140,27	-0,99	24	0	0	71,2	58,1	13,08	0,6	0,4	16,9
30.04.2024	1,708	-0,034	144,99	145,07	141,64	142,7	-1,06	24	0	0	71,6	59,1	12,46	0,6	0,4	16,1
01.05.2024	1,435	-0,032	132,21	132,38	129,21	130,22	-1,01	24	0	0	70,9	59,4	11,53	0,6	0,4	-
02.05.2024	0,779	-0,021	95,12	95,48	93,02	93,8	-0,78	24	0	0	70,6	61,8	8,85	0,6	0,4	-
03.05.2024	0,222	-0,019	66,37	66,92	64,93	65,6	-0,67	24	0	0	69,6	65,5	4,08	0,6	0,4	-
04.05.2024	0,249	-0,017	66,79	67,31	65,35	65,99	-0,64	24	0	0	70,8	66,4	4,4	0,6	0,4	-
05.05.2024	0,225	-0,019	67,3	67,83	65,81	66,47	-0,66	24	0	0	70,8	66,8	4,04	0,6	0,4	-
06.05.2024	0,226	-0,012	62	62,5	60,68	61,26	-0,58	24	0	0	70,2	65,9	4,31	0,6	0,4	-
07.05.2024	0,294	-0,008	59,31	59,72	58,09	58,61	-0,52	24	0	0	69,6	64	5,6	0,6	0,4	-
08.05.2024	0,267	-0,008	59,29	59,71	58,04	58,58	-0,54	24	0	0	69,7	64,6	5,15	0,6	0,4	-
09.05.2024	0,283	-0,012	59,84	60,26	58,54	59,12	-0,58	24	0	0	69,9	64,5	5,4	0,6	0,4	-
10.05.2024	0,293	-0,011	60,14	60,55	58,83	59,39	-0,56	24	0	0	69,9	64,3	5,54	0,6	0,4	-
11.05.2024	0,282	-0,008	59,55	59,96	58,32	58,84	-0,52	24	0	0	69,5	64,2	5,35	0,6	0,4	-
12.05.2024	0,283	-0,01	59,41	59,81	58,16	58,72	-0,56	24	0	0	69,5	64,1	5,45	0,6	0,4	-
13.05.2024	0,365	-0,014	59,97	60,34	58,68	59,28	-0,6	24	0	0	69,8	63	6,8	0,6	0,4	-
14.05.2024	0,296	-0,021	61,07	61,48	59,69	60,36	-0,67	24	0	0	70	64,4	5,64	0,6	0,4	-
15.05.2024	0,261	-0,01	60,1	60,52	58,84	59,4	-0,56	24	0	0	69,5	64,5	4,98	0,6	0,4	-
16.05.2024	0,243	-0,011	59,36	59,78	58,07	58,63	-0,56	24	0	0	69,9	65,1	4,77	0,6	0,4	-
17.05.2024	0,222	-0,008	59,22	59,66	57,95	58,48	-0,53	24	0	0	69,9	65,5	4,43	0,6	0,4	-
18.05.2024	0,28	-0,01	59,52	59,93	58,23	58,78	-0,55	24	0	0	70,2	64,8	5,4	0,6	0,4	-
19.05.2024	0,26	-0,008	59,02	59,44	57,78	58,31	-0,53	24	0	0	69,7	64,7	5,06	0,6	0,4	-
20.05.2024	0,257	-0,008	58,98	59,4	57,71	58,23	-0,52	24	0	0	70,1	65,1	5	0,6	0,4	-
21.05.2024	0,167	-0,008	42,06	42,36	41,15	41,54	-0,39	17	7	1	70,2	65,6	4,62	0,6	0,4	-
22.05.2024	0,22	-0,014	59,11	59,55	57,78	58,39	-0,61	24	0	0	70,4	65,9	4,44	0,6	0,4	-
23.05.2024	0,25	-0,008	59,12	59,53	57,86	58,38	-0,52	24	0	0	69,8	64,9	4,87	0,6	0,4	-
Итого:	20,806	0	2418,1	2426,94	2364,77	2384,98	0	713	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,806															

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 713

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	817,942	105627,37	105928,73	103171,4	103952,72
23.05.2024	838,748	108045,47	108355,67	105536,17	106337,7

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.05.2024 8:21:25