

#130763#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 41, Калининград
6837
6895
ВКТ-7
00209587
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,303	-0,018	61,48	61,93	60,06	60,72	-0,66	24	0	0	71,2	65,5	5,69	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,323	-0,018	62,21	62,66	60,79	61,45	-0,66	24	0	0	71	65,1	5,93	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,354	-0,015	63,39	63,82	61,95	62,58	-0,63	24	0	0	71,3	64,9	6,33	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,35	-0,017	62,2	62,62	60,76	61,42	-0,66	24	0	0	71,1	64,8	6,37	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,32	-0,015	64,26	64,74	62,82	63,45	-0,63	24	0	0	71,3	65,6	5,73	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,335	-0,013	64,6	65,06	63,16	63,78	-0,62	24	0	0	71,3	65,5	5,88	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,33	-0,013	65,28	65,74	63,81	64,41	-0,6	24	0	0	71,5	65,8	5,74	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,301	-0,018	66,86	67,35	65,35	66,01	-0,66	24	0	0	71,5	66,2	5,23	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,335	-0,013	66,65	67,12	65,2	65,8	-0,6	24	0	0	71,1	65,3	5,75	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,223	-0,021	65,54	66,1	64,1	64,78	-0,68	23	1	1	70,1	66	4,15	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,276	-0,027	73,21	73,79	71,53	72,28	-0,75	24	0	0	71,6	67	4,54	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,296	-0,024	71,2	71,76	69,6	70,33	-0,73	24	0	0	70,8	65,9	4,91	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,318	-0,019	61,46	61,93	60,15	60,81	-0,66	24	0	0	68,7	62,8	5,93	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,267	-0,013	64,43	64,92	62,99	63,6	-0,61	24	0	0	71,9	67,1	4,83	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,332	-0,015	64,52	64,99	63,07	63,69	-0,62	24	0	0	72,2	66,3	5,89	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,248	-0,013	64,65	65,17	63,21	63,82	-0,61	24	0	0	72,3	67,8	4,53	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,281	-0,015	64,55	65,06	63,11	63,73	-0,62	24	0	0	72,2	67,2	5,04	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,312	-0,014	64,25	64,72	62,81	63,43	-0,62	24	0	0	71,8	66,3	5,57	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,325	-0,021	64,18	64,65	62,7	63,39	-0,69	24	0	0	72,3	66,4	5,87	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,304	-0,018	63,4	63,86	61,94	62,59	-0,65	24	0	0	72,1	66,6	5,58	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,294	-0,011	60,91	61,34	59,53	60,11	-0,58	24	0	0	71,6	66	5,55	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,297	-0,014	59,8	60,21	58,44	59,04	-0,6	24	0	0	70,9	65,2	5,73	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,267	-0,017	60,34	60,77	58,96	59,6	-0,64	24	0	0	71	65,8	5,17	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,304	-0,015	60,98	61,39	59,54	60,17	-0,63	24	0	0	71,6	65,8	5,73	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,297	-0,015	60,76	61,14	59,33	59,92	-0,59	24	0	0	71,5	65,9	5,64	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,21	-0,022	51,37	51,9	50,19	50,84	-0,65	24	0	1	71,1	66,1	4,98	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,179	-0,011	39,67	40,03	38,8	39,24	-0,44	24	0	1	71,1	65,8	5,29	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,292	-0,017	57,18	57,65	55,88	56,54	-0,66	24	0	0	71,3	65,3	5,99	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,264	-0,028	58,52	59,12	57,17	57,94	-0,77	24	0	0	71,3	65,9	5,43	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,298	-0,017	59,45	59,91	58,08	58,72	-0,64	24	0	0	71,1	65,3	5,79	0,6	0,4	-
Итого:	8,835	0	1867,3	1881,45	1825,03	1844,19	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,835															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	1285,206	142694,03	143005,9	139375,04	140433,55
23.05.2025	1294,041	144561,33	144887,35	141200,07	142277,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:49:04