

#88271#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6895  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209587  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,194	-0,009	58,88	59,31	57,62	58,12	-0,5	24	0	0	70,1	66,3	3,84	0,6	0,4	-
25.05.2024	0,233	-0,007	59,46	59,87	58,16	58,68	-0,52	24	0	0	70,2	65,6	4,57	0,6	0,4	-
26.05.2024	0,25	-0,01	59,35	59,76	58,07	58,61	-0,54	24	0	0	70,2	65,3	4,91	0,6	0,4	-
27.05.2024	0,233	-0,009	59,33	59,76	58,08	58,6	-0,52	24	0	0	69,9	65,4	4,57	0,6	0,4	-
28.05.2024	0,184	-0,009	59,55	59,99	58,27	58,78	-0,51	24	0	0	70,2	66,4	3,75	0,6	0,4	-
29.05.2024	0,175	-0,013	60,41	60,84	59,03	59,6	-0,57	24	0	0	70,3	66,7	3,56	0,6	0,4	-
30.05.2024	0,214	-0,011	60,57	60,99	59,22	59,77	-0,55	24	0	0	70,2	66	4,17	0,6	0,4	-
31.05.2024	0,211	-0,01	61	61,41	59,6	60,16	-0,56	24	0	0	70,3	66,2	4,11	0,6	0,4	-
01.06.2024	0,209	-0,01	60,39	60,8	59,03	59,58	-0,55	24	0	0	70,3	66,2	4,11	0,6	0,4	-
02.06.2024	0,193	-0,006	59,32	59,72	58,02	58,5	-0,48	24	0	0	70	66,2	3,84	0,6	0,4	-
03.06.2024	0,219	-0,006	59,35	59,74	58,08	58,55	-0,47	24	0	0	70,2	65,9	4,25	0,6	0,4	-
04.06.2024	0,218	-0,007	60,92	61,31	59,59	60,08	-0,49	24	0	0	70	65,9	4,14	0,6	0,4	-
05.06.2024	0,229	-0,011	61,84	62,22	60,4	60,98	-0,58	24	0	0	70,3	65,9	4,37	0,6	0,4	-
06.06.2024	0,248	-0,008	60,92	61,29	59,53	60,07	-0,54	24	0	0	70,3	65,6	4,71	0,6	0,4	-
07.06.2024	0,227	-0,008	60,58	60,97	59,23	59,76	-0,53	24	0	0	70,2	65,8	4,36	0,6	0,4	-
08.06.2024	0,235	-0,01	61,41	61,79	60,01	60,57	-0,56	24	0	0	70,1	65,6	4,47	0,6	0,4	-
09.06.2024	0,245	-0,01	61,38	61,74	59,94	60,5	-0,56	24	0	0	70,2	65,5	4,62	0,6	0,4	-
10.06.2024	0,255	-0,006	60,96	61,31	59,56	60,08	-0,52	24	0	0	70,3	65,5	4,83	0,6	0,4	-
11.06.2024	0,256	-0,003	59,69	60,02	58,39	58,82	-0,43	24	0	0	70,1	65,3	4,78	0,6	0,4	-
12.06.2024	0,233	-0,005	58,34	58,68	57,09	57,52	-0,43	24	0	0	70	65,5	4,55	0,6	0,4	-
13.06.2024	0,25	-0,004	59,13	59,46	57,87	58,31	-0,44	24	0	0	70,1	65,3	4,84	0,6	0,4	-
14.06.2024	0,234	-0,007	59,92	60,27	58,62	59,1	-0,48	24	0	0	70,2	65,7	4,47	0,6	0,4	-
15.06.2024	0,238	-0,004	60,3	60,65	58,98	59,45	-0,47	24	0	0	70,1	65,6	4,52	0,6	0,4	-
16.06.2024	0,245	-0,005	60,8	61,14	59,46	59,92	-0,46	24	0	0	70	65,4	4,58	0,6	0,4	-
17.06.2024	0,228	-0,009	59,77	60,12	58,45	58,95	-0,5	24	0	0	70,2	65,8	4,46	0,6	0,4	-
18.06.2024	0,221	-0,006	59,57	59,92	58,27	58,75	-0,48	24	0	0	70	65,7	4,28	0,6	0,4	-
19.06.2024	0,257	-0,008	60,19	60,51	58,87	59,35	-0,48	24	0	0	70	65,2	4,83	0,6	0,4	-
20.06.2024	0,254	-0,005	60,33	60,66	59,05	59,47	-0,42	24	0	0	70	65,2	4,73	0,6	0,4	-
21.06.2024	0,227	-0,006	59,87	60,22	58,56	59,01	-0,45	24	0	0	70,1	65,7	4,38	0,6	0,4	-
22.06.2024	0,224	-0,005	60,35	60,7	59,01	59,49	-0,48	24	0	0	70	65,6	4,32	0,6	0,4	-
23.06.2024	0,238	-0,006	60,39	60,74	59,1	59,54	-0,44	24	0	0	69,9	65,4	4,44	0,6	0,4	-
Итого:	7,077	0	1864,27	1875,91	1823,16	1838,67	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,077															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	838,748	108045,47	108355,67	105536,17	106337,7
23.06.2024	845,825	109909,74	110231,58	107359,33	108176,37

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2024 9:11:14