

#7393#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
 Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград  
 Номер абонента 6837  
 Порядковый номер 6895  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00209587  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,172	-0,038	127,16	127,96	124,51	125,38	-0,87	24	0	0	68	66,2	1,81	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,176	-0,039	126,73	127,51	124,09	124,98	-0,89	24	0	0	67,9	66	1,85	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,181	-0,043	126,7	127,51	124,03	124,98	-0,95	24	0	0	68	66	1,95	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,182	-0,044	127,66	128,52	124,96	125,94	-0,98	24	0	0	68,5	66,5	1,94	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,167	-0,042	127,24	128,1	124,61	125,55	-0,94	24	0	0	67,8	66	1,81	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,206	-0,034	114,78	115,54	112,41	113,26	-0,85	24	0	0	67,7	65,4	2,28	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,176	-0,027	93,09	93,78	91,38	92,16	-0,78	24	0	0	63,7	61,3	2,43	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,169	-0,042	110,71	111,57	108,37	109,34	-0,97	24	0	0	68,7	66,6	2,11	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,179	-0,03	108,17	108,84	105,86	106,66	-0,8	24	0	0	68,5	66,3	2,17	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,176	-0,031	107,83	108,53	105,58	106,37	-0,79	24	0	0	68,4	66,2	2,14	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,201	-0,031	107,48	108,21	105,25	106,04	-0,79	24	0	0	68,3	65,9	2,37	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,212	-0,028	107,04	107,77	104,85	105,63	-0,78	24	0	0	68,2	65,7	2,46	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,236	-0,037	106,52	107,23	104,3	105,18	-0,88	24	0	0	67,6	64,8	2,74	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,252	-0,03	107,34	108,01	105,14	105,95	-0,81	24	0	0	67,4	64,6	2,85	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,258	-0,031	106,67	107,32	104,51	105,3	-0,79	24	0	0	67,3	64,4	2,92	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,223	-0,033	106,64	107,28	104,46	105,27	-0,81	24	0	0	67	64,4	2,59	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,219	-0,036	107,37	108,06	105,18	106,03	-0,85	24	0	0	67,3	64,7	2,57	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,251	-0,036	105,41	106,03	103,25	104,09	-0,84	24	0	0	66,8	63,9	2,92	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,234	-0,031	104,79	105,47	102,63	103,44	-0,81	24	0	0	67,6	64,9	2,75	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,184	-0,035	105,71	106,44	103,55	104,38	-0,83	24	0	0	67,3	65,1	2,25	0,6	0,4	-
14.07.2021	0,201	-0,039	107,09	107,87	104,92	105,8	-0,88	24	0	0	67,5	65,1	2,43	0,6	0,4	-
15.07.2021	0,188	-0,033	108	108,78	105,84	106,68	-0,84	24	0	0	67,1	64,9	2,27	0,6	0,4	-
16.07.2021	0,156	-0,03	109,04	109,83	106,88	107,68	-0,8	24	0	0	67,1	65,2	1,92	0,6	0,4	-
17.07.2021	0,157	-0,03	102,54	103,24	100,54	101,34	-0,8	24	0	0	65,5	63,5	2,02	0,6	0,4	-
18.07.2021	0,18	-0,039	105,96	106,71	103,8	104,69	-0,89	24	0	0	67	64,8	2,24	0,6	0,4	-
19.07.2021	0,167	-0,045	104,3	105,07	102,14	103,09	-0,95	24	0	0	66,9	64,7	2,2	0,6	0,4	-
20.07.2021	0,176	-0,039	106,68	107,48	104,52	105,39	-0,87	24	0	0	67,3	65,1	2,2	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,176	-0,036	109,09	109,9	106,9	107,77	-0,87	24	0	0	67	64,9	2,13	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,178	-0,039	110,38	111,21	108,14	109,04	-0,9	24	0	0	67,2	65,1	2,17	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,19	-0,04	108,92	109,72	106,73	107,64	-0,91	24	0	0	67	64,7	2,29	0,6	0,4	-
Итого:	5,823	0	3307,04	3329,49	3239,33	3265,05	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,823															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	1625,449	166678,71	167057,53	162829,58	164135,06
23.07.2021	1631,272	169985,75	170387,02	166068,91	167400,11

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.07.2021 15:49:29