

#90532#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6895
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,261	-0,006	59,74	60,03	58,47	58,87	-0,4	24	0	0	70	65,1	4,86	0,6	0,4	-
25.06.2024	0,245	-0,006	59,58	59,91	58,29	58,73	-0,44	24	0	0	70,1	65,4	4,65	0,6	0,4	-
26.06.2024	0,192	-0,004	59,48	59,84	58,19	58,63	-0,44	24	0	0	70,2	66,4	3,71	0,6	0,4	-
27.06.2024	0,244	-0,002	53,99	54,3	52,8	53,25	-0,45	24	0	0	70,1	65	5,11	0,6	0,4	-
28.06.2024	0,195	-0,009	51,25	51,58	50,06	50,6	-0,54	24	0	0	69,8	65,3	4,51	0,6	0,4	-
29.06.2024	0,225	-0,003	52,23	52,54	51,03	51,53	-0,5	24	0	0	69,9	64,8	5,03	0,6	0,4	-
30.06.2024	0,239	-0,006	52,36	52,67	51,16	51,66	-0,5	24	0	0	69,9	64,6	5,23	0,6	0,4	-
01.07.2024	0,206	-0,007	52,16	52,48	50,96	51,48	-0,52	24	0	0	69,9	65,2	4,72	0,6	0,4	-
02.07.2024	0,22	-0,005	52,76	53,07	51,56	52,05	-0,49	24	0	0	70,1	65,2	4,93	0,6	0,4	-
03.07.2024	0,265	-0,007	52,26	52,55	51,06	51,58	-0,52	24	0	0	69,8	64	5,76	0,6	0,4	-
04.07.2024	0,242	-0,005	53,14	53,45	51,94	52,39	-0,45	24	0	0	70	64,9	5,17	0,6	0,4	-
05.07.2024	0,205	-0,007	52,81	53,13	51,61	52,13	-0,52	24	0	0	69,7	65,1	4,58	0,6	0,4	-
06.07.2024	0,234	-0,007	53,73	54,05	52,53	53,03	-0,5	24	0	0	69,8	64,7	5,07	0,6	0,4	-
07.07.2024	0,258	-0,004	53,64	53,94	52,44	52,91	-0,47	24	0	0	70	64,5	5,5	0,6	0,4	-
08.07.2024	0,222	-0,008	58,33	58,68	57,04	57,56	-0,52	24	0	0	69,3	64,9	4,4	0,6	0,4	-
09.07.2024	0,212	-0,01	62,18	62,54	60,74	61,29	-0,55	24	0	0	70,2	66,2	4,05	0,6	0,4	-
10.07.2024	0,22	-0,007	61,14	61,49	59,77	60,28	-0,51	24	0	0	69,9	65,7	4,19	0,6	0,4	-
11.07.2024	0,224	-0,008	60,75	61,1	59,37	59,86	-0,49	24	0	0	70	65,7	4,26	0,6	0,4	-
12.07.2024	0,176	-0,009	60,27	60,65	58,94	59,46	-0,52	24	0	0	70	66,5	3,52	0,6	0,4	-
13.07.2024	0,201	-0,01	61,4	61,74	59,99	60,5	-0,51	24	0	0	69,9	66	3,91	0,6	0,4	-
14.07.2024	0,228	-0,008	60,59	60,91	59,2	59,72	-0,52	24	0	0	69,8	65,5	4,34	0,6	0,4	-
15.07.2024	0,201	-0,005	60,77	61,1	59,39	59,87	-0,48	24	0	0	70	66,2	3,88	0,6	0,4	-
16.07.2024	0,2	-0,006	60,14	60,48	58,77	59,28	-0,51	24	0	0	70	66,1	3,94	0,6	0,4	-
17.07.2024	0,195	-0,008	61,87	62,21	60,44	60,96	-0,52	24	0	0	70,1	66,3	3,78	0,6	0,4	-
18.07.2024	0,19	-0,008	61,7	62,04	60,29	60,83	-0,54	24	0	0	69,5	65,7	3,72	0,6	0,4	-
19.07.2024	0,19	-0,011	61,99	62,36	60,59	61,17	-0,58	24	0	0	69,4	65,6	3,73	0,6	0,4	-
20.07.2024	0,201	-0,01	62,95	63,3	61,51	62,07	-0,56	24	0	0	70,1	66,2	3,83	0,6	0,4	-
21.07.2024	0,226	-0,011	63,79	64,14	62,35	62,89	-0,54	24	0	0	70,2	66,1	4,15	0,6	0,4	-
22.07.2024	0,194	-0,008	62,89	63,25	61,45	61,99	-0,54	24	0	0	70	66,3	3,74	0,6	0,4	-
23.07.2024	0,179	-0,012	62,45	62,81	61,01	61,58	-0,57	24	0	0	69,9	66,4	3,51	0,6	0,4	-
Итого:	6,49	0	1742,34	1752,34	1702,95	1718,15	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,49															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	845,825	109909,74	110231,58	107359,33	108176,37
23.07.2024	852,315	111652,08	111983,92	109062,28	109894,52

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 7:33:58