

#142243#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 41, Калининград

6837

6895

ВКТ-7

00209587

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,263	-0,012	69,16	69,6	67,63	68,19	-0,56	24	0	0	70,9	66,5	4,4	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,25	-0,013	69,78	70,2	68,17	68,77	-0,6	24	0	0	71,4	67,2	4,2	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,236	-0,019	70,05	70,5	68,39	69,06	-0,67	24	0	0	71,5	67,5	4,06	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,262	-0,016	70,19	70,63	68,56	69,17	-0,61	24	0	0	71,4	66,9	4,41	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,217	-0,017	70,04	70,5	68,42	69,06	-0,64	24	0	0	71,2	67,4	3,76	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,255	-0,017	70,1	70,55	68,47	69,11	-0,64	24	0	0	71,2	66,9	4,3	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,216	-0,015	70,35	70,81	68,72	69,33	-0,61	24	0	0	71,4	67,7	3,67	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,227	-0,016	70,23	70,73	68,67	69,3	-0,63	24	0	0	70,5	66,6	3,9	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,209	-0,015	70,17	70,67	68,67	69,26	-0,59	24	0	0	70,1	66,6	3,54	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,198	-0,011	68,57	69,07	67,09	67,66	-0,57	24	0	0	70,2	66,7	3,48	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,198	-0,009	68,11	68,6	66,67	67,22	-0,55	24	0	0	70,1	66,6	3,48	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,194	-0,01	69,05	69,55	67,59	68,12	-0,53	24	0	0	70,3	66,9	3,38	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,228	-0,013	68,94	69,42	67,46	68,05	-0,59	24	0	0	70,3	66,4	3,89	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,206	-0,016	69,88	70,4	68,33	68,96	-0,63	24	0	0	70,5	66,8	3,63	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,195	-0,017	70,16	70,66	68,59	69,23	-0,64	24	0	0	70,4	67	3,43	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,208	-0,016	69,72	70,22	68,21	68,8	-0,59	24	0	0	70,3	66,7	3,58	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,227	-0,012	69,6	70,07	68,1	68,67	-0,57	24	0	0	70,2	66,4	3,81	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,214	-0,014	70,06	70,55	68,49	69,11	-0,62	24	0	0	70,5	66,8	3,69	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,195	-0,02	70,54	71,07	68,95	69,62	-0,67	24	0	0	70,4	67	3,44	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,235	-0,019	70,54	71,02	68,96	69,62	-0,66	24	0	0	70,3	66,3	3,98	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,19	-0,018	70,33	70,86	68,77	69,41	-0,64	24	0	0	70,4	67	3,37	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,203	-0,015	70,93	71,44	69,33	69,96	-0,63	24	0	0	70,6	67,1	3,49	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,19	-0,02	71,29	71,81	69,65	70,32	-0,67	24	0	0	70,6	67,3	3,33	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,204	-0,02	70,61	71,14	69,04	69,72	-0,68	24	0	0	70	66,5	3,53	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,25	-0,011	69,05	69,52	67,57	68,14	-0,57	24	0	0	70,1	65,9	4,22	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,187	-0,016	69,48	69,98	67,95	68,55	-0,6	24	0	0	70,4	67,1	3,31	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,218	-0,013	68,96	69,45	67,47	68,06	-0,59	24	0	0	70,2	66,4	3,72	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,186	-0,012	68,8	69,3	67,3	67,87	-0,57	24	0	0	70,5	67,2	3,31	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,181	-0,013	68,82	69,33	67,33	67,91	-0,58	24	0	0	70,4	67,1	3,23	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,194	-0,013	70,09	70,59	68,54	69,16	-0,62	24	0	0	70,5	67,1	3,37	0,6	0,4	-
Итого:	6,436	0	2093,6	2108,24	2047,09	2065,41	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,436															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	1301,636	146759,87	147102,14	143348,41	144447,63
23.07.2025	1308,072	148853,47	149210,38	145395,5	146513,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 6:51:09