

#92746#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6895
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,176	-0,01	61,83	62,19	60,42	60,99	-0,57	24	0	0	70	66,5	3,54	0,6	0,4	-
25.07.2024	0,175	-0,008	59,72	60,05	58,34	58,87	-0,53	23	1	1	70,1	66,5	3,56	0,6	0,4	-
26.07.2024	0,204	-0,008	62	62,34	60,56	61,09	-0,53	24	0	0	70	66	3,91	0,6	0,4	-
27.07.2024	0,179	-0,01	61,58	61,92	60,14	60,68	-0,54	24	0	0	69,9	66,4	3,52	0,6	0,4	-
28.07.2024	0,24	-0,005	60,2	60,49	58,91	59,34	-0,43	24	0	0	69,6	65,1	4,52	0,6	0,4	-
29.07.2024	0,22	-0,006	60,91	61,23	59,59	60,07	-0,48	24	0	0	69,6	65,5	4,16	0,6	0,4	-
30.07.2024	0,201	-0,009	60,27	60,74	58,97	59,52	-0,55	24	0	0	69,5	65,5	3,94	0,6	0,4	-
31.07.2024	0,167	-0,035	60,68	61,41	59,33	60,19	-0,86	24	0	0	69,8	66,1	3,72	0,6	0,4	-
01.08.2024	0,19	-0,023	54,12	54,77	52,98	53,67	-0,69	24	0	1	69,9	65,5	4,38	0,6	0,4	-
02.08.2024	0,169	-0,011	56,67	57,19	55,47	56,04	-0,57	24	0	0	69,9	66,2	3,7	0,6	0,4	-
03.08.2024	0,201	-0,003	56,76	57,12	55,56	55,99	-0,43	24	0	0	69,7	65,6	4,1	0,6	0,4	-
04.08.2024	0,215	-0,003	55,38	55,73	54,18	54,65	-0,47	24	0	0	70	65,5	4,53	0,6	0,4	-
05.08.2024	0,199	-0,038	56,26	57,15	55,06	56,04	-0,98	24	0	1	69,8	65,1	4,69	0,6	0,4	-
06.08.2024	0,146	-0,012	23,7	24,29	23,22	23,89	-0,67	24	0	1	69,2	61,2	7,97	0,6	0,4	-
07.08.2024	0,189	0	10,64	10,92	10,4	10,8	-0,4	24	0	1	67,5	47,5	19,97	0,6	0,4	-
08.08.2024	0,173	0	11,01	11,31	10,77	11,23	-0,46	24	0	1	67,6	49,5	18,09	0,6	0,4	-
09.08.2024	0,155	0	10,4	10,68	10,16	10,59	-0,43	24	0	1	67,5	50,3	17,23	0,6	0,4	-
10.08.2024	0,153	0	10,56	10,81	10,32	10,71	-0,39	24	0	1	67,3	50,5	16,78	0,6	0,4	-
11.08.2024	0,159	0	9,08	9,34	8,85	9,27	-0,42	24	0	1	67	46,7	20,34	0,6	0,4	-
12.08.2024	0,17	0	10,23	10,49	9,99	10,4	-0,41	24	0	1	67,6	48,9	18,71	0,6	0,4	-
13.08.2024	0,165	-0,001	9,83	10,11	9,59	10,02	-0,43	24	0	1	67,5	48,2	19,34	0,6	0,4	-
14.08.2024	0,147	0	8,87	9,15	8,63	9,09	-0,46	24	0	1	67,3	47,9	19,45	0,6	0,4	-
15.08.2024	0,186	0	10,17	10,42	9,93	10,33	-0,4	24	0	1	67,9	47,6	20,34	0,6	0,4	-
16.08.2024	0,186	0	10,62	10,86	10,38	10,79	-0,41	24	0	1	67,9	48,2	19,74	0,6	0,4	-
17.08.2024	0,179	0	11,31	11,53	11,07	11,42	-0,35	24	0	1	67,8	50,1	17,68	0,6	0,4	-
18.08.2024	0,172	0	11,22	11,44	10,96	11,36	-0,4	24	0	1	67,8	50,2	17,64	0,6	0,4	-
19.08.2024	0,188	0	11,12	11,34	10,88	11,24	-0,36	24	0	1	67,9	49,2	18,73	0,6	0,4	-
20.08.2024	0,165	-0,001	9,27	9,55	9,04	9,5	-0,46	24	0	1	67,5	46,9	20,61	0,6	0,4	-
21.08.2024	0,165	0	9,4	9,66	9,16	9,6	-0,44	24	0	1	67,3	47	20,31	0,6	0,4	-
22.08.2024	0,214	-0,003	26,8	27,09	26,22	26,66	-0,44	24	0	1	68,5	59,4	9,13	0,6	0,4	-
23.08.2024	0,215	-0,004	57,91	58,35	56,71	57,17	-0,46	24	0	0	70,1	65,8	4,31	0,6	0,4	-
Итого:	5,663	0	1028,52	1039,67	1005,79	1021,21	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,663															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	852,315	111652,08	111983,92	109062,28	109894,52
23.08.2024	857,978	112680,6	113023,59	110068,07	110915,73

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 14:11:08