

#145115#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 41, Калининград
6837
6895
ВКТ-7
00209587
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,171	-0,023	70,54	71,07	68,92	69,62	-0,7	24	0	0	70,6	67,5	3,12	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,201	-0,014	71,98	72,5	70,37	70,98	-0,61	24	0	0	71,4	68	3,41	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,152	-0,014	70,3	70,84	68,78	69,39	-0,61	24	0	0	70,4	67,6	2,77	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,15	-0,021	70,81	71,36	69,18	69,87	-0,69	24	0	0	70,7	68	2,79	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,194	-0,015	67,85	68,36	66,35	66,97	-0,62	24	0	0	70,5	67	3,49	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,187	-0,028	77,85	78,49	76,09	76,86	-0,77	24	0	0	70,8	67,8	3,08	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,147	-0,032	81,82	82,5	79,95	80,77	-0,82	24	0	0	70,8	68,2	2,52	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,18	-0,032	82,51	83,12	80,59	81,39	-0,8	24	0	0	71,1	68,2	2,89	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,17	-0,031	81,15	81,79	79,29	80,07	-0,78	24	0	0	71	68,2	2,76	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,158	-0,016	78,33	78,95	76,61	77,25	-0,64	24	0	0	71	68,4	2,61	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,193	-0,019	78	78,55	76,28	76,96	-0,68	24	0	0	70,6	67,5	3,08	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,059	-0,004	30,41	30,61	29,74	29,96	-0,22	24	0	1	70,9	68,5	2,47	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,164	0,007	44,07	44,01	43,09	43,11	-0,02	24	0	1	71	67,2	3,81	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,217	-0,006	79,99	80,31	78,19	78,67	-0,48	24	0	0	70,5	67,3	3,16	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,197	-0,012	82,44	82,9	80,59	81,19	-0,6	24	0	0	70,6	67,6	2,95	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,205	-0,023	84,14	84,65	82,22	82,92	-0,7	24	0	0	70,3	67,3	3,02	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,193	-0,023	83,52	84,05	81,61	82,32	-0,71	24	0	0	70,6	67,6	2,93	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,22	-0,023	83,23	83,75	81,35	82,06	-0,71	24	0	0	70	66,8	3,22	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,197	-0,024	83,04	83,59	81,14	81,86	-0,72	24	0	0	70,3	67,3	3	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,179	-0,018	79,64	80,2	77,94	78,59	-0,65	24	0	0	69,1	66,3	2,82	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,016	-0,002	12,92	13,07	12,74	12,9	-0,16	24	0	1	54	52,2	1,76	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,133	-0,001	16,13	16,27	15,76	16,01	-0,25	24	0	1	69,4	60,2	9,2	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,177	-0,002	29,2	29,47	28,53	28,92	-0,39	24	0	0	70	63	7	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,15	-0,003	29,39	29,71	28,68	29,16	-0,48	24	0	0	70,3	64,1	6,26	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,154	-0,004	28,87	29,21	28,26	28,67	-0,41	24	0	0	69,9	63,6	6,34	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,178	-0,003	30,91	31,25	30,19	30,68	-0,49	24	0	0	70,4	63,5	6,85	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,178	-0,007	28,07	28,42	27,45	27,92	-0,47	24	0	0	69,7	62,2	7,51	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,18	-0,008	26,89	27,27	26,32	26,8	-0,48	24	0	0	69,9	62	7,95	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,183	-0,005	26,62	27,03	26,06	26,52	-0,46	24	0	0	70	62	8,06	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,156	-0,006	27,07	27,49	26,5	26,96	-0,46	24	0	0	70,2	63,2	7,01	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,212	-0,004	25,13	25,45	24,6	25,02	-0,42	24	0	0	69,7	60,2	9,57	0,6	0,4	-
Итого:	5,251	0	1762,82	1776,24	1723,37	1740,37	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,251															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	1308,072	148853,47	149210,38	145395,5	146513,04
23.08.2025	1313,323	150616,29	150986,62	147118,87	148253,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 9:45:55