

#34731#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6895
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,124	-0,061	153,72	154,9	150,37	151,6	-1,23	24	0	0	69,8	68,5	1,31	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,128	-0,046	153,9	154,89	150,56	151,62	-1,06	24	0	0	69,5	68,2	1,28	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,125	-0,049	160,78	161,81	157,24	158,33	-1,09	24	0	0	70,1	68,9	1,21	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,137	-0,054	161,01	162,05	157,43	158,55	-1,12	24	0	0	70,5	69,2	1,29	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,123	-0,049	161,26	162,3	157,69	158,79	-1,1	24	0	0	70,2	69	1,21	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,152	-0,051	163,45	164,5	159,84	161,01	-1,17	24	0	0	70	68,6	1,4	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,103	-0,06	162,01	163,19	158,56	159,79	-1,23	24	0	0	68,8	67,7	1,1	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,163	-0,041	160,73	161,6	157,24	158,23	-0,99	24	0	0	69,5	68,1	1,41	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,173	-0,02	158,86	159,47	155,4	156,08	-0,68	24	0	0	70	68,6	1,37	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,158	-0,021	159,75	160,36	156,25	156,94	-0,69	24	0	0	69,7	68,4	1,27	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,144	-0,054	159,5	160,58	156,03	157,16	-1,13	24	0	0	69,8	68,4	1,36	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,113	-0,059	161,87	163,09	158,32	159,59	-1,27	24	0	0	70	68,8	1,17	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,125	-0,053	163,23	164,33	159,64	160,83	-1,19	24	0	0	69,9	68,7	1,24	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,143	-0,057	164,23	165,41	160,62	161,87	-1,25	24	0	0	70,1	68,7	1,36	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,091	-0,088	159,92	161,4	156,38	157,98	-1,6	24	0	0	70	68,8	1,22	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,134	-0,06	160,74	161,93	157,2	158,51	-1,31	24	0	0	70	68,6	1,38	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,137	-0,052	162,56	163,59	158,95	160,1	-1,15	24	0	0	70,1	68,8	1,31	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,143	-0,049	160,46	161,45	156,94	158,02	-1,08	24	0	0	69,8	68,5	1,31	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,128	-0,049	163,33	164,33	159,73	160,8	-1,07	24	0	0	70,1	68,9	1,21	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,122	-0,048	159,09	160,12	155,65	156,77	-1,12	24	0	0	69,3	68	1,22	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,122	-0,048	164,11	165,15	160,5	161,61	-1,11	24	0	0	70,1	68,9	1,19	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,116	-0,065	160,85	162,13	157,36	158,68	-1,32	24	0	0	70	68,7	1,26	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,092	-0,085	158,1	159,58	154,62	156,19	-1,57	24	0	0	69,9	68,7	1,23	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,137	-0,058	158,21	159,34	154,72	155,96	-1,24	24	0	0	69,9	68,5	1,36	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,147	-0,058	159,58	160,72	156,05	157,3	-1,25	24	0	0	70	68,6	1,44	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,122	-0,053	160,48	161,5	156,96	158,08	-1,12	24	0	0	69,9	68,7	1,23	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,132	-0,05	162,16	163,17	158,61	159,74	-1,13	24	0	0	69,9	68,6	1,28	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,148	-0,051	160,4	161,4	156,85	158	-1,15	24	0	0	69,9	68,5	1,39	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,169	-0,049	161,02	161,97	157,45	158,53	-1,08	24	0	0	70,1	68,6	1,49	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,16	-0,049	162,26	163,19	158,67	159,71	-1,04	24	0	0	70	68,6	1,41	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,145	-0,049	160,85	161,81	157,28	158,35	-1,07	24	0	0	70,1	68,8	1,33	0,6	0,4	-
Итого:	4,156	0	4978,42	5011,26	4869,11	4904,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,156															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	424,608	62595,25	62816,44	61158,36	61628,54
23.09.2023	428,764	67573,67	67827,7	66027,47	66533,26

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 14:02:26