

#95086#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6895
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,192	-0,017	59,36	59,92	58,09	58,73	-0,64	24	0	0	70,1	66	4,03	0,6	0,4	-
25.08.2024	0,239	-0,014	59,83	60,27	58,52	59,11	-0,59	24	0	0	70	65,4	4,7	0,6	0,4	-
26.08.2024	0,2	-0,01	55,78	56,14	54,52	55,03	-0,51	24	0	0	70,2	65,9	4,22	0,6	0,4	-
27.08.2024	0,206	-0,005	48,95	49,27	47,9	48,33	-0,43	24	0	0	69,8	65	4,84	0,6	0,4	-
28.08.2024	0,202	-0,003	48,17	48,51	47,18	47,56	-0,38	24	0	0	69,9	65,1	4,75	0,6	0,4	-
29.08.2024	0,243	-0,005	48,85	49,17	47,78	48,23	-0,45	24	0	0	70,4	64,7	5,7	0,6	0,4	-
30.08.2024	0,206	-0,013	54,95	55,45	53,75	54,34	-0,59	24	0	0	70,3	65,8	4,53	0,6	0,4	-
31.08.2024	0,196	-0,007	58,08	58,51	56,87	57,33	-0,46	24	0	0	70,1	66,2	3,95	0,6	0,4	-
01.09.2024	0,247	-0,005	59,01	59,38	57,79	58,21	-0,42	24	0	0	70	65,4	4,69	0,6	0,4	-
02.09.2024	0,208	-0,005	57,07	57,4	55,86	56,28	-0,42	24	0	0	69,9	65,7	4,2	0,6	0,4	-
03.09.2024	0,193	-0,002	49,6	49,86	48,5	48,88	-0,38	22	2	1	70,1	65,6	4,47	0,6	0,4	-
04.09.2024	0,186	-0,002	54,44	54,74	53,24	53,66	-0,42	24	0	0	69,6	65,7	3,95	0,6	0,4	-
05.09.2024	0,203	-0,019	60,97	61,57	59,65	60,36	-0,71	24	0	1	70	65,9	4,1	0,6	0,4	-
06.09.2024	0,182	-0,009	65,9	66,33	64,46	64,99	-0,53	24	0	0	70	66,6	3,36	0,6	0,4	-
07.09.2024	0,199	-0,009	65,9	66,3	64,46	64,96	-0,5	24	0	0	70,2	66,6	3,6	0,6	0,4	-
08.09.2024	0,225	-0,003	65,56	65,92	64,12	64,61	-0,49	24	0	0	69,8	65,8	4,03	0,6	0,4	-
09.09.2024	0,202	-0,007	64,96	65,33	63,52	64,04	-0,52	24	0	0	70,1	66,4	3,66	0,6	0,4	-
10.09.2024	0,234	-0,006	66,12	66,48	64,68	65,18	-0,5	24	0	0	70,2	66,1	4,09	0,6	0,4	-
11.09.2024	0,204	-0,006	64,78	65,15	63,41	63,87	-0,46	24	0	0	69,3	65,6	3,69	0,6	0,4	-
12.09.2024	0,259	-0,007	65,57	65,89	64,13	64,62	-0,49	24	0	0	70	65,5	4,51	0,6	0,4	-
13.09.2024	0,212	-0,003	66,06	66,42	64,62	65,05	-0,43	24	0	0	70,2	66,5	3,67	0,6	0,4	-
14.09.2024	0,237	-0,005	66,38	66,72	64,94	65,39	-0,45	24	0	0	70	65,9	4,06	0,6	0,4	-
15.09.2024	0,243	-0,005	66,23	66,57	64,79	65,24	-0,45	24	0	0	70,1	65,9	4,16	0,6	0,4	-
16.09.2024	0,217	-0,007	66,26	66,63	64,82	65,32	-0,5	24	0	0	69,9	66,1	3,8	0,6	0,4	-
17.09.2024	0,232	-0,005	66,02	66,37	64,58	65,07	-0,49	24	0	0	70	65,9	4,09	0,6	0,4	-
18.09.2024	0,226	-0,008	65,8	66,16	64,36	64,86	-0,5	24	0	0	69,9	65,9	3,99	0,6	0,4	-
19.09.2024	0,234	-0,007	65,24	65,59	63,8	64,3	-0,5	24	0	0	70,2	66,1	4,11	0,6	0,4	-
20.09.2024	0,222	-0,01	65,21	65,56	63,77	64,26	-0,49	24	0	0	70	66	3,96	0,6	0,4	-
21.09.2024	0,25	-0,006	65,84	66,19	64,4	64,92	-0,52	24	0	0	69,9	65,6	4,36	0,6	0,4	-
22.09.2024	0,255	-0,005	64,76	65,09	63,32	63,83	-0,51	24	0	0	69,9	65,4	4,54	0,6	0,4	-
23.09.2024	0,201	-0,009	64,38	64,75	62,94	63,46	-0,52	24	0	0	70,3	66,6	3,71	0,6	0,4	-
Итого:	6,755	0	1896,03	1907,64	1854,77	1870,02	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,755															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	857,978	112680,6	113023,59	110068,07	110915,73
23.09.2024	864,733	114576,63	114931,23	111922,84	112785,75

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:54:23