

#148550#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 41, Калининград

6837

6895

ВКТ-7

00209587

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,226	-0,003	24,26	24,5	23,74	24,13	-0,39	24	0	0	69,3	58,9	10,41	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,215	-0,001	23,25	23,46	22,76	23,1	-0,34	24	0	0	68,7	58,4	10,23	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,21	-0,003	27,04	27,26	26,45	26,77	-0,32	24	0	0	70,1	61,4	8,63	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,209	0	23,59	23,77	23,08	23,39	-0,31	24	0	0	69,4	59,6	9,82	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,227	0	24,75	24,9	24,25	24,46	-0,21	24	0	0	69,2	59,4	9,84	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,219	-0,001	25,15	25,31	24,62	24,88	-0,26	24	0	0	69,6	60	9,62	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,214	-0,002	25,78	25,95	25,22	25,52	-0,3	24	0	0	69,8	60,6	9,15	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,238	0	24,82	24,95	24,27	24,55	-0,28	24	0	0	69,7	59,3	10,42	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,184	-0,001	26,17	26,35	25,62	25,89	-0,27	24	0	0	69,8	62	7,74	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,205	0	23,64	23,79	23,13	23,41	-0,28	24	0	1	69,5	59,9	9,59	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,218	0	25,58	25,72	25,04	25,28	-0,24	24	0	0	69,9	60,6	9,27	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,171	0,002	15,67	15,66	15,32	15,44	-0,12	24	0	1	67,9	56,4	11,52	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,196	0,008	16,51	16,46	16,2	16,17	0,03	24	0	0	66,9	54,8	12,07	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,211	0,003	17,16	17,14	16,84	16,86	-0,02	24	0	0	66,9	54,2	12,63	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,216	0,001	16,1	16,11	15,79	15,87	-0,08	24	0	0	66,6	52,6	13,98	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,054	0,001	6,81	6,86	6,68	6,75	-0,07	24	0	1	65,1	56,5	8,59	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,186	0	13,06	13,17	12,79	13,02	-0,23	24	0	1	66,4	51	15,39	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,184	0	13,03	13,1	12,75	12,93	-0,18	24	0	1	66,6	51,6	14,98	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,182	0	12,18	12,28	11,92	12,18	-0,26	24	0	1	65,9	49,5	16,42	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,179	0	12,58	12,69	12,33	12,54	-0,21	24	0	1	66,2	50,9	15,36	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,196	0	14,89	14,94	14,6	14,72	-0,12	24	0	1	66,4	52,7	13,7	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,176	0	14,03	14,09	13,75	13,9	-0,15	24	0	1	66,1	52,8	13,31	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,144	0	9,48	9,61	9,32	9,52	-0,2	24	0	1	65,5	49,1	16,35	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,094	0	4,56	4,86	4,52	4,83	-0,31	24	0	1	64,4	41	23,35	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,104	0	5,03	5,33	4,95	5,31	-0,36	24	0	1	64,8	41,2	23,6	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,204	0	12,85	12,96	12,58	12,81	-0,23	24	0	1	66,8	49,8	17	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,219	-0,003	20,47	20,59	20,05	20,27	-0,22	24	0	1	68,1	56,6	11,51	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,216	-0,01	30,21	30,6	29,51	30,07	-0,56	24	0	0	69,6	61,1	8,5	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,243	0	31,7	31,86	30,97	31,3	-0,33	24	0	0	69,8	61,3	8,45	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,217	0	29,59	29,75	28,97	29,25	-0,28	24	0	0	69,2	61	8,12	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,225	0	29,35	29,51	28,69	28,98	-0,29	24	0	0	69,6	61,1	8,5	0,6	0,4	-
Итого:	5,982	0	599,29	603,53	586,71	594,1	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,982															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	1313,323	150616,29	150986,62	147118,87	148253,41
23.09.2025	1319,305	151215,58	151590,15	147705,58	148847,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 11:08:50