

#102367#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6895
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	2,239	-0,032	153,84	153,58	150,31	151,32	-1,01	24	0	0	71,6	56,3	15,26	0,6	0,4	8,5
25.10.2024	2,192	-0,029	147,26	147,01	143,94	144,9	-0,96	24	0	0	71,4	55,8	15,58	0,6	0,4	4
26.10.2024	2,135	-0,034	151,22	151,1	147,76	148,82	-1,06	24	0	0	71,4	56,6	14,82	0,6	0,4	8,2
27.10.2024	2,104	-0,034	152,94	152,78	149,47	150,49	-1,02	24	0	0	71,1	56,7	14,43	0,6	0,4	9,6
28.10.2024	2,045	-0,034	154,77	154,66	151,24	152,31	-1,07	24	0	0	71,1	57,2	13,9	0,6	0,4	10,2
29.10.2024	2,022	-0,036	156,31	156,24	152,76	153,83	-1,07	24	0	0	71,1	57,5	13,61	0,6	0,4	10,9
30.10.2024	2,012	-0,034	156,25	156,15	152,68	153,74	-1,06	24	0	0	70,9	57,4	13,53	0,6	0,4	12,2
31.10.2024	2,039	-0,03	155,34	155,23	151,87	152,86	-0,99	24	0	0	70,7	56,9	13,76	0,6	0,4	9,6
01.11.2024	2,052	-0,035	159,83	159,74	156,23	157,28	-1,05	24	0	0	71,1	57,6	13,49	0,6	0,4	-
02.11.2024	2,076	-0,031	147,76	147,56	144,42	145,39	-0,97	24	0	0	71	56,3	14,71	0,6	0,4	-
03.11.2024	2,113	-0,031	149,17	148,96	145,79	146,77	-0,98	24	0	0	71,1	56,2	14,85	0,6	0,4	-
04.11.2024	2,046	-0,028	144,59	144,43	141,43	142,38	-0,95	24	0	0	70,1	55,3	14,81	0,6	0,4	-
05.11.2024	2,042	-0,031	139,22	139,1	136,1	137,12	-1,02	24	0	0	70,7	55,3	15,4	0,6	0,4	-
06.11.2024	2,036	-0,029	136,73	136,58	133,63	134,62	-0,99	24	0	0	71,1	55,5	15,61	0,6	0,4	-
07.11.2024	2,062	-0,033	136,98	136,85	133,87	134,87	-1	24	0	0	71	55,2	15,77	0,6	0,4	-
08.11.2024	2,094	-0,036	140,83	140,75	137,63	138,71	-1,08	24	0	0	71,4	55,8	15,63	0,6	0,4	-
09.11.2024	2,043	-0,031	133,84	133,74	130,84	131,85	-1,01	24	0	0	71,2	55,2	16	0,6	0,4	-
10.11.2024	2,124	-0,03	127,56	127,32	124,58	125,54	-0,96	24	0	0	72,2	54,8	17,47	0,6	0,4	-
11.11.2024	2,281	-0,032	130,16	129,84	126,86	127,85	-0,99	24	0	0	75,7	57,4	18,36	0,6	0,4	-
12.11.2024	2,299	-0,031	130,17	129,83	126,88	127,84	-0,96	24	0	0	76	57,4	18,52	0,6	0,4	-
13.11.2024	2,302	-0,029	129,14	128,76	125,83	126,78	-0,95	24	0	0	76,2	57,5	18,69	0,6	0,4	-
14.11.2024	2,15	-0,028	130,23	129,99	127,18	128,14	-0,96	24	0	0	72,7	55,4	17,3	0,6	0,4	-
15.11.2024	2,096	-0,03	135,57	135,38	132,51	133,48	-0,97	24	0	0	71,3	55,1	16,19	0,6	0,4	-
16.11.2024	2,098	-0,031	139,87	139,68	136,7	137,69	-0,99	24	0	0	71,2	55,5	15,71	0,6	0,4	-
17.11.2024	2,081	-0,03	135,18	134,98	132,1	133,07	-0,97	24	0	0	71,2	55,1	16,13	0,6	0,4	-
18.11.2024	2,046	-0,025	129,43	129,2	126,49	127,39	-0,9	24	0	0	71,1	54,6	16,54	0,6	0,4	-
19.11.2024	2,186	-0,026	128,33	128,04	125,33	126,23	-0,9	24	0	0	72,5	54,7	17,78	0,6	0,4	-
20.11.2024	2,115	-0,03	133,12	132,9	130,07	131,01	-0,94	24	0	0	71,9	55,3	16,65	0,6	0,4	-
21.11.2024	2,206	-0,025	121,3	120,93	118,27	119,16	-0,89	24	0	0	75	55,9	19,06	0,6	0,4	-
22.11.2024	2,377	-0,031	130,86	130,45	127,5	128,48	-0,98	24	0	0	76,2	57,2	19,04	0,6	0,4	-
23.11.2024	2,342	-0,028	131,48	131,1	128,2	129,13	-0,93	24	0	0	75,3	56,7	18,64	0,6	0,4	-
Итого:	66,055	0	4349,28	4342,86	4248,47	4279,05	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,055															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	900,94	118283,47	118643,41	115546,3	116435,48
23.11.2024	966,995	122632,75	122986,27	119794,77	120714,53

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 8:14:04