

# #108759#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6895  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209587  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	2,315	-0,029	131,52	131,18	128,33	129,28	-0,95	24	0	0	74,1	55,7	18,43	0,6	0,4	1,2
25.11.2024	2,182	-0,035	146,86	146,71	143,52	144,58	-1,06	24	0	0	71,1	55,6	15,59	0,6	0,4	5,9
26.11.2024	2,153	-0,036	149,16	149,02	145,75	146,85	-1,1	24	0	0	71,1	55,9	15,15	0,6	0,4	7,3
27.11.2024	2,136	-0,027	141,78	141,57	138,61	139,54	-0,93	24	0	0	71	55,2	15,75	0,6	0,4	4,7
28.11.2024	2,096	-0,03	137,26	137,05	134,16	135,12	-0,96	24	0	0	70,9	54,9	16	0,6	0,4	4,4
29.11.2024	2,108	-0,028	140,29	140,07	137,15	138,08	-0,93	24	0	0	71	55,3	15,72	0,6	0,4	4,2
30.11.2024	2,127	-0,032	137,61	137,4	134,46	135,48	-1,02	24	0	0	71	54,8	16,21	0,6	0,4	4,1
01.12.2024	2,166	-0,031	135,56	135,32	132,44	133,4	-0,96	24	0	0	71,8	55,1	16,72	0,6	0,4	2,2
02.12.2024	2,178	-0,028	135,87	135,61	132,75	133,67	-0,92	24	0	0	71,9	55,1	16,76	0,6	0,4	2,9
03.12.2024	2,171	-0,034	146,08	145,91	142,76	143,84	-1,08	24	0	0	71,1	55,5	15,61	0,6	0,4	-
04.12.2024	2,228	-0,03	134,6	134,29	131,38	132,32	-0,94	24	0	0	73,4	56	17,34	0,6	0,4	-
05.12.2024	2,267	-0,029	139,98	139,69	136,67	137,64	-0,97	24	0	0	73	56,1	16,94	0,6	0,4	-
06.12.2024	2,269	-0,023	130,03	129,62	126,88	127,74	-0,86	24	0	0	73,5	55,3	18,23	0,6	0,4	-
07.12.2024	2,372	-0,027	131,9	131,44	128,53	129,45	-0,92	24	0	0	75,9	57,1	18,83	0,6	0,4	-
08.12.2024	2,293	-0,026	130,9	130,5	127,69	128,6	-0,91	24	0	0	74,3	55,9	18,32	0,6	0,4	-
09.12.2024	2,291	-0,029	131,17	130,78	127,95	128,88	-0,93	24	0	0	74,3	56,1	18,27	0,6	0,4	-
10.12.2024	2,405	-0,026	126,78	126,29	123,53	124,38	-0,85	24	0	0	76,8	57	19,83	0,6	0,4	-
11.12.2024	2,279	-0,031	132,79	132,44	129,52	130,49	-0,97	24	0	0	74,4	56,4	17,99	0,6	0,4	-
12.12.2024	2,281	-0,028	131,64	131,27	128,4	129,34	-0,94	24	0	0	74,4	56,3	18,13	0,6	0,4	-
13.12.2024	2,465	-0,03	130,61	130,1	127,12	128,06	-0,94	24	0	0	78,1	58,3	19,78	0,6	0,4	-
14.12.2024	2,472	-0,029	128,65	128,16	125,21	126,16	-0,95	24	0	0	78	57,8	20,14	0,6	0,4	-
15.12.2024	2,255	-0,028	129,71	129,38	126,62	127,57	-0,95	24	0	0	73	54,8	18,19	0,6	0,4	-
16.12.2024	2,164	-0,028	139,55	139,32	136,36	137,33	-0,97	24	0	0	71,3	55	16,22	0,6	0,4	-
17.12.2024	2,124	-0,028	136,05	135,83	132,99	133,93	-0,94	24	0	0	70,9	54,6	16,32	0,6	0,4	-
18.12.2024	2,087	-0,034	136,19	136,05	133,12	134,16	-1,04	24	0	0	70,9	54,8	16,1	0,6	0,4	-
19.12.2024	2,102	-0,036	145,32	145,21	141,99	143,1	-1,11	24	0	0	71,2	56	15,19	0,6	0,4	-
20.12.2024	2,091	-0,03	134,94	134,77	131,91	132,88	-0,97	24	0	0	70,9	54,7	16,21	0,6	0,4	-
21.12.2024	2,105	-0,028	127,84	127,62	124,9	125,86	-0,96	24	0	0	71,6	54,3	17,24	0,6	0,4	-
22.12.2024	2,167	-0,029	132,36	132,12	129,35	130,3	-0,95	24	0	0	71,1	54	17,12	0,6	0,4	-
23.12.2024	2,147	-0,03	133,13	132,93	130,07	131,06	-0,99	24	0	0	71,6	54,8	16,89	0,6	0,4	-
Итого:	66,496	0	4066,13	4057,65	3970,12	3999,09	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,496															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	966,995	122632,75	122986,27	119794,77	120714,53
23.12.2024	1033,491	126698,88	127043,92	123764,89	124713,62

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.12.2024 7:46:07