

#7395#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Сергеева 41, Калининград  
6895  
ВКТ-7  
00209587  
1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	1,998	-0,023	125,92	125,73	123,21	124,04	-0,83	24	0	0	69,7	53,2	16,55	0,6	0,4	5,2
24.12.2020	2,095	-0,024	124,26	123,99	121,4	122,26	-0,86	24	0	0	72	54,4	17,61	0,6	0,4	2,5
25.12.2020	2,142	-0,022	124,78	124,45	121,84	122,68	-0,84	24	0	0	72,9	54,9	17,93	0,6	0,4	2,6
26.12.2020	2,348	-0,022	125,63	125,13	122,49	123,29	-0,8	24	0	0	75,6	56,1	19,48	0,6	0,4	1,5
27.12.2020	2,423	-0,023	122,83	122,27	119,63	120,45	-0,82	24	0	0	77,3	56,7	20,61	0,6	0,4	-0,5
28.12.2020	2,268	-0,017	123,82	123,31	120,79	121,52	-0,73	24	0	0	74,7	55,6	19,1	0,6	0,4	2,2
29.12.2020	2,028	-0,022	125,68	125,41	122,94	123,75	-0,81	24	0	0	69,9	53,1	16,83	0,6	0,4	4,7
30.12.2020	2,205	-0,022	122,48	122,09	119,63	120,43	-0,8	24	0	0	72,4	53,6	18,76	0,6	0,4	1,6
31.12.2020	2,458	-0,027	125,46	124,93	122,21	123,13	-0,92	24	0	0	76,6	56,1	20,51	0,6	0,4	0,4
01.01.2021	2,375	-0,022	119,65	119,12	116,5	117,33	-0,83	24	0	0	77,6	56,9	20,74	0,6	0,4	-2,4
02.01.2021	2,351	-0,025	123,75	123,25	120,53	121,38	-0,85	24	0	0	77	57,1	19,88	0,6	0,4	-0,2
03.01.2021	2,39	-0,027	120,11	119,56	116,91	117,77	-0,86	24	0	0	77,4	56,6	20,81	0,6	0,4	-0,9
04.01.2021	2,41	-0,023	121,77	121,18	118,52	119,33	-0,81	24	0	0	78,1	57,4	20,7	0,6	0,4	-0,5
05.01.2021	2,412	-0,023	121,41	120,83	118,23	119,05	-0,82	24	0	0	77,1	56,3	20,75	0,6	0,4	0,4
06.01.2021	2,335	-0,021	121,36	120,82	118,24	119,03	-0,79	24	0	0	76,3	56,2	20,09	0,6	0,4	0,2
07.01.2021	2,389	-0,021	123,8	123,24	120,61	121,39	-0,78	24	0	0	76,6	56,4	20,14	0,6	0,4	0,2
08.01.2021	2,321	-0,023	124,7	124,22	121,49	122,31	-0,82	24	0	0	76,5	57,1	19,44	0,6	0,4	0,2
09.01.2021	2,435	-0,022	122,6	122,02	119,34	120,15	-0,81	24	0	0	77,7	57	20,74	0,6	0,4	-1
10.01.2021	2,424	-0,024	121,27	120,69	118,04	118,88	-0,84	24	0	0	77,8	56,9	20,91	0,6	0,4	-0,6
11.01.2021	2,358	-0,024	121,54	120,98	118,35	119,18	-0,83	24	0	0	77,1	56,8	20,28	0,6	0,4	0,3
12.01.2021	2,294	-0,019	119	118,47	115,94	116,71	-0,77	24	0	0	76,6	56,5	20,11	0,6	0,4	0,1
13.01.2021	2,314	-0,023	120,77	120,24	117,67	118,47	-0,8	24	0	0	76,3	56,3	20	0,6	0,4	0,2
14.01.2021	2,443	-0,021	117,26	116,59	114,1	114,83	-0,73	24	0	0	78,7	56,9	21,76	0,6	0,4	-2,7
15.01.2021	2,614	-0,021	115,59	114,82	112,25	113,01	-0,76	24	0	0	81,8	58,2	23,62	0,6	0,4	-6
16.01.2021	2,69	-0,02	111,41	110,56	108,06	108,78	-0,72	24	0	0	83,9	58,7	25,25	0,6	0,4	-8,2
17.01.2021	2,909	-0,018	106,12	105,01	102,61	103,3	-0,69	24	0	0	88	59,3	28,69	0,6	0,4	-15,6
18.01.2021	2,975	-0,027	120,7	119,65	116,68	117,51	-0,83	24	0	0	88,2	62,3	25,89	0,6	0,4	-7,6
19.01.2021	2,945	-0,025	116,89	115,84	113,04	113,8	-0,76	24	0	0	87,9	61,5	26,42	0,6	0,4	-9,6
20.01.2021	2,59	-0,031	122,92	122,23	119,34	120,23	-0,89	24	0	0	81,5	59,4	22,1	0,6	0,4	-0,7
21.01.2021	2,201	-0,025	125,67	125,31	122,63	123,49	-0,86	24	0	0	73,8	55,5	18,3	0,6	0,4	4
22.01.2021	2,193	-0,029	129,72	129,42	126,56	127,52	-0,96	24	0	0	74	56,3	17,7	0,6	0,4	4,3
23.01.2021	2,24	-0,032	128,69	128,38	125,48	126,46	-0,98	24	0	0	74,9	56,7	18,25	0,6	0,4	-
Итого:	76,573	0	3897,56	3879,74	3795,26	3821,46	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,573															

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 768

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2020	1337,276	144857,66	145101,53	141534,32	142536,38
23.01.2021	1413,849	148755,22	148981,27	145329,58	146357,84

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.01.2021 15:26:31