

#112387#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 41, Калининград

6837

6895

ВКТ-7

00209587

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,334	-0,033	133,95	133,65	130,63	131,64	-1,01	24	0	0	74,7	56,5	18,24	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,237	-0,034	133,73	133,48	130,5	131,52	-1,02	24	0	0	73,8	56,3	17,54	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,111	-0,033	129,33	129,16	126,4	127,39	-0,99	24	0	0	71,3	54,2	17,1	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,115	-0,029	135,85	135,69	132,77	133,76	-0,99	24	0	0	71,2	54,9	16,31	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,145	-0,027	132,31	132,11	129,33	130,28	-0,95	24	0	0	71	54,1	16,98	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,156	-0,029	130,12	129,9	127,17	128,15	-0,98	24	0	0	71	53,7	17,32	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,185	-0,029	130,65	130,39	127,72	128,66	-0,94	24	0	0	71	53,6	17,44	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,198	-0,031	131,13	130,86	128,15	129,11	-0,96	24	0	0	71,1	53,6	17,53	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,122	-0,028	129,93	129,69	126,99	127,93	-0,94	24	0	0	71	53,9	17,11	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	2,183	-0,027	126,82	126,5	123,83	124,72	-0,89	24	0	0	73	55	18,01	0,6	0,4	4
03.01.2025	2,436	-0,026	125,74	125,24	122,41	123,31	-0,9	24	0	0	77,5	57,2	20,28	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	2,546	-0,027	124,67	124,08	121,26	122,16	-0,9	24	0	0	78,9	57,5	21,38	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	2,538	-0,028	125,38	124,82	121,91	122,84	-0,93	24	0	0	79,6	58,4	21,23	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	2,461	-0,025	123,87	123,36	120,6	121,5	-0,9	24	0	0	77,8	57	20,81	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	2,116	-0,03	131,1	130,92	128,18	129,15	-0,97	24	0	0	71,1	54,2	16,89	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	2,226	-0,026	125,09	124,79	122,12	123,05	-0,93	24	0	0	73	54,4	18,61	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	2,305	-0,028	125,61	125,22	122,45	123,39	-0,94	24	0	0	75,1	55,9	19,21	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	2,324	-0,031	129,51	129,17	126,32	127,28	-0,96	24	0	0	74,6	55,8	18,79	0,6	0,4	-
11.01.2025	2,391	-0,025	124,93	124,48	121,73	122,61	-0,88	24	0	0	76,5	56,5	20,01	0,6	0,4	-
12.01.2025	2,497	-0,027	126,6	126,07	123,3	124,22	-0,92	24	0	0	77	56,4	20,62	0,6	0,4	-
13.01.2025	2,452	-0,029	125,73	125,23	122,36	123,33	-0,97	24	0	0	77,7	57,3	20,45	0,6	0,4	-
14.01.2025	2,385	-0,027	123,72	123,26	120,54	121,46	-0,92	24	0	0	76,4	56,3	20,19	0,6	0,4	-
15.01.2025	2,152	-0,027	129,13	128,9	126,14	127,12	-0,98	24	0	0	71,7	54,2	17,46	0,6	0,4	-
16.01.2025	2,133	-0,026	124,68	124,42	121,83	122,72	-0,89	24	0	0	71,6	53,8	17,86	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,122	-0,032	125,95	125,72	123,07	124,05	-0,98	24	0	0	71	53,4	17,63	0,6	0,4	-
18.01.2025	2,158	-0,028	128,26	128,04	125,35	126,29	-0,94	24	0	0	71,6	54	17,58	0,6	0,4	-
19.01.2025	2,156	-0,025	118,79	118,53	116,08	116,94	-0,86	24	0	0	71,7	52,8	18,93	0,6	0,4	-
20.01.2025	2,259	-0,024	120,06	119,64	117,05	117,92	-0,87	24	0	0	75,3	55,6	19,68	0,6	0,4	-
21.01.2025	2,36	-0,028	125,91	125,49	122,64	123,57	-0,93	24	0	0	76,9	57,2	19,64	0,6	0,4	-
22.01.2025	2,41	-0,029	125,39	124,92	122,08	123,02	-0,94	24	0	0	77,4	57,2	20,14	0,6	0,4	-
23.01.2025	2,38	-0,028	124,65	124,17	121,43	122,32	-0,89	24	0	0	76,7	56,7	19,99	0,6	0,4	-
Итого:	70,593	0	3948,59	3937,9	3852,34	3881,41	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,593															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	1033,491	126698,88	127043,92	123764,89	124713,62
23.01.2025	1104,084	130647,47	130981,82	127617,23	128595,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 8:05:18