

#7397#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 24.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
 Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград  
 Номер абонента 6837  
 Порядковый номер 6895  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00209587  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
25.12.2022	2,077	-0,033	159,09	158,86	155,11	156,14	-1,03	24	0	0	75,2	61,4	13,77	0,6	0,4	-0,6
26.12.2022	2,099	-0,037	171,31	171,13	167,12	168,15	-1,03	24	0	0	74,1	61,2	12,9	0,6	0,4	2,3
27.12.2022	2,051	-0,034	171,58	171,43	167,53	168,57	-1,04	24	0	0	72,6	60	12,59	0,6	0,4	4,2
28.12.2022	2,01	-0,034	163,64	163,52	159,82	160,85	-1,03	24	0	0	72,3	59,3	12,92	0,6	0,4	2,1
29.12.2022	1,988	-0,035	173,42	173,36	169,46	170,52	-1,06	24	0	0	71,5	59,4	12,08	0,6	0,4	5,6
30.12.2022	1,917	-0,032	167,01	166,96	163,29	164,3	-1,01	24	0	0	70,4	58,4	12,08	0,6	0,4	6,3
31.12.2022	1,919	-0,034	168,07	168,06	164,4	165,46	-1,06	24	0	0	69,9	57,8	12,02	0,6	0,4	6,1
01.01.2023	1,843	-0,046	186,88	187	182,71	183,89	-1,18	24	0	0	70,6	60,1	10,45	0,6	0,4	-
02.01.2023	1,874	-0,039	181,5	181,57	177,48	178,59	-1,11	24	0	0	70,6	59,7	10,9	0,6	0,4	-
03.01.2023	1,833	-0,033	170,11	170,08	166,31	167,3	-0,99	24	0	0	70,6	59,2	11,36	0,6	0,4	-
04.01.2023	1,852	-0,036	160,88	160,97	157,3	158,39	-1,09	24	0	0	70,7	58,6	12,15	0,6	0,4	-
05.01.2023	1,875	-0,037	165,36	165,35	161,6	162,63	-1,03	24	0	0	71,2	59,2	11,94	0,6	0,4	-
06.01.2023	2,132	-0,027	143	142,57	139,29	140,12	-0,83	24	0	0	77	61,4	15,63	0,6	0,4	-
07.01.2023	2,361	-0,042	167,49	167,04	162,86	163,84	-0,98	24	0	0	79,5	64,7	14,83	0,6	0,4	-
08.01.2023	2,284	-0,045	172,04	171,69	167,46	168,46	-1	24	0	0	77,9	63,9	13,99	0,6	0,4	-
09.01.2023	2,154	-0,035	165,04	164,76	160,86	161,82	-0,96	24	0	0	75,8	62	13,72	0,6	0,4	-
10.01.2023	2,051	-0,031	167,94	167,73	163,9	164,85	-0,95	24	0	0	73,7	60,9	12,83	0,6	0,4	-
11.01.2023	1,984	-0,032	164,34	164,18	160,48	161,46	-0,98	24	0	0	72,6	59,9	12,69	0,6	0,4	-
12.01.2023	1,98	-0,033	173,44	173,37	169,42	170,47	-1,05	24	0	0	72,2	60,2	12,02	0,6	0,4	-
13.01.2023	1,922	-0,041	180,52	180,55	176,38	177,5	-1,12	24	0	0	71,6	60,4	11,24	0,6	0,4	-
14.01.2023	1,971	-0,04	179,88	179,88	175,75	176,86	-1,11	24	0	0	71,6	60,1	11,56	0,6	0,4	-
15.01.2023	2,009	-0,036	173,75	173,68	169,76	170,82	-1,06	24	0	0	71,8	59,6	12,19	0,6	0,4	-
16.01.2023	1,96	-0,051	165,09	165,19	161,21	162,45	-1,24	24	0	0	72,6	60	12,59	0,6	0,4	-
17.01.2023	1,971	-0,047	167,21	167,3	163,29	164,51	-1,22	24	0	0	72,6	60,1	12,48	0,6	0,4	-
18.01.2023	2,059	-0,039	161,97	161,83	157,94	159,01	-1,07	24	0	0	75	61,6	13,42	0,6	0,4	-
19.01.2023	2,138	-0,039	164,4	164,17	160,22	161,26	-1,04	24	0	0	75,8	62,2	13,7	0,6	0,4	-
20.01.2023	2,175	-0,043	163,06	162,78	158,74	159,78	-1,04	24	0	0	77,7	63,6	14,07	0,6	0,4	-
21.01.2023	2,28	-0,04	162,32	161,84	157,92	158,86	-0,94	24	0	0	78,3	63,5	14,79	0,6	0,4	-
22.01.2023	2,322	-0,035	161,58	161,1	157,2	158,11	-0,91	24	0	0	78,5	63,4	15,08	0,6	0,4	-
23.01.2023	2,294	-0,041	162,73	162,29	158,31	159,27	-0,96	24	0	0	78,6	63,8	14,85	0,6	0,4	-
Итого:	61,385	0	5034,65	5030,24	4913,12	4944,24	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,385															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
24.12.2022	178,066	24590,38	24641,27	24031,17	24185,77
23.01.2023	239,451	29625,03	29671,51	28944,29	29130,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.01.2023 8:14:26