

#7381#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7031  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00272078  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,052	185,56	181,04	181,04	24	0	0	74,2	57,4	16,85	0,65	0,48	8,2
25.02.2021	2,968	189,21	184,83	184,83	24	0	0	72,2	56,2	16,02	0,63	0,49	10,7
26.02.2021	2,906	182,42	178,21	178,21	24	0	0	72	55,7	16,28	0,63	0,49	4,9
27.02.2021	3,027	179,7	175,47	175,47	24	0	0	72,6	55,4	17,23	0,63	0,49	3,2
28.02.2021	3,157	177,75	173,43	173,43	24	0	0	74	55,8	18,17	0,64	0,49	3
01.03.2021	3,133	175,93	171,54	171,54	24	0	0	75,1	56,8	18,24	0,63	0,49	2,5
02.03.2021	3,131	176,3	172	172	24	0	0	74,3	56,2	18,18	0,64	0,49	3,2
03.03.2021	3,347	179,25	174,53	174,53	24	0	0	77,2	58,1	19,14	0,63	0,49	1,3
04.03.2021	3,286	175,75	171,18	171,18	24	0	0	76,7	57,6	19,16	0,6	0,49	1,3
05.03.2021	3,474	176,91	172,02	172,02	24	0	0	79,4	59,2	20,18	0,56	0,49	-0,7
06.03.2021	3,388	178,68	173,8	173,8	24	0	0	78,9	59,5	19,47	0,56	0,49	1,4
07.03.2021	3,284	174,62	170,05	170,05	24	0	0	77	57,7	19,3	0,56	0,49	1,7
08.03.2021	3,47	172,55	167,84	167,84	24	0	0	78,9	58,2	20,64	0,56	0,49	0
09.03.2021	3,604	179,07	173,87	173,87	24	0	0	81,8	61,1	20,71	0,56	0,49	-1,7
10.03.2021	3,541	180,44	175,32	175,32	24	0	0	80,8	60,6	20,17	0,55	0,49	-0,7
11.03.2021	3,452	172,75	167,93	167,93	24	0	0	79,8	59,3	20,52	0,56	0,49	-0,8
12.03.2021	3,113	178,9	174,42	174,42	24	0	0	75,3	57,4	17,84	0,55	0,49	4,6
13.03.2021	2,973	175,47	171,37	171,37	24	0	0	72,4	55,1	17,34	0,55	0,49	4,9
14.03.2021	2,962	171,78	167,81	167,81	24	0	0	71,8	54,2	17,66	0,56	0,49	3,7
15.03.2021	2,958	172,28	168,25	168,25	24	0	0	72,3	54,7	17,59	0,56	0,49	3,2
16.03.2021	2,952	174,32	170,26	170,26	24	0	0	72,3	55	17,34	0,56	0,49	2,5
17.03.2021	3,059	170,84	166,81	166,81	24	0	0	73,1	54,8	18,33	0,56	0,49	1,6
18.03.2021	3,006	167,24	163,15	163,15	24	0	0	74	55,6	18,41	0,56	0,49	1
19.03.2021	3,238	167,43	163,04	163,04	24	0	0	77	57,2	19,85	0,56	0,49	-1,1
20.03.2021	3,124	157,77	153,42	153,42	22	2	1	79,1	58,8	20,33	0,56	0,49	-1,1
21.03.2021	3,316	175,38	170,77	170,77	24	0	0	77,4	58	19,41	0,57	0,49	1,8
22.03.2021	3,443	187,21	182,09	182,09	24	0	0	79,1	60,2	18,89	0,57	0,49	2,6
23.03.2021	3,218	189,55	184,68	184,68	24	0	0	76,2	58,8	17,4	0,56	0,49	-
Итого:	89,582	4945,06	4819,13	4819,13	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	89,582												

Общее время работы системы, ч 672  
 Период нормальной работы системы, ч 670

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	408,803	21841,76	21264,77	21264,77
23.03.2021	498,385	26786,82	26083,9	26083,9

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.03.2021 13:27:45