

#121103#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Минская 17-23, Калининград
4402
7031
ВКТ-7
00272078
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,988	0	136,4	0	133,07	133,07	0	24	0	0	74,1	51,6	22,47	0,59	0,49	-
25.02.2025	3,002	0	149,79	0	146,23	146,23	0	24	0	0	72,7	52,2	20,53	0,59	0,49	-
26.02.2025	2,863	0	140,92	0	137,61	137,61	0	24	0	0	72,3	51,5	20,79	0,6	0,49	-
27.02.2025	2,727	0	132,31	0	129,23	129,23	0	24	0	0	72,1	51	21,11	0,59	0,49	-
28.02.2025	2,824	0	140,12	0	136,89	136,89	0	24	0	0	72	51,4	20,63	0,59	0,49	-
01.03.2025	3,025	0	142,83	0	139,39	139,39	0	24	0	0	73,8	52,1	21,69	0,6	0,48	-
02.03.2025	2,925	0	138,63	0	135,35	135,35	0	24	0	0	73	51,4	21,58	0,6	0,48	-
03.03.2025	2,843	0	134,32	0	131,18	131,18	0	24	0	0	72,4	50,7	21,66	0,6	0,48	-
04.03.2025	2,758	0	130,51	0	127,5	127,5	0	24	0	0	72,1	50,4	21,63	0,61	0,48	-
05.03.2025	2,586	0	120,62	0	117,82	117,82	0	24	0	0	72	50,1	21,95	0,61	0,47	-
06.03.2025	2,458	0	113,42	0	110,81	110,81	0	24	0	0	71,9	49,7	22,18	0,62	0,47	-
07.03.2025	2,478	0	116,33	0	113,67	113,67	0	24	0	0	71,9	50,1	21,8	0,61	0,47	-
08.03.2025	2,449	0	115,19	0	112,52	112,52	0	24	0	0	71,9	50,1	21,77	0,62	0,47	-
09.03.2025	2,437	0	114,44	0	111,8	111,8	0	24	0	0	72	50,2	21,77	0,62	0,47	-
10.03.2025	2,266	0	105,52	0	103,1	103,1	0	24	0	0	71,8	49,8	21,96	0,6	0,48	-
11.03.2025	2,797	0	140,35	0	137,13	137,13	0	24	0	0	71,7	51,3	20,39	0,61	0,48	-
12.03.2025	2,71	0	134	0	130,92	130,92	0	24	0	0	71,9	51,2	20,68	0,6	0,48	-
13.03.2025	2,812	0	131,01	0	127,9	127,9	0	24	0	0	73,1	51,1	21,97	0,6	0,48	-
14.03.2025	2,912	0	131,7	0	128,44	128,44	0	24	0	0	74,6	51,9	22,68	0,6	0,48	-
15.03.2025	3,081	0	132,38	0	129,03	129,03	0	24	0	0	75,9	52,1	23,85	0,6	0,48	-
16.03.2025	3,193	0	137,8	0	134,31	134,31	0	24	0	0	75,8	52	23,78	0,6	0,48	-
17.03.2025	3,142	0	134,73	0	131,26	131,26	0	24	0	0	76,6	52,7	23,9	0,6	0,48	-
18.03.2025	2,994	0	137,62	0	134,24	134,24	0	24	0	0	74,4	52,1	22,3	0,6	0,48	-
19.03.2025	2,834	0	136,99	0	133,77	133,77	0	24	0	0	72,6	51,4	21,16	0,61	0,48	-
20.03.2025	2,652	0	130,54	0	127,51	127,51	0	24	0	0	72,2	51,4	20,8	0,61	0,48	-
21.03.2025	2,537	0	118,25	0	115,52	115,52	0	24	0	0	72,1	50,2	21,94	0,61	0,47	-
22.03.2025	2,571	0	125,12	0	122,24	122,24	0	24	0	0	72	51	21,01	0,61	0,47	-
23.03.2025	2,519	0	119,3	0	116,57	116,57	0	24	0	0	71,9	50,3	21,61	0,61	0,48	-
Итого:	77,383	0	3641,14	0	3555,01	3555,01	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,383															

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	431,709	21525,93	0	21008,06	21008,06	0
23.03.2025	509,092	25167,07	0	24563,07	24563,07	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:26:36