

#296711#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7031
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272078
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,646	0	119,51	0	116,57	116,57	0	24	0	0	74,4	51,7	22,69	0,61	0,48	-
20.03.2026	2,608	0	115,83	0	113,01	113,01	0	24	0	0	73,8	50,8	23,05	0,63	0,47	-
21.03.2026	2,623	0	122,64	0	119,69	119,69	0	24	0	0	73,8	51,9	21,89	0,63	0,46	-
22.03.2026	2,621	0	118,02	0	115,15	115,15	0	24	0	0	73,9	51,2	22,74	0,64	0,46	-
23.03.2026	2,327	0	99,07	0	96,7	96,7	0	24	0	0	73,8	49,8	24,06	0,63	0,45	-
24.03.2026	2,307	0	96,78	0	94,43	94,43	0	24	0	0	74	49,6	24,42	0,62	0,45	-
25.03.2026	2,184	0	90,69	0	88,49	88,49	0	24	0	0	73,8	49,2	24,62	0,62	0,46	-
26.03.2026	2,504	0	108,11	0	105,47	105,47	0	24	0	0	74,2	50,5	23,73	0,62	0,46	-
27.03.2026	2,644	0	122	0	119,03	119,03	0	24	0	0	73,9	51,7	22,21	0,63	0,47	-
28.03.2026	2,581	0	121,71	0	118,73	118,73	0	24	0	0	73,9	52,2	21,7	0,63	0,47	-
29.03.2026	2,519	0	110,48	0	107,85	107,85	0	24	0	0	73,7	50,4	23,33	0,63	0,46	-
30.03.2026	2,475	0	108,95	0	106,32	106,32	0	24	0	0	73,8	50,6	23,27	0,62	0,47	-
31.03.2026	2,589	0	114,94	0	112,15	112,15	0	24	0	0	73,8	50,8	23,07	0,62	0,47	-
01.04.2026	2,681	0	124,02	0	121	121	0	24	0	0	73,9	51,7	22,14	0,6	0,48	-
02.04.2026	2,615	0	128,9	0	125,82	125,82	0	24	0	0	73,5	52,7	20,78	0,6	0,47	-
03.04.2026	2,681	0	120,8	0	117,88	117,88	0	24	0	0	73,9	51,2	22,74	0,62	0,46	-
04.04.2026	2,586	0	116,77	0	113,95	113,95	0	24	0	0	73,6	50,9	22,69	0,62	0,46	-
05.04.2026	2,456	0	105,26	0	102,72	102,72	0	24	0	0	73,9	50	23,89	0,62	0,46	-
06.04.2026	2,583	0	113,57	0	110,83	110,83	0	24	0	0	73,6	50,2	23,31	0,62	0,46	-
07.04.2026	2,729	0	122,6	0	119,66	119,66	0	24	0	0	74	51,2	22,78	0,61	0,46	-
08.04.2026	2,814	0	131,35	0	128,17	128,17	0	24	0	0	73,9	52	21,94	0,61	0,46	-
09.04.2026	2,886	0	134,43	0	131,15	131,15	0	24	0	0	74,3	52,3	21,98	0,61	0,46	-
10.04.2026	2,704	0	125,17	0	122,13	122,13	0	24	0	0	74	51,9	22,13	0,62	0,46	-
11.04.2026	2,533	0	111,34	0	108,65	108,65	0	24	0	0	74,1	50,8	23,3	0,62	0,46	-
12.04.2026	2,344	0	101,59	0	99,12	99,12	0	24	0	0	73,8	50,2	23,64	0,63	0,46	-
13.04.2026	2,373	0	99,77	0	97,34	97,34	0	24	0	0	74,2	49,8	24,35	0,63	0,46	-
14.04.2026	2,209	0	106,51	0	104,05	104,05	0	24	0	0	72	50,8	21,22	0,59	0,45	-
15.04.2026	2,169	0	147,7	0	144,72	144,72	0	24	0	0	66,6	51,6	15,01	0,62	0,46	-
16.04.2026	2,533	0	114,64	0	111,9	111,9	0	24	0	0	73,6	51	22,63	0,62	0,46	-
17.04.2026	2,525	0	112,41	0	109,67	109,67	0	24	0	0	74	51	23,02	0,63	0,46	-
18.04.2026	2,288	0	97,25	0	94,92	94,92	0	24	0	0	73,8	49,7	24,09	0,64	0,45	-
Итого:	78,337	0	3562,81	0	3477,27	3477,27	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,337															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	1170,972	56543,35	2,7	55122,02	55122,02	2,7
18.04.2026	1249,309	60106,16	2,7	58599,29	58599,29	2,7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:42:56