

#7380#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7031
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272078
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	2,932	180,91	176,71	176,71	24	0	0	72,1	55,5	16,6	0,56	0,49	4,8
25.03.2021	2,935	187,46	183,17	183,17	24	0	0	71,5	55,4	16,04	0,56	0,49	6,9
26.03.2021	2,87	188,15	183,94	183,94	24	0	0	70,9	55,3	15,6	0,55	0,48	5,1
27.03.2021	2,859	185,79	181,67	181,67	24	0	0	70,7	55	15,73	0,54	0,48	8,7
28.03.2021	2,749	166,28	162,63	162,63	24	0	0	69,8	52,9	16,9	0,55	0,48	5,8
29.03.2021	2,835	177,79	173,78	173,78	24	0	0	71,2	54,8	16,33	0,55	0,48	7,8
30.03.2021	2,826	182,13	177,98	177,98	24	0	0	71,5	55,6	15,87	0,55	0,48	9,8
31.03.2021	2,832	184,63	180,45	180,45	24	0	0	71	55,3	15,68	0,55	0,48	8,7
01.04.2021	2,774	173,92	170,05	170,05	24	0	0	70,5	54,2	16,32	0,55	0,48	4,7
02.04.2021	2,793	167,41	163,64	163,64	24	0	0	70,8	53,7	17,08	0,55	0,48	3,8
03.04.2021	2,786	167,78	164,05	164,05	24	0	0	70,7	53,7	16,99	0,55	0,48	3,8
04.04.2021	2,821	168,08	164,31	164,31	24	0	0	70,6	53,5	17,16	0,54	0,48	4,2
05.04.2021	2,608	158,15	154,71	154,71	24	0	0	69,4	52,6	16,86	0,54	0,48	2,7
06.04.2021	2,809	161,03	157,35	157,35	24	0	0	71,6	53,8	17,86	0,54	0,48	2,6
07.04.2021	2,793	159	155,39	155,39	24	0	0	71,3	53,4	17,96	0,55	0,48	2,8
08.04.2021	2,846	167,35	163,5	163,5	24	0	0	71,6	54,2	17,4	0,55	0,48	4,3
09.04.2021	2,858	172,17	168,24	168,24	24	0	0	71,2	54,3	16,98	0,55	0,48	7,2
10.04.2021	2,757	173,55	169,68	169,68	24	0	0	70,7	54,5	16,24	0,55	0,48	4,9
11.04.2021	2,843	181,55	177,44	177,44	24	0	0	71,2	55,2	15,99	0,55	0,48	10,3
12.04.2021	2,666	175,42	171,54	171,54	23	1	1	70,4	54,9	15,54	0,55	0,48	7,7
13.04.2021	2,798	174,26	170,51	170,51	24	0	0	69,3	52,9	16,42	0,55	0,48	4,7
14.04.2021	2,484	154,83	151,57	151,57	22	2	1	68,4	52	16,38	0,55	0,48	4,1
15.04.2021	2,735	170,21	166,52	166,52	24	0	0	69,2	52,7	16,43	0,55	0,48	5,8
16.04.2021	2,859	174,34	170,59	170,59	24	0	0	68,8	52	16,75	0,55	0,48	5,6
17.04.2021	2,753	182,19	178,27	178,27	24	0	0	69,1	53,7	15,44	0,55	0,48	8,3
18.04.2021	2,726	189,14	185,08	185,08	24	0	0	68,9	54,2	14,72	0,56	0,48	10,4
19.04.2021	2,726	193,41	189,26	189,26	24	0	0	68,9	54,5	14,4	0,56	0,47	11
20.04.2021	2,737	200	195,79	195,79	24	0	0	68,5	54,5	13,99	0,57	0,47	9,9
21.04.2021	2,813	203,76	199,36	199,36	24	0	0	69,1	55	14,1	0,55	0,48	8,6
22.04.2021	2,684	184,88	180,95	180,95	24	0	0	68,8	54	14,82	0,55	0,48	4,6
23.04.2021	2,746	179,47	175,61	175,61	24	0	0	69	53,4	15,63	0,55	0,48	-
Итого:	86,253	5485,04	5363,74	5363,74	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,253												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	498,385	26786,82	26083,9	26083,9
23.04.2021	584,638	32271,86	31447,64	31447,64

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 16:12:57