

#126198#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Минская 17-23, Калининград
4402
7031
ВКТ-7
00272078
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,633	0	124,83	0	121,93	121,93	0	24	0	0	72,1	50,5	21,58	0,61	0,48	5,5
25.03.2025	2,596	0	127,69	0	124,72	124,72	0	24	0	0	72,2	51,4	20,79	0,61	0,48	4,4
26.03.2025	2,586	0	121,58	0	118,77	118,77	0	24	0	0	71,9	50,2	21,76	0,61	0,48	6,9
27.03.2025	2,582	0	122,68	0	119,84	119,84	0	24	0	0	72	50,4	21,55	0,62	0,47	5,7
28.03.2025	2,365	0	108,55	0	106,03	106,03	0	24	0	0	72	49,7	22,26	0,62	0,47	8,9
29.03.2025	2,333	0	108,46	0	105,96	105,96	0	24	0	0	71,9	49,9	22,01	0,61	0,47	9,9
30.03.2025	2,462	0	115,03	0	112,37	112,37	0	24	0	0	71,8	50	21,87	0,61	0,48	6,8
31.03.2025	2,536	0	119,47	0	116,7	116,7	0	24	0	0	72	50,3	21,71	0,6	0,48	5,9
01.04.2025	2,627	0	122,71	0	119,84	119,84	0	24	0	0	72,5	50,5	21,92	0,6	0,47	-
02.04.2025	2,409	0	111,81	0	109,22	109,22	0	24	0	0	72,2	50,1	22,06	0,6	0,46	-
03.04.2025	2,237	0	102,46	0	100,08	100,08	0	24	0	0	72,1	49,8	22,35	0,6	0,47	-
04.04.2025	2,396	0	107,38	0	104,85	104,85	0	24	0	0	72,5	49,7	22,84	0,59	0,48	-
05.04.2025	2,89	0	135,98	0	132,73	132,73	0	24	0	0	73,4	51,6	21,77	0,59	0,48	-
06.04.2025	2,996	0	131,54	0	128,2	128,2	0	24	0	0	75,7	52,3	23,37	0,59	0,47	-
07.04.2025	2,758	0	122,79	0	119,78	119,78	0	24	0	0	74,4	51,4	23,03	0,59	0,47	-
08.04.2025	2,735	0	126,91	0	123,89	123,89	0	24	0	0	73	50,9	22,08	0,59	0,47	-
09.04.2025	2,789	0	135,81	0	132,61	132,61	0	24	0	0	72,7	51,7	21,02	0,58	0,48	-
10.04.2025	2,869	0	139,66	0	136,33	136,33	0	24	0	0	73,3	52,2	21,03	0,59	0,47	-
11.04.2025	2,616	0	122,51	0	119,64	119,64	0	24	0	0	72,6	50,8	21,87	0,6	0,47	-
12.04.2025	2,537	0	117,74	0	114,95	114,95	0	24	0	0	72,7	50,6	22,05	0,61	0,46	-
13.04.2025	2,214	0	100,85	0	98,48	98,48	0	24	0	0	72,4	49,9	22,47	0,61	0,45	-
14.04.2025	2,039	0	93,22	0	91,06	91,06	0	24	0	0	72,1	49,7	22,38	0,59	0,44	-
15.04.2025	1,329	0	74,08	0	72,4	72,4	0	24	0	0	71,2	52,9	18,34	0,59	0,43	-
16.04.2025	0,723	0	52,19	0	51,01	51,01	0	24	0	0	71,3	57,1	14,19	0,56	0,42	-
17.04.2025	0,731	0	52,26	0	51,07	51,07	0	24	0	0	71,3	57	14,31	0,53	0,41	-
18.04.2025	0,698	0	51,39	0	50,25	50,25	0	24	0	0	71,1	57,2	13,91	0,54	0,41	-
19.04.2025	0,762	0	54,69	0	53,44	53,44	0	24	0	0	71,1	56,8	14,26	0,53	0,41	-
20.04.2025	0,731	0	56,37	0	55,12	55,12	0	24	0	0	70,6	57,4	13,2	0,52	0,42	-
21.04.2025	0,719	0	65,43	0	64,06	64,06	0	24	0	0	67,8	56,6	11,23	0,53	0,43	-
22.04.2025	0,722	0	50,06	0	48,92	48,92	0	24	0	0	71,6	56,8	14,76	0,52	0,42	-
23.04.2025	0,786	0	52,45	0	51,26	51,26	0	24	0	0	71,8	56,4	15,32	0,52	0,43	-
Итого:	63,406	0	3128,58	0	3055,51	3055,51	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,406															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	509,092	25167,07	0	24563,07	24563,07	0
23.04.2025	572,498	28295,65	0	27618,58	27618,58	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:31:15