

#7376#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7031
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272078
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,82	180,06	176,23	176,23	24	0	0	68,7	52,7	16	0,55	0,48	4
25.04.2021	2,821	176,86	173,07	173,07	24	0	0	69	52,7	16,3	0,55	0,48	3,7
26.04.2021	2,712	167,44	163,88	163,88	24	0	0	68,6	52,1	16,56	0,55	0,48	2,9
27.04.2021	2,754	170,91	167,22	167,22	24	0	0	69,2	52,8	16,47	0,55	0,48	4,1
28.04.2021	2,748	179,69	175,87	175,87	24	0	0	68,7	53,1	15,62	0,55	0,47	6,7
29.04.2021	2,784	184,62	180,66	180,66	24	0	0	69	53,6	15,41	0,49	0,43	9,3
30.04.2021	1,488	119,04	116,48	116,48	24	0	0	68,8	56	12,77	0,52	0,42	7
01.05.2021	0,79	108,74	106,45	106,45	24	0	0	68,2	60,8	7,41	0,52	0,42	7,3
02.05.2021	0,732	109,28	107,02	107,02	24	0	0	67,7	60,9	6,81	0,52	0,42	6,2
03.05.2021	0,782	108,75	106,45	106,45	24	0	0	68,3	60,9	7,35	0,5	0,42	5,8
04.05.2021	0,717	95,72	93,79	93,79	24	0	0	66,4	58,8	7,64	0,52	0,42	9,6
05.05.2021	0,765	103,77	101,6	101,6	24	0	0	68,5	61	7,53	0,52	0,42	10,4
06.05.2021	0,781	106,31	104,09	104,09	24	0	0	68,3	60,8	7,48	0,53	0,42	6,9
07.05.2021	0,869	107,94	105,69	105,69	24	0	0	68,6	60,4	8,2	0,53	0,43	6,9
08.05.2021	0,904	108,2	105,91	105,91	24	0	0	68,3	59,8	8,51	0,53	0,42	6,3
09.05.2021	0,778	110,98	108,61	108,61	24	0	0	68,5	61,4	7,15	0,53	0,42	11,1
10.05.2021	0,763	111,69	109,32	109,32	24	0	0	68,2	61,2	6,96	0,53	0,42	17,8
11.05.2021	0,702	113,6	111,18	111,18	24	0	0	68,4	62,1	6,29	0,39	0,36	19,7
12.05.2021	0,103	32,66	32,01	32,01	24	0	0	66,2	63,2	2,99	0,52	0,42	19,2
13.05.2021	0,741	106,39	104,13	104,13	24	0	0	68,3	61,2	7,12	0,52	0,43	9,9
14.05.2021	0,667	104,37	102,2	102,2	24	0	0	68,2	61,7	6,5	0,52	0,44	10,6
15.05.2021	0,701	98,19	96,06	96,06	24	0	0	68,7	61,4	7,29	0,52	0,44	10
16.05.2021	0,773	97,42	95,36	95,36	24	0	0	68,2	60,1	8,09	0,51	0,43	12,5
17.05.2021	0,693	99,73	97,6	97,6	24	0	0	68,6	61,5	7,1	0,5	0,43	14,5
18.05.2021	0,68	94,3	92,28	92,28	24	0	0	68,4	61	7,36	0,5	0,43	11,4
19.05.2021	0,701	89,47	87,55	87,55	24	0	0	68,1	60,1	8	0,5	0,43	10,4
20.05.2021	0,733	91,34	89,42	89,42	24	0	0	68,5	60,3	8,17	0,5	0,43	-
21.05.2021	0,738	90,64	88,7	88,7	24	0	0	68,4	60,1	8,3	0,5	0,43	14
22.05.2021	0,757	91,44	89,52	89,52	24	0	0	68,3	59,8	8,43	0,5	0,43	-
23.05.2021	0,758	91,86	89,89	89,89	24	0	0	68,8	60,4	8,41	0,5	0,43	-
Итого:	34,755	3451,41	3378,24	3378,24	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,755												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	584,638	32271,86	31447,64	31447,64
23.05.2021	619,393	35723,27	34825,88	34825,88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:51:27