

# #7369#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7031  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272078  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2023 | 0,765    | 0         | 58,47   | 0       | 57,17   | 57,17   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 57     | 13,35 | 0,52    | 0,43    | -           |
| 25.04.2023 | 0,806    | 0         | 59,12   | 0       | 57,82   | 57,82   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 56,6   | 13,94 | 0,51    | 0,43    | -           |
| 26.04.2023 | 0,797    | 0         | 58,48   | 0       | 57,2    | 57,2    | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 56,7   | 13,92 | 0,51    | 0,43    | -           |
| 27.04.2023 | 0,826    | 0         | 60,75   | 0       | 59,4    | 59,4    | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 56,6   | 13,88 | 0,51    | 0,43    | -           |
| 28.04.2023 | 0,83     | 0         | 59,02   | 0       | 57,72   | 57,72   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 56,4   | 14,37 | 0,51    | 0,43    | -           |
| 29.04.2023 | 0,823    | 0         | 59,4    | 0       | 58,09   | 58,09   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 56,4   | 14,2  | 0,51    | 0,43    | -           |
| 30.04.2023 | 0,829    | 0         | 59,87   | 0       | 58,54   | 58,54   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 56,6   | 14,12 | 0,51    | 0,43    | -           |
| 01.05.2023 | 0,851    | 0         | 61,51   | 0       | 60,14   | 60,14   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 56,6   | 14,15 | 0,51    | 0,43    | -           |
| 02.05.2023 | 0,779    | 0         | 56,94   | 0       | 55,67   | 55,67   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 56,8   | 13,96 | 0,51    | 0,42    | -           |
| 03.05.2023 | 0,805    | 0         | 60,76   | 0       | 59,42   | 59,42   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 57     | 13,52 | 0,52    | 0,42    | -           |
| 04.05.2023 | 0,798    | 0         | 57,73   | 0       | 56,43   | 56,43   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 56,6   | 14,15 | 0,52    | 0,42    | -           |
| 05.05.2023 | 0,847    | 0         | 62,44   | 0       | 61,05   | 61,05   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 56,7   | 13,85 | 0,52    | 0,42    | -           |
| 06.05.2023 | 0,834    | 0         | 59,61   | 0       | 58,27   | 58,27   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 56,4   | 14,32 | 0,52    | 0,42    | -           |
| 07.05.2023 | 0,88     | 0         | 62,47   | 0       | 61,07   | 61,07   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 56,3   | 14,36 | 0,52    | 0,42    | -           |
| 08.05.2023 | 0,863    | 0         | 60,99   | 0       | 59,63   | 59,63   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 56,2   | 14,51 | 0,52    | 0,42    | -           |
| 09.05.2023 | 0,813    | 0         | 60,37   | 0       | 59,04   | 59,04   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 56,8   | 13,81 | 0,52    | 0,43    | -           |
| 10.05.2023 | 0,809    | 0         | 57,84   | 0       | 56,55   | 56,55   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 56,4   | 14,36 | 0,51    | 0,43    | -           |
| 11.05.2023 | 0,787    | 0         | 58,21   | 0       | 56,9    | 56,9    | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 56,8   | 13,8  | 0,51    | 0,43    | -           |
| 12.05.2023 | 0,788    | 0         | 56,72   | 0       | 55,43   | 55,43   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 56,6   | 14,18 | 0,51    | 0,43    | -           |
| 13.05.2023 | 0,805    | 0         | 60,26   | 0       | 58,91   | 58,91   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 56,9   | 13,66 | 0,51    | 0,43    | -           |
| 14.05.2023 | 0,768    | 0         | 56,38   | 0       | 55,09   | 55,09   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 56,9   | 13,93 | 0,51    | 0,43    | -           |
| 15.05.2023 | 0,778    | 0         | 57,06   | 0       | 55,78   | 55,78   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 56,7   | 13,94 | 0,52    | 0,43    | -           |
| 16.05.2023 | 0,771    | 0         | 56,29   | 0       | 55,02   | 55,02   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 56,8   | 14,04 | 0,52    | 0,43    | -           |
| 17.05.2023 | 0,775    | 0         | 57,79   | 0       | 56,48   | 56,48   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 56,9   | 13,75 | 0,52    | 0,43    | -           |
| 18.05.2023 | 0,822    | 0         | 58,87   | 0       | 57,54   | 57,54   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 56,5   | 14,3  | 0,52    | 0,43    | -           |
| 19.05.2023 | 0,78     | 0         | 57,91   | 0       | 56,64   | 56,64   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 56,9   | 13,76 | 0,52    | 0,43    | -           |
| 20.05.2023 | 0,773    | 0         | 56,21   | 0       | 54,93   | 54,93   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 56,9   | 14,04 | 0,52    | 0,43    | -           |
| 21.05.2023 | 0,76     | 0         | 57,12   | 0       | 55,82   | 55,82   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 57     | 13,6  | 0,52    | 0,43    | -           |
| 22.05.2023 | 0,733    | 0         | 53,98   | 0       | 52,76   | 52,76   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 57     | 13,86 | 0,52    | 0,43    | -           |
| 23.05.2023 | 0,766    | 0         | 56,95   | 0       | 55,66   | 55,66   | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 57     | 13,74 | 0,53    | 0,43    | -           |
| Итого:     | 24,061   | 0         | 1759,52 | 0       | 1720,17 | 1720,17 | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 24,061   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV3, м3 | dM1, т    | dM2, т    | dM3, т |
|------------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 23.04.2023 | 1804,591 | 111313,74 | 0,33    | 108613,39 | 108613,39 | 0,33   |
| 23.05.2023 | 1828,652 | 113073,26 | 0,33    | 110333,56 | 110333,56 | 0,33   |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2023 7:55:54