

#83933#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7031
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272078
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,571	0	123,59	0	120,74	120,74	0	24	0	0	72	50,7	21,28	0,54	0,46	4,9
25.04.2024	2,426	0	117,61	0	114,89	114,89	0	24	0	0	71,7	50,6	21,13	0,55	0,45	6,4
26.04.2024	2,296	0	107,26	0	104,77	104,77	0	24	0	0	72,2	50,2	21,94	0,56	0,45	7,8
27.04.2024	2,176	0	100,95	0	98,59	98,59	0	24	0	0	71,9	49,8	22,08	0,56	0,45	12,1
28.04.2024	2,09	0	101,43	0	99,09	99,09	0	24	0	0	71,5	50,4	21,08	0,55	0,45	14,6
29.04.2024	1,977	0	95,72	0	93,49	93,49	0	24	0	0	71,7	50,5	21,17	0,55	0,45	16,9
30.04.2024	1,936	0	91,39	0	89,28	89,28	0	24	0	0	72	50,3	21,69	0,53	0,44	16,1
01.05.2024	1,813	0	90,01	0	87,99	87,99	0	24	0	0	71,4	50,8	20,57	0,52	0,43	-
02.05.2024	1,159	0	68,88	0	67,35	67,35	0	24	0	0	71	53,7	17,22	0,53	0,42	-
03.05.2024	0,666	0	57,51	0	56,24	56,24	0	24	0	0	70,1	58,3	11,8	0,53	0,42	-
04.05.2024	0,678	0	51,47	0	50,29	50,29	0	24	0	0	71,3	57,8	13,47	0,53	0,42	-
05.05.2024	0,669	0	50,66	0	49,49	49,49	0	24	0	0	71,2	57,8	13,48	0,52	0,42	-
06.05.2024	0,653	0	52,65	0	51,47	51,47	0	24	0	0	70,6	57,9	12,73	0,52	0,43	-
07.05.2024	0,719	0	58,17	0	56,89	56,89	0	24	0	0	70,2	57,6	12,63	0,52	0,43	-
08.05.2024	0,704	0	57,26	0	55,98	55,98	0	24	0	0	70,3	57,8	12,57	0,52	0,43	-
09.05.2024	0,73	0	57,93	0	56,65	56,65	0	24	0	0	70,5	57,7	12,86	0,52	0,43	-
10.05.2024	0,733	0	57,95	0	56,66	56,66	0	24	0	0	70,5	57,6	12,94	0,52	0,43	-
11.05.2024	0,722	0	60,02	0	58,71	58,71	0	24	0	0	70,2	57,9	12,33	0,52	0,43	-
12.05.2024	0,795	0	63,26	0	61,86	61,86	0	24	0	0	70,2	57,4	12,82	0,52	0,43	-
13.05.2024	0,738	0	58,65	0	57,33	57,33	0	24	0	0	70,4	57,6	12,84	0,52	0,43	-
14.05.2024	0,711	0	55,97	0	54,73	54,73	0	24	0	0	70,6	57,6	12,98	0,52	0,43	-
15.05.2024	0,729	0	59,46	0	58,18	58,18	0	24	0	0	70,2	57,7	12,51	0,52	0,43	-
16.05.2024	0,695	0	55,26	0	54,04	54,04	0	24	0	0	70,6	57,8	12,78	0,52	0,43	-
17.05.2024	0,713	0	56,86	0	55,57	55,57	0	24	0	0	70,6	57,8	12,81	0,52	0,43	-
18.05.2024	0,674	0	52,51	0	51,31	51,31	0	24	0	0	70,9	57,8	13,11	0,52	0,43	-
19.05.2024	0,686	0	55,8	0	54,56	54,56	0	24	0	0	70,4	57,8	12,54	0,52	0,43	-
20.05.2024	0,685	0	53,58	0	52,39	52,39	0	24	0	0	70,7	57,7	13,06	0,52	0,43	-
21.05.2024	0,667	0	53,04	0	51,84	51,84	0	24	0	0	70,7	57,9	12,85	0,52	0,43	-
22.05.2024	0,653	0	50,56	0	49,43	49,43	0	24	0	0	71	57,7	13,23	0,52	0,43	-
23.05.2024	0,654	0	53,43	0	52,22	52,22	0	24	0	0	70,5	58	12,51	0,52	0,43	-
Итого:	33,118	0	2068,84	0	2022,03	2022,03	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,118															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2024	2441,302	143843,06	3,04	140362,79	140362,79	3,04
23.05.2024	2474,42	145911,9	3,04	142384,82	142384,82	3,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:27:11