

# #7375#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7031  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272078  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,675	90,31	88,42	88,42	24	0	0	68,1	60,5	7,64	0,5	0,43	16
25.05.2021	0,669	90,47	88,55	88,55	24	0	0	68,2	60,7	7,55	0,5	0,43	-
26.05.2021	0,707	90,07	88,14	88,14	24	0	0	68	60	8,02	0,5	0,43	-
27.05.2021	0,731	90,09	88,18	88,18	24	0	0	68,1	59,8	8,29	0,5	0,43	-
28.05.2021	0,642	90,65	88,75	88,75	24	0	0	67,9	60,6	7,23	0,51	0,43	11
29.05.2021	0,737	95,36	93,3	93,3	24	0	0	69,2	61,3	7,88	0,51	0,43	12,3
30.05.2021	0,762	98,63	96,38	96,38	24	0	0	71,2	63,3	7,87	0,51	0,43	-
31.05.2021	0,719	96,5	94,32	94,32	24	0	0	71	63,4	7,62	0,51	0,42	16
01.06.2021	0,696	101,91	99,65	99,65	24	0	0	70,7	63,8	6,93	0,47	0,4	-
02.06.2021	0,495	75,42	73,72	73,72	24	0	0	71,1	64,5	6,66	0,53	0,42	-
03.06.2021	0,706	115,37	112,73	112,73	24	0	0	71,6	65,3	6,26	0,53	0,42	15
04.06.2021	0,665	116,12	113,46	113,46	24	0	0	71,6	65,8	5,83	0,53	0,42	-
05.06.2021	0,684	116,69	114,04	114,04	24	0	0	71,5	65,5	5,98	0,53	0,42	13,4
06.06.2021	0,7	118,25	115,54	115,54	24	0	0	71,8	65,7	6,04	0,53	0,42	22
07.06.2021	0,689	117,35	114,69	114,69	24	0	0	71,4	65,4	5,99	0,53	0,42	-
08.06.2021	0,694	116,51	113,88	113,88	24	0	0	71,1	65,1	6,06	0,53	0,42	18,8
09.06.2021	0,647	112,9	110,46	110,46	24	0	0	68,5	62,7	5,83	0,53	0,42	21
10.06.2021	0,637	114,07	111,58	111,58	24	0	0	69,6	63,9	5,68	0,53	0,42	-
11.06.2021	0,623	113,73	111,26	111,26	24	0	0	69,2	63,6	5,57	0,52	0,42	-
12.06.2021	0,633	113,05	110,69	110,69	24	0	0	67,9	62,2	5,7	0,53	0,42	-
13.06.2021	0,629	112,43	110,07	110,07	24	0	0	68,4	62,7	5,69	0,52	0,42	-
14.06.2021	0,668	113,15	110,73	110,73	24	0	0	68,7	62,7	6,02	0,52	0,42	-
15.06.2021	0,64	109,98	107,66	107,66	24	0	0	68,1	62,2	5,93	0,53	0,42	-
16.06.2021	0,685	113,56	111,17	111,17	24	0	0	68,5	62,4	6,14	0,53	0,42	-
17.06.2021	0,62	115,87	113,46	113,46	24	0	0	68,5	63,1	5,44	0,53	0,42	-
18.06.2021	0,638	116,44	114,01	114,01	24	0	0	68,6	63	5,59	0,53	0,42	-
19.06.2021	0,61	118,13	115,62	115,62	24	0	0	69	63,7	5,25	0,53	0,42	-
20.06.2021	0,581	119,06	116,48	116,48	24	0	0	69,4	64,4	4,95	0,53	0,42	-
21.06.2021	0,584	118,33	115,83	115,83	24	0	0	68,8	63,8	5,02	0,53	0,42	-
22.06.2021	0,586	118,62	116,11	116,11	24	0	0	68,6	63,5	5,03	0,53	0,42	-
23.06.2021	0,561	117,8	115,36	115,36	24	0	0	67,8	63	4,86	0,53	0,42	-
Итого:	20,313	3346,82	3274,24	3274,24	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,313												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	619,393	35723,27	34825,88	34825,88
23.06.2021	639,706	39070,09	38100,12	38100,12

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2021 8:04:53