

#7370#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7031
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272078
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,703	0	52,6	0	51,41	51,41	0	24	0	0	70,8	57,2	13,61	0,54	0,43	-
25.05.2023	0,707	0	53,53	0	52,32	52,32	0	24	0	0	70,6	57,1	13,51	0,54	0,43	-
26.05.2023	0,726	0	53,39	0	52,16	52,16	0	24	0	0	70,8	56,9	13,89	0,54	0,43	-
27.05.2023	0,74	0	55,44	0	54,2	54,2	0	24	0	0	70,8	57,2	13,61	0,54	0,43	-
28.05.2023	0,745	0	54,43	0	53,21	53,21	0	24	0	0	70,9	57	13,96	0,54	0,43	-
29.05.2023	0,727	0	54,56	0	53,33	53,33	0	24	0	0	70,7	57,1	13,59	0,54	0,43	-
30.05.2023	0,761	0	56,34	0	55,09	55,09	0	24	0	0	70,8	57	13,79	0,54	0,43	-
31.05.2023	0,723	0	55,82	0	54,56	54,56	0	24	0	0	70,7	57,5	13,24	0,54	0,43	-
01.06.2023	0,731	0	55,88	0	54,61	54,61	0	24	0	0	70,9	57,5	13,38	0,54	0,43	-
02.06.2023	0,779	0	58,42	0	57,09	57,09	0	24	0	0	70,7	57,1	13,59	0,54	0,43	-
03.06.2023	0,751	0	56,94	0	55,67	55,67	0	24	0	0	70,8	57,3	13,46	0,54	0,43	-
04.06.2023	0,776	0	58,39	0	57,09	57,09	0	24	0	0	70,8	57,2	13,57	0,54	0,43	-
05.06.2023	0,756	0	55,96	0	54,7	54,7	0	24	0	0	70,9	57,1	13,8	0,54	0,43	-
06.06.2023	0,708	0	55,49	0	54,24	54,24	0	24	0	0	70,6	57,6	13,05	0,54	0,43	-
07.06.2023	0,685	0	52,47	0	51,29	51,29	0	24	0	0	70,8	57,5	13,32	0,54	0,44	-
08.06.2023	0,687	0	54	0	52,8	52,8	0	24	0	0	70,8	57,8	12,97	0,54	0,43	-
09.06.2023	0,6	0	48,96	0	47,88	47,88	0	24	0	0	70,7	58,2	12,5	0,53	0,43	-
10.06.2023	0,65	0	49,31	0	48,21	48,21	0	24	0	0	70,6	57,1	13,45	0,53	0,43	-
11.06.2023	0,683	0	51,09	0	49,98	49,98	0	24	0	0	70,6	57	13,63	0,53	0,43	-
12.06.2023	0,688	0	50,61	0	49,48	49,48	0	24	0	0	70,7	56,8	13,86	0,54	0,43	-
13.06.2023	0,675	0	50,51	0	49,4	49,4	0	24	0	0	70,7	57	13,63	0,54	0,43	-
14.06.2023	0,685	0	50,5	0	49,36	49,36	0	24	0	0	70,6	56,8	13,84	0,54	0,43	-
15.06.2023	0,799	0	56,88	0	55,62	55,62	0	24	0	0	70,7	56,4	14,35	0,52	0,43	-
16.06.2023	0,679	0	50,62	0	49,49	49,49	0	24	0	0	70,7	57	13,75	0,52	0,43	-
17.06.2023	0,682	0	50,53	0	49,39	49,39	0	24	0	0	70,7	57	13,77	0,53	0,43	-
18.06.2023	0,701	0	51,44	0	50,29	50,29	0	24	0	0	70,6	56,7	13,91	0,53	0,43	-
19.06.2023	0,717	0	51,69	0	50,54	50,54	0	24	0	0	70,8	56,6	14,2	0,53	0,43	-
20.06.2023	0,671	0	49,61	0	48,5	48,5	0	24	0	0	70,8	56,9	13,84	0,53	0,43	-
21.06.2023	0,687	0	50,84	0	49,7	49,7	0	24	0	0	70,6	56,8	13,75	0,53	0,43	-
22.06.2023	0,658	0	49,92	0	48,83	48,83	0	24	0	0	70,5	57,1	13,41	0,53	0,43	-
23.06.2023	0,61	0	46,88	0	45,85	45,85	0	24	0	0	70,7	57,4	13,27	0,53	0,43	-
Итого:	21,89	0	1643,05	0	1606,29	1606,29	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,89															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2023	1828,652	113073,26	0,33	110333,56	110333,56	0,33
23.06.2023	1850,542	114716,31	0,33	111939,85	111939,85	0,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:21:21