

#88270#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7031
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272078
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,632	0	51,31	0	50,19	50,19	0	24	0	0	70,7	58,1	12,58	0,52	0,43	-
25.05.2024	0,636	0	50,96	0	49,81	49,81	0	24	0	0	70,7	58	12,72	0,52	0,43	-
26.05.2024	0,634	0	51,2	0	50,06	50,06	0	24	0	0	70,8	58,1	12,66	0,52	0,43	-
27.05.2024	0,667	0	53,92	0	52,71	52,71	0	24	0	0	70,5	57,8	12,68	0,52	0,43	-
28.05.2024	0,645	0	51,45	0	50,32	50,32	0	24	0	0	70,7	57,9	12,78	0,52	0,43	-
29.05.2024	0,609	0	49,6	0	48,48	48,48	0	24	0	0	70,8	58,2	12,59	0,52	0,43	-
30.05.2024	0,621	0	50,49	0	49,37	49,37	0	24	0	0	70,7	58,2	12,5	0,52	0,43	-
31.05.2024	0,649	0	51,02	0	49,86	49,86	0	24	0	0	70,8	57,8	13	0,52	0,43	-
01.06.2024	0,662	0	52,54	0	51,34	51,34	0	24	0	0	70,9	58	12,85	0,52	0,43	-
02.06.2024	0,699	0	54,58	0	53,36	53,36	0	24	0	0	70,8	57,7	13,12	0,52	0,43	-
03.06.2024	0,642	0	51,19	0	50,03	50,03	0	24	0	0	70,8	58	12,81	0,52	0,43	-
04.06.2024	0,677	0	53,79	0	52,58	52,58	0	24	0	0	70,6	57,8	12,86	0,52	0,43	-
05.06.2024	0,635	0	51,38	0	50,22	50,22	0	24	0	0	70,9	58,2	12,67	0,52	0,43	-
06.06.2024	0,635	0	50,91	0	49,76	49,76	0	24	0	0	70,9	58,2	12,7	0,52	0,43	-
07.06.2024	0,633	0	52,05	0	50,88	50,88	0	24	0	0	70,8	58,3	12,44	0,52	0,43	-
08.06.2024	0,644	0	53,12	0	51,92	51,92	0	24	0	0	70,7	58,3	12,41	0,52	0,43	-
09.06.2024	0,696	0	55,2	0	53,95	53,95	0	24	0	0	70,8	57,9	12,87	0,52	0,43	-
10.06.2024	0,664	0	52,69	0	51,47	51,47	0	24	0	0	70,9	58	12,87	0,52	0,43	-
11.06.2024	0,701	0	55,93	0	54,7	54,7	0	24	0	0	70,8	58	12,82	0,52	0,43	-
12.06.2024	0,666	0	54,51	0	53,28	53,28	0	24	0	0	70,7	58,2	12,52	0,52	0,43	-
13.06.2024	0,651	0	52,32	0	51,16	51,16	0	24	0	0	70,8	58,1	12,73	0,52	0,43	-
14.06.2024	0,705	0	55,7	0	54,43	54,43	0	24	0	0	70,9	58	12,95	0,52	0,43	-
15.06.2024	0,686	0	53,96	0	52,75	52,75	0	24	0	0	70,8	57,8	12,99	0,53	0,43	-
16.06.2024	0,481	0	41,25	0	40,33	40,33	0	24	0	0	70,5	58,6	11,91	0,52	0,43	-
17.06.2024	0,662	0	52,37	0	51,2	51,2	0	24	0	0	71	58	12,94	0,52	0,43	-
18.06.2024	0,597	0	49,26	0	48,15	48,15	0	24	0	0	70,7	58,3	12,36	0,52	0,43	-
19.06.2024	0,614	0	50,33	0	49,22	49,22	0	24	0	0	70,7	58,2	12,44	0,53	0,43	-
20.06.2024	0,643	0	52,28	0	51,12	51,12	0	24	0	0	70,6	58,1	12,52	0,52	0,43	-
21.06.2024	0,64	0	51,73	0	50,54	50,54	0	24	0	0	70,8	58,2	12,67	0,52	0,43	-
22.06.2024	0,644	0	52,72	0	51,54	51,54	0	24	0	0	70,7	58,2	12,52	0,53	0,43	-
23.06.2024	0,659	0	54,01	0	52,81	52,81	0	24	0	0	70,6	58,1	12,51	0,52	0,43	-
Итого:	20,029	0	1613,77	0	1577,54	1577,54	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,029															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2024	2474,42	145911,9	3,04	142384,82	142384,82	3,04
23.06.2024	2494,449	147525,67	3,04	143962,36	143962,36	3,04

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 9:13:09