

#133793#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Минская 17-23, Калининград
4402
7031
ВКТ-7
00272078
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTNt, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,739	0	51,06	0	49,86	49,86	0	24	0	0	72	57,2	14,82	0,51	0,44	-
25.05.2025	0,709	0	50,31	0	49,14	49,14	0	24	0	0	71,8	57,4	14,41	0,5	0,44	-
26.05.2025	0,743	0	51,3	0	50,11	50,11	0	24	0	0	71,8	57	14,86	0,52	0,44	-
27.05.2025	0,716	0	52,07	0	50,85	50,85	0	24	0	0	71,6	57,5	14,05	0,53	0,44	-
28.05.2025	0,656	0	45,31	0	44,26	44,26	0	24	0	0	72,3	57,5	14,81	0,53	0,44	-
29.05.2025	0,653	0	45,89	0	44,83	44,83	0	24	0	0	72,2	57,6	14,6	0,54	0,44	-
30.05.2025	0,696	0	48,11	0	46,96	46,96	0	24	0	0	72,2	57,4	14,78	0,53	0,45	-
31.05.2025	0,688	0	70,41	0	68,95	68,95	0	24	0	0	67,8	57,9	9,97	0,53	0,44	-
01.06.2025	0,741	0	51,84	0	50,63	50,63	0	24	0	0	71,7	57,1	14,58	0,53	0,44	-
02.06.2025	0,67	0	47,98	0	46,88	46,88	0	24	0	0	71,7	57,4	14,33	0,53	0,44	-
03.06.2025	0,7	0	51,75	0	50,55	50,55	0	24	0	0	71,4	57,6	13,8	0,54	0,44	-
04.06.2025	0,712	0	51,64	0	50,45	50,45	0	24	0	0	71,5	57,4	14,14	0,53	0,44	-
05.06.2025	0,685	0	49,57	0	48,43	48,43	0	24	0	0	71,8	57,6	14,14	0,54	0,44	-
06.06.2025	0,687	0	49,25	0	48,12	48,12	0	24	0	0	71,7	57,5	14,27	0,54	0,44	-
07.06.2025	0,692	0	49,28	0	48,16	48,16	0	24	0	0	71,7	57,3	14,37	0,54	0,44	-
08.06.2025	0,673	0	50,24	0	49,11	49,11	0	24	0	0	71,4	57,7	13,7	0,53	0,44	-
09.06.2025	0,704	0	51,55	0	50,39	50,39	0	24	0	0	71,4	57,4	13,96	0,54	0,44	-
10.06.2025	0,692	0	52,93	0	51,72	51,72	0	24	0	0	71,2	57,8	13,4	0,53	0,44	-
11.06.2025	0,707	0	53,79	0	52,58	52,58	0	24	0	0	71	57,5	13,5	0,53	0,44	-
12.06.2025	0,68	0	52,89	0	51,67	51,67	0	24	0	0	71,2	58	13,16	0,54	0,45	-
13.06.2025	0,662	0	48,77	0	47,66	47,66	0	24	0	0	71,5	57,7	13,85	0,55	0,45	-
14.06.2025	0,67	0	50,63	0	49,47	49,47	0	24	0	0	71,3	57,8	13,48	0,55	0,45	-
15.06.2025	0,691	0	52,17	0	50,98	50,98	0	24	0	0	71,3	57,7	13,58	0,54	0,45	-
16.06.2025	0,679	0	53,04	0	51,84	51,84	0	24	0	0	70,9	57,9	13,06	0,54	0,45	-
17.06.2025	0,678	0	51,45	0	50,26	50,26	0	24	0	0	71,2	57,8	13,49	0,54	0,45	-
18.06.2025	0,665	0	51,78	0	50,61	50,61	0	24	0	0	71,1	58	13,13	0,53	0,46	-
19.06.2025	0,675	0	73,21	0	71,71	71,71	0	24	0	0	67,2	57,8	9,42	0,54	0,46	-
20.06.2025	0,647	0	49,01	0	47,89	47,89	0	24	0	0	71,5	58	13,53	0,54	0,46	-
21.06.2025	0,674	0	47,15	0	46,02	46,02	0	24	0	0	72	57,4	14,65	0,54	0,46	-
22.06.2025	0,708	0	50,12	0	48,98	48,98	0	24	0	0	71,8	57,4	14,44	0,54	0,45	-
23.06.2025	0,671	0	47,86	0	46,75	46,75	0	24	0	0	71,8	57,4	14,37	0,54	0,46	-
Итого:	21,363	0	1602,36	0	1565,82	1565,82	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,363															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2025	595,051	29852,19	0	29139,35	29139,35	0
23.06.2025	616,414	31454,55	0	30705,17	30705,17	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:32:47