

# #7373#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7031  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272078  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,576	119,47	116,9	116,9	24	0	0	68,9	64	4,93	0,54	0,42	-
25.06.2021	0,583	119,23	116,65	116,65	24	0	0	68,8	63,9	4,97	0,54	0,42	-
26.06.2021	0,597	119,32	116,79	116,79	24	0	0	68,9	63,8	5,1	0,54	0,42	-
27.06.2021	0,613	120,08	117,47	117,47	24	0	0	69,4	64,2	5,18	0,54	0,42	-
28.06.2021	0,544	119,99	117,42	117,42	24	0	0	68,7	64,1	4,59	0,52	0,42	-
29.06.2021	0,562	108,8	106,5	106,5	24	0	0	68,6	63,4	5,26	0,5	0,43	-
30.06.2021	0,511	89,16	87,51	87,51	24	0	0	64,2	58,4	5,82	0,52	0,43	-
01.07.2021	0,611	104,04	101,78	101,78	24	0	0	69,6	63,7	5,99	0,51	0,43	-
02.07.2021	0,548	101,68	99,52	99,52	24	0	0	69,5	64	5,49	0,51	0,42	-
03.07.2021	0,555	101,44	99,28	99,28	24	0	0	69,4	63,8	5,6	0,51	0,42	-
04.07.2021	0,564	101,31	99,15	99,15	24	0	0	69,2	63,5	5,7	0,51	0,42	-
05.07.2021	0,563	101,04	98,88	98,88	24	0	0	69,2	63,5	5,67	0,51	0,42	-
06.07.2021	0,555	100,91	98,76	98,76	24	0	0	68,6	63	5,6	0,51	0,42	-
07.07.2021	0,562	101,44	99,28	99,28	24	0	0	68,5	62,8	5,64	0,51	0,42	-
08.07.2021	0,534	100,68	98,52	98,52	24	0	0	68,4	63	5,41	0,51	0,42	-
09.07.2021	0,54	100,83	98,72	98,72	24	0	0	68	62,6	5,46	0,51	0,42	-
10.07.2021	0,564	101,51	99,35	99,35	24	0	0	68,4	62,8	5,63	0,51	0,42	-
11.07.2021	0,547	100,14	97,99	97,99	24	0	0	68	62,4	5,58	0,51	0,42	-
12.07.2021	0,547	99,43	97,28	97,28	24	0	0	68,7	63,1	5,63	0,51	0,42	-
13.07.2021	0,514	99,51	97,37	97,37	24	0	0	68,3	63,1	5,25	0,51	0,42	-
14.07.2021	0,526	100,8	98,66	98,66	24	0	0	68,5	63,2	5,28	0,51	0,42	-
15.07.2021	0,519	101,76	99,6	99,6	24	0	0	68,1	63	5,17	0,51	0,42	-
16.07.2021	0,503	102,58	100,42	100,42	24	0	0	68,2	63,2	4,97	0,5	0,43	-
17.07.2021	0,482	96,68	94,76	94,76	24	0	0	66,4	61,3	5,11	0,51	0,42	-
18.07.2021	0,515	99,8	97,74	97,74	24	0	0	68	62,8	5,25	0,51	0,43	-
19.07.2021	0,528	98,51	96,47	96,47	24	0	0	67,9	62,5	5,46	0,51	0,42	-
20.07.2021	0,597	100,6	98,44	98,44	24	0	0	68,3	62,3	6,05	0,52	0,42	-
21.07.2021	0,575	102,81	100,65	100,65	24	0	0	68,1	62,4	5,71	0,52	0,42	-
22.07.2021	0,578	104,02	101,84	101,84	24	0	0	68,2	62,6	5,67	0,52	0,42	-
23.07.2021	0,593	102,81	100,65	100,65	24	0	0	68	62,2	5,88	0,51	0,42	-
Итого:	16,606	3120,38	3054,35	3054,35	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,606												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	639,706	39070,09	38100,12	38100,12
23.07.2021	656,312	42190,47	41154,47	41154,47

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 7:44:58