

# #7371#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7031  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272078  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,675	0	49,88	0	48,77	48,77	0	24	0	0	70,7	56,9	13,82	0,53	0,43	-
25.06.2023	0,683	0	51,6	0	50,45	50,45	0	24	0	0	70,4	56,9	13,52	0,53	0,43	-
26.06.2023	0,69	0	50,66	0	49,53	49,53	0	24	0	0	70,6	56,8	13,86	0,52	0,43	-
27.06.2023	0,648	0	48,85	0	47,74	47,74	0	24	0	0	70,7	57,2	13,53	0,52	0,43	-
28.06.2023	0,656	0	59,33	0	58,07	58,07	0	24	0	0	68,1	56,8	11,31	0,51	0,44	-
29.06.2023	0,651	0	63,81	0	62,51	62,51	0	24	0	0	66,5	56,1	10,39	0,52	0,44	-
30.06.2023	0,637	0	48,33	0	47,22	47,22	0	24	0	0	70,7	57,2	13,49	0,52	0,44	-
01.07.2023	0,66	0	48,87	0	47,76	47,76	0	24	0	0	70,8	57,1	13,75	0,52	0,44	-
02.07.2023	0,694	0	50,91	0	49,74	49,74	0	24	0	0	70,7	56,8	13,95	0,52	0,44	-
03.07.2023	0,719	0	53,45	0	52,26	52,26	0	24	0	0	70,6	56,8	13,73	0,52	0,44	-
04.07.2023	0,682	0	50,43	0	49,31	49,31	0	24	0	0	70,8	56,9	13,84	0,52	0,44	-
05.07.2023	0,721	0	52,35	0	51,17	51,17	0	24	0	0	70,7	56,6	14,11	0,52	0,44	-
06.07.2023	0,649	0	47,97	0	46,92	46,92	0	24	0	0	70,8	57	13,82	0,52	0,44	-
07.07.2023	0,645	0	51,53	0	50,38	50,38	0	24	0	0	70,3	57,5	12,8	0,52	0,44	-
08.07.2023	0,671	0	51,61	0	50,43	50,43	0	24	0	0	70,5	57,2	13,31	0,52	0,44	-
09.07.2023	0,681	0	49,93	0	48,77	48,77	0	24	0	0	70,9	56,9	13,94	0,52	0,44	-
10.07.2023	0,665	0	47,34	0	46,25	46,25	0	24	0	0	71,2	56,9	14,32	0,52	0,44	-
11.07.2023	0,652	0	50,67	0	49,54	49,54	0	24	0	0	70,4	57,3	13,16	0,51	0,43	-
12.07.2023	0,688	0	50,07	0	48,92	48,92	0	24	0	0	70,8	56,8	14,01	0,5	0,42	-
13.07.2023	0,638	0	61,54	0	60,28	60,28	0	24	0	0	67,1	56,5	10,62	0,51	0,42	-
14.07.2023	0,676	0	50,76	0	49,62	49,62	0	24	0	0	70,7	57,1	13,61	0,51	0,42	-
15.07.2023	0,663	0	50,3	0	49,14	49,14	0	24	0	0	70,7	57,1	13,52	0,51	0,42	-
16.07.2023	0,684	0	51	0	49,85	49,85	0	24	0	0	70,5	56,8	13,67	0,51	0,42	-
17.07.2023	0,669	0	50,78	0	49,64	49,64	0	24	0	0	70,6	57,1	13,5	0,51	0,42	-
18.07.2023	0,72	0	53,14	0	51,95	51,95	0	24	0	0	70,6	56,8	13,8	0,5	0,42	-
19.07.2023	0,661	0	51,14	0	49,96	49,96	0	24	0	0	70,5	57,3	13,23	0,51	0,42	-
20.07.2023	0,692	0	51,99	0	50,81	50,81	0	24	0	0	70,5	56,9	13,59	0,52	0,43	-
21.07.2023	0,697	0	51,85	0	50,68	50,68	0	24	0	0	70,7	56,9	13,74	0,51	0,42	-
22.07.2023	0,767	0	54,8	0	53,55	53,55	0	24	0	0	70,7	56,3	14,34	0,51	0,42	-
23.07.2023	0,76	0	54,62	0	53,41	53,41	0	24	0	0	70,6	56,3	14,24	0,51	0,42	-
Итого:	20,394	0	1559,51	0	1524,63	1524,63	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,394															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2023	1850,542	114716,31	0,33	111939,85	111939,85	0,33
23.07.2023	1870,936	116275,82	0,33	113464,48	113464,48	0,33

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2023 7:50:03