

#28619#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7031
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272078
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,719	0	52,68	0	51,51	51,51	0	24	0	0	70,7	56,6	14,03	0,51	0,42	-
25.07.2023	0,694	0	51,95	0	50,79	50,79	0	24	0	0	70,5	56,9	13,63	0,51	0,42	-
26.07.2023	0,688	0	50,62	0	49,47	49,47	0	24	0	0	70,7	56,8	13,91	0,51	0,43	-
27.07.2023	0,692	0	52,03	0	50,84	50,84	0	24	0	0	70,5	56,9	13,62	0,51	0,42	-
28.07.2023	0,725	0	54,11	0	52,89	52,89	0	24	0	0	70,5	56,8	13,74	0,51	0,42	-
29.07.2023	0,703	0	51,76	0	50,59	50,59	0	24	0	0	70,7	56,8	13,88	0,52	0,42	-
30.07.2023	0,742	0	53,1	0	51,9	51,9	0	24	0	0	70,7	56,4	14,25	0,52	0,42	-
31.07.2023	0,673	0	51,36	0	50,22	50,22	0	24	0	0	70,5	57,2	13,35	0,53	0,43	-
01.08.2023	0,728	0	51,98	0	50,81	50,81	0	24	0	0	70,8	56,5	14,33	0,26	0,26	-
02.08.2023	0,083	0	5,7	0	5,64	5,64	0	24	0	0	58,5	43,9	14,6	0,11	0,11	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,2	23,2	1,01	0,1	0,1	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	21,8	0,41	0,1	0,1	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,6	21,1	0,5	0,1	0,1	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	21	0,31	0,27	0,26	-
07.08.2023	0,334	0	33,29	0	32,77	32,77	0	24	0	0	56,9	46,7	10,19	0,42	0,4	-
08.08.2023	0,651	0	68,49	0	67,09	67,09	0	24	0	0	67	57,3	9,68	0,42	0,4	-
09.08.2023	0,679	0	67,29	0	65,89	65,89	0	24	0	0	67,6	57,2	10,32	0,42	0,4	-
10.08.2023	0,832	0	66,75	0	65,37	65,37	0	24	0	0	67,3	54,5	12,74	0,42	0,4	-
11.08.2023	0,977	0	66,61	0	65,29	65,29	0	24	0	0	66,9	51,9	14,94	0,42	0,4	-
12.08.2023	0,713	0	67,31	0	66	66	0	24	0	0	66,6	55,8	10,8	0,42	0,4	-
13.08.2023	0,712	0	68,34	0	66,94	66,94	0	24	0	0	67	56,4	10,64	0,42	0,4	-
14.08.2023	0,694	0	65,42	0	64,04	64,04	0	24	0	0	67,4	56,6	10,82	0,44	0,42	-
15.08.2023	0,513	0	82,23	0	80,9	80,9	0	24	0	0	57,9	51,6	6,27	0,52	0,43	-
16.08.2023	0,627	0	61,73	0	60,4	60,4	0	24	0	0	69,1	58,7	10,36	0,52	0,43	-
17.08.2023	0,647	0	49,85	0	48,72	48,72	0	24	0	0	70,8	57,5	13,31	0,51	0,42	-
18.08.2023	0,631	0	49,95	0	48,83	48,83	0	24	0	0	70,5	57,6	12,86	0,52	0,42	-
19.08.2023	0,699	0	45,26	0	44,2	44,2	0	24	0	0	72,3	56,5	15,8	0,52	0,42	-
20.08.2023	0,582	0	38,22	0	37,29	37,29	0	24	0	0	73	57,5	15,55	0,52	0,42	-
21.08.2023	0,603	0	45,44	0	44,41	44,41	0	24	0	0	71,3	57,7	13,58	0,52	0,42	-
22.08.2023	0,629	0	41,73	0	40,75	40,75	0	24	0	0	72,4	57	15,45	0,52	0,42	-
23.08.2023	0,604	0	53,9	0	52,74	52,74	0	24	0	0	69,2	57,8	11,47	0,5	0,42	-
Итого:	17,574	0	1447,1	0	1416,29	1416,29	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,574															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2023	1870,936	116275,82	0,33	113464,48	113464,48	0,33
23.08.2023	1888,51	117722,92	0,33	114880,77	114880,77	0,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 15:48:28