

#145114#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 17-23, Калининград

4402

7031

ВКТ-7

00272078

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,647	0	49,53	0	48,4	48,4	0	24	0	0	71	57,7	13,36	0,54	0,45	-
25.07.2025	0,624	0	45,33	0	44,29	44,29	0	24	0	0	71,7	57,6	14,11	0,53	0,45	-
26.07.2025	0,627	0	50,4	0	49,24	49,24	0	24	0	0	70,8	58,1	12,68	0,53	0,45	-
27.07.2025	0,63	0	48,45	0	47,36	47,36	0	24	0	0	71,2	57,9	13,31	0,53	0,45	-
28.07.2025	0,622	0	48,79	0	47,68	47,68	0	24	0	0	70,9	57,9	13,03	0,54	0,44	-
29.07.2025	0,598	0	47,42	0	46,36	46,36	0	24	0	0	71,1	58,2	12,9	0,55	0,44	-
30.07.2025	0,627	0	49,14	0	48,04	48,04	0	24	0	0	71	58	13	0,56	0,44	-
31.07.2025	0,65	0	48,08	0	47	47	0	24	0	0	71,4	57,6	13,86	0,55	0,44	-
01.08.2025	0,636	0	48,94	0	47,84	47,84	0	24	0	0	71,2	57,8	13,33	0,55	0,44	-
02.08.2025	0,624	0	47,58	0	46,51	46,51	0	24	0	0	71,4	58	13,41	0,55	0,44	-
03.08.2025	0,661	0	51,67	0	50,53	50,53	0	24	0	0	70,9	57,8	13,11	0,55	0,44	-
04.08.2025	0,638	0	47,47	0	46,39	46,39	0	24	0	0	71,6	57,8	13,78	0,55	0,44	-
05.08.2025	0,638	0	47,15	0	46,1	46,1	0	24	0	0	71,6	57,8	13,81	0,55	0,44	-
06.08.2025	0,672	0	51,24	0	50,07	50,07	0	24	0	0	71	57,6	13,4	0,55	0,44	-
07.08.2025	0,625	0	48,74	0	47,65	47,65	0	24	0	0	71	58	13,06	0,56	0,44	-
08.08.2025	0,625	0	50,31	0	49,19	49,19	0	24	0	0	70,7	58	12,68	0,56	0,44	-
09.08.2025	0,622	0	49,58	0	48,46	48,46	0	24	0	0	70,9	58	12,83	0,55	0,44	-
10.08.2025	0,662	0	53,92	0	52,72	52,72	0	24	0	0	70,5	57,9	12,56	0,55	0,44	-
11.08.2025	0,628	0	50,86	0	49,72	49,72	0	24	0	0	70,7	58,1	12,61	0,55	0,44	-
12.08.2025	0,642	0	53,01	0	51,82	51,82	0	24	0	0	70,5	58,1	12,38	0,41	0,38	-
13.08.2025	0,356	0	69,77	0	68,76	68,76	0	24	0	0	55,6	50,5	5,09	0,44	0,4	-
14.08.2025	0,575	0	46,42	0	45,36	45,36	0	24	0	0	71	58,3	12,65	0,44	0,4	-
15.08.2025	0,563	0	44,01	0	43	43	0	24	0	0	71,3	58,2	13,06	0,43	0,41	-
16.08.2025	0,593	0	44,77	0	43,76	43,76	0	24	0	0	71,4	57,9	13,53	0,44	0,41	-
17.08.2025	0,629	0	48,52	0	47,43	47,43	0	24	0	0	71,1	57,9	13,25	0,44	0,41	-
18.08.2025	0,609	0	46,32	0	45,26	45,26	0	24	0	0	71,4	57,9	13,51	0,43	0,4	-
19.08.2025	0,609	0	47,92	0	46,83	46,83	0	24	0	0	70,9	57,8	13,02	0,42	0,39	-
20.08.2025	0,63	0	48,65	0	47,53	47,53	0	24	0	0	71,1	57,9	13,26	0,43	0,4	-
21.08.2025	0,611	0	47,13	0	46,07	46,07	0	24	0	0	71,2	58	13,22	0,43	0,4	-
22.08.2025	0,627	0	47,47	0	46,38	46,38	0	24	0	0	71,5	58	13,51	0,43	0,4	-
23.08.2025	0,624	0	48,74	0	47,61	47,61	0	24	0	0	71,1	57,9	13,17	0,43	0,4	-
Итого:	19,124	0	1527,33	0	1493,36	1493,36	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,124															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	636,025	32974,47	0	32190,68	32190,68	0
23.08.2025	655,149	34501,8	0	33684,04	33684,04	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:58:27