

#7377#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7031
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272078
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,622	105,71	103,43	103,43	24	0	0	69	63	6,02	0,5	0,41	-
25.08.2021	0,725	106,06	103,74	103,74	24	0	0	68,9	62	6,95	0,5	0,41	-
26.08.2021	0,624	103,41	101,23	101,23	24	0	0	68,2	62	6,12	0,49	0,4	-
27.08.2021	0,566	96,01	93,99	93,99	24	0	0	68	62	6,04	0,49	0,4	-
28.08.2021	0,654	100,8	98,7	98,7	24	0	0	68,8	62,2	6,6	0,49	0,4	-
29.08.2021	0,692	103,16	101	101	24	0	0	68,6	61,7	6,84	0,49	0,4	-
30.08.2021	0,676	102,91	100,71	100,71	24	0	0	68,8	62,1	6,71	0,5	0,3	-
31.08.2021	0,245	42,5	41,61	41,61	10	14	1	68,8	63	5,84	0,5	0,2	-
01.09.2021	0	0	0	0	0	24	1	69	64,9	4,1	0,5	0,2	-
02.09.2021	0	0	0	0	0	24	1	68,8	64,7	4,1	0,5	0,27	-
03.09.2021	0,202	31,12	30,45	30,45	7	17	1	68,8	62,2	6,57	0,5	0,41	-
04.09.2021	0,531	105,03	102,74	102,74	24	0	0	68,8	63,7	5,15	0,5	0,41	-
05.09.2021	0,547	104,3	102,06	102,06	24	0	0	68,9	63,5	5,37	0,5	0,41	-
06.09.2021	0,458	104,78	102,57	102,57	24	0	0	68,1	63,7	4,44	0,5	0,41	-
07.09.2021	0,57	103,8	101,58	101,58	24	0	0	68,8	63,3	5,57	0,5	0,41	-
08.09.2021	0,425	101,94	99,8	99,8	24	0	0	68,5	64,2	4,25	0,5	0,41	-
09.09.2021	0,482	103,81	101,63	101,63	24	0	0	68,7	64	4,75	0,5	0,41	-
10.09.2021	0,57	104,04	101,87	101,87	24	0	0	68,6	63	5,59	0,5	0,41	-
11.09.2021	0,66	104,59	102,37	102,37	24	0	0	68,6	62,2	6,42	0,51	0,41	-
12.09.2021	0,631	104,97	102,83	102,83	24	0	0	68	61,9	6,12	0,51	0,41	-
13.09.2021	0,62	104,7	102,5	102,5	24	0	0	68,6	62,6	6,04	0,5	0,41	-
14.09.2021	0,616	101,67	99,58	99,58	24	0	0	68,2	62	6,17	0,5	0,41	-
15.09.2021	0,643	102,59	100,46	100,46	24	0	0	68,1	61,8	6,37	0,49	0,41	-
16.09.2021	0,658	97,81	95,86	95,86	24	0	0	67,2	60,4	6,84	0,49	0,41	-
17.09.2021	0,647	98,98	96,86	96,86	24	0	0	68,9	62,2	6,67	0,49	0,41	-
18.09.2021	0,721	97,47	95,44	95,44	24	0	0	68,8	61,2	7,56	0,49	0,41	-
19.09.2021	0,709	97,62	95,56	95,56	24	0	0	68,8	61,4	7,42	0,49	0,41	-
20.09.2021	0,723	96,97	94,93	94,93	24	0	0	68,8	61,1	7,61	0,49	0,41	-
21.09.2021	0,7	96,36	94,31	94,31	24	0	0	69	61,6	7,39	0,5	0,41	-
22.09.2021	0,725	97,95	95,88	95,88	24	0	0	68,8	61,2	7,53	0,49	0,41	-
23.09.2021	0,696	96,81	94,77	94,77	24	0	0	68,7	61,4	7,34	0,5	0,41	-
Итого:	17,338	2817,87	2758,46	2758,46	665	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,338												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 665

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	666,319	44059,71	42984,89	42984,89
23.09.2021	683,657	46877,58	45743,35	45743,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:07:24