

#34730#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7031
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272078
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,622	0	48,25	0	47,16	47,16	0	24	0	0	70,8	57,6	13,15	0,5	0,42	-
25.08.2023	0,668	0	52,04	0	50,88	50,88	0	24	0	0	70,5	57,4	13,08	0,51	0,42	-
26.08.2023	0,628	0	47,86	0	46,77	46,77	0	24	0	0	70,9	57,5	13,4	0,51	0,42	-
27.08.2023	0,637	0	46,18	0	45,14	45,14	0	24	0	0	71,2	57,1	14,13	0,52	0,42	-
28.08.2023	0,647	0	47,29	0	46,24	46,24	0	24	0	0	71,1	57,1	13,97	0,52	0,42	-
29.08.2023	0,652	0	49,04	0	47,94	47,94	0	24	0	0	70,9	57,2	13,62	0,52	0,43	-
30.08.2023	0,678	0	60,74	0	59,45	59,45	0	24	0	0	69,2	57,8	11,42	0,52	0,43	-
31.08.2023	0,677	0	52,07	0	50,92	50,92	0	24	0	0	70,5	57,2	13,26	0,52	0,43	-
01.09.2023	0,677	0	50,85	0	49,7	49,7	0	24	0	0	70,8	57,2	13,6	0,52	0,42	-
02.09.2023	0,691	0	53,64	0	52,47	52,47	0	24	0	0	70,6	57,4	13,15	0,52	0,43	-
03.09.2023	0,691	0	53,53	0	52,36	52,36	0	24	0	0	70,5	57,3	13,22	0,52	0,43	-
04.09.2023	0,674	0	51,11	0	49,95	49,95	0	24	0	0	70,7	57,2	13,49	0,52	0,43	-
05.09.2023	0,632	0	50,02	0	48,89	48,89	0	24	0	0	70,6	57,7	12,93	0,52	0,43	-
06.09.2023	0,66	0	50,06	0	48,91	48,91	0	24	0	0	70,8	57,3	13,5	0,52	0,43	-
07.09.2023	0,641	0	49,26	0	48,17	48,17	0	24	0	0	70,7	57,4	13,26	0,52	0,42	-
08.09.2023	0,641	0	50,19	0	49,05	49,05	0	24	0	0	70,7	57,6	13,08	0,52	0,43	-
09.09.2023	0,631	0	49,4	0	48,3	48,3	0	24	0	0	70,7	57,7	13,04	0,52	0,43	-
10.09.2023	0,691	0	53,82	0	52,6	52,6	0	24	0	0	70,5	57,4	13,17	0,52	0,42	-
11.09.2023	0,626	0	48,59	0	47,51	47,51	0	24	0	0	70,7	57,6	13,18	0,52	0,43	-
12.09.2023	0,611	0	57,41	0	56,19	56,19	0	24	0	0	68,7	57,8	10,91	0,52	0,42	-
13.09.2023	0,628	0	47,95	0	46,89	46,89	0	24	0	0	70,8	57,3	13,45	0,52	0,42	-
14.09.2023	0,646	0	49,04	0	47,96	47,96	0	24	0	0	70,6	57,2	13,46	0,51	0,42	-
15.09.2023	0,634	0	49,25	0	48,16	48,16	0	24	0	0	70,6	57,4	13,2	0,51	0,42	-
16.09.2023	0,674	0	51,15	0	50,02	50,02	0	24	0	0	70,6	57,2	13,49	0,51	0,42	-
17.09.2023	0,707	0	52,3	0	51,12	51,12	0	24	0	0	70,8	57	13,81	0,51	0,42	-
18.09.2023	0,661	0	50,77	0	49,64	49,64	0	24	0	0	70,6	57,3	13,31	0,51	0,42	-
19.09.2023	0,62	0	47,77	0	46,72	46,72	0	24	0	0	70,6	57,3	13,25	0,51	0,42	-
20.09.2023	0,684	0	51,81	0,26	50,65	50,65	0,26	24	0	0	70,5	57	13,54	0,52	0,42	-
21.09.2023	0,621	0	47,67	0	46,6	46,6	0	24	0	0	70,7	57,4	13,32	0,52	0,42	-
22.09.2023	0,629	0	48,3	0	47,25	47,25	0	24	0	0	70,6	57,3	13,29	0,52	0,42	-
23.09.2023	0,675	0	50,27	0	49,14	49,14	0	24	0	0	70,7	57	13,69	0,51	0,42	-
Итого:	20,254	0	1567,63	0,26	1532,75	1532,75	0,26	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,254															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2023	1888,51	117722,92	0,33	114880,77	114880,77	0,33
23.09.2023	1908,764	119290,55	0,59	116413,52	116413,52	0,59

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:58:05