

#148549#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 17-23, Калининград

4402

7031

ВКТ-7

00272078

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,67	0	50,61	0	49,47	49,47	0	24	0	0	71,1	57,5	13,52	0,42	0,4	-
25.08.2025	0,631	0	49,81	0	48,69	48,69	0	24	0	0	70,7	57,8	12,94	0,43	0,4	-
26.08.2025	0,654	0	47,19	0	46,08	46,08	0	24	0	0	71,6	57,5	14,17	0,43	0,4	-
27.08.2025	0,66	0	49,82	0	48,68	48,68	0	24	0	0	71	57,5	13,55	0,43	0,4	-
28.08.2025	0,662	0	51,05	0	49,92	49,92	0	24	0	0	70,6	57,3	13,29	0,43	0,4	-
29.08.2025	0,633	0	47,86	0	46,75	46,75	0	24	0	0	71,1	57,6	13,52	0,43	0,4	-
30.08.2025	0,648	0	49	0	47,88	47,88	0	24	0	0	71,3	57,8	13,52	0,43	0,4	-
31.08.2025	0,669	0	48,97	0	47,84	47,84	0	24	0	0	71,3	57,4	13,94	0,43	0,4	-
01.09.2025	0,637	0	47,94	0	46,82	46,82	0	24	0	0	71,3	57,7	13,6	0,43	0,4	-
02.09.2025	0,613	0	46,27	0	45,22	45,22	0	24	0	0	70,9	57,4	13,52	0,43	0,4	-
03.09.2025	0,612	0	46,82	0	45,73	45,73	0	24	0	0	71,4	58	13,41	0,47	0,45	-
04.09.2025	0,551	0	40,31	0	39,46	39,46	0	24	0	0	69,2	55,2	13,97	0,51	0,49	-
05.09.2025	0,588	0	48,54	0	47,54	47,54	0	24	0	0	68,7	56,4	12,38	0,5	0,49	-
06.09.2025	0,564	0	49,13	0	48,11	48,11	0	24	0	0	68,7	57	11,75	0,51	0,49	-
07.09.2025	0,605	0	48,44	0	47,42	47,42	0	24	0	0	68,5	55,7	12,81	0,36	0,35	-
08.09.2025	0,207	0	25,45	0	24,98	24,98	0	24	0	0	62,1	54,3	7,85	0,51	0,49	-
09.09.2025	0,604	0	45,2	0	44,21	44,21	0	24	0	0	68,5	54,9	13,66	0,51	0,49	-
10.09.2025	0,593	0	45,56	0	44,55	44,55	0	24	0	0	68,8	55,5	13,31	0,51	0,49	-
11.09.2025	0,558	0	44,52	0	43,55	43,55	0	24	0	0	68,3	55,5	12,79	0,51	0,49	-
12.09.2025	0,601	0	44,3	0	43,35	43,35	0	24	0	0	68,6	54,8	13,85	0,51	0,49	-
13.09.2025	0,572	0	47,54	0	46,54	46,54	0	24	0	0	68,8	56,4	12,36	0,51	0,49	-
14.09.2025	0,639	0	46,54	0	45,52	45,52	0	24	0	0	68,5	54,5	14,02	0,51	0,49	-
15.09.2025	0,569	0	40,07	0	39,17	39,17	0	24	0	0	68,4	53,9	14,53	0,51	0,5	-
16.09.2025	0,58	0	34,5	0	33,73	33,73	0	24	0	0	68,5	51,3	17,22	0,51	0,5	-
17.09.2025	0,613	0	39,55	0	38,7	38,7	0	24	0	0	68,5	52,7	15,85	0,51	0,5	-
18.09.2025	0,653	0	54,91	0	53,71	53,71	0	24	0	0	69,5	57,3	12,18	0,49	0,47	-
19.09.2025	0,676	0	56,89	0	55,63	55,63	0	24	0	0	69,9	57,7	12,2	0,44	0,41	-
20.09.2025	0,651	0	49,89	0	48,76	48,76	0	24	0	0	71,2	57,9	13,32	0,44	0,41	-
21.09.2025	0,624	0	47,98	0	46,88	46,88	0	24	0	0	71,3	58	13,36	0,44	0,41	-
22.09.2025	0,624	0	51,34	0	50,17	50,17	0	24	0	0	70,7	58,3	12,4	0,44	0,41	-
23.09.2025	0,658	0	52,36	0	51,17	51,17	0	24	0	0	71,1	58,2	12,92	0,43	0,4	-
Итого:	18,819	0	1448,36	0	1416,23	1416,23	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,819															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	655,149	34501,8	0	33684,04	33684,04	0
23.09.2025	673,968	35950,16	0	35100,27	35100,27	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 8:07:04