

#95085#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7031
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272078
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2024	0,661	0	55,62	0	54,36	54,36	0	24	0	0	70,8	58,6	12,19	0,53	0,43	-
02.09.2024	0,629	0	54,83	0	53,63	53,63	0	24	0	0	70,6	58,8	11,76	0,52	0,43	-
03.09.2024	0,656	0	54,34	0	53,13	53,13	0	24	0	0	70,8	58,4	12,33	0,52	0,43	-
04.09.2024	0,652	0	56,19	0	54,93	54,93	0	24	0	0	70,4	58,5	11,87	0,52	0,43	-
05.09.2024	0,649	0	54,39	0	53,16	53,16	0	24	0	0	70,7	58,5	12,2	0,53	0,43	-
06.09.2024	0,626	0	53,06	0	51,86	51,86	0	24	0	0	70,6	58,6	12,04	0,53	0,43	-
07.09.2024	0,638	0	52,74	0	51,57	51,57	0	24	0	0	70,8	58,4	12,37	0,53	0,43	-
08.09.2024	0,641	0	54,8	0	53,58	53,58	0	24	0	0	70,4	58,5	11,95	0,53	0,43	-
09.09.2024	0,621	0	52,15	0	50,99	50,99	0	24	0	0	70,8	58,6	12,18	0,53	0,43	-
10.09.2024	0,669	0	54,4	0	53,19	53,19	0	24	0	0	70,8	58,2	12,56	0,53	0,43	-
11.09.2024	0,641	0	66,9	0	65,49	65,49	0	24	0	0	68,7	58,9	9,81	0,53	0,43	-
12.09.2024	0,643	0	54,15	0	52,97	52,97	0	24	0	0	70,6	58,5	12,12	0,53	0,43	-
13.09.2024	0,678	0	54,38	0	53,18	53,18	0	24	0	0	70,9	58,1	12,74	0,53	0,43	-
14.09.2024	0,652	0	54,8	0	53,56	53,56	0	24	0	0	70,7	58,5	12,22	0,53	0,43	-
15.09.2024	0,677	0	54,59	0	53,35	53,35	0	24	0	0	70,8	58,1	12,7	0,53	0,43	-
16.09.2024	0,675	0	57,96	0	56,68	56,68	0	24	0	0	70,6	58,7	11,9	0,53	0,43	-
17.09.2024	0,65	0	55,31	0	54,08	54,08	0	24	0	0	70,6	58,6	12,03	0,53	0,43	-
18.09.2024	0,659	0	55,94	0	54,7	54,7	0	24	0	0	70,5	58,5	12,03	0,52	0,43	-
19.09.2024	0,679	0	54,99	0	53,75	53,75	0	24	0	0	70,8	58,3	12,56	0,53	0,43	-
20.09.2024	0,67	0	55,95	0	54,71	54,71	0	24	0	0	70,7	58,4	12,26	0,53	0,43	-
21.09.2024	0,622	0	54,9	0	53,66	53,66	0	24	0	0	70,6	59	11,59	0,52	0,43	-
22.09.2024	0,718	0	60,37	0	59,02	59,02	0	24	0	0	70,6	58,5	12,11	0,52	0,43	-
23.09.2024	0,665	0	53,72	0	52,49	52,49	0	24	0	0	71	58,3	12,65	0,53	0,43	-
Итого:	15,071	0	1276,48	0	1248,04	1248,04	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,071															

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
31.08.2024	15,57	1297,09	0	1269,68	1269,68	0
23.09.2024	30,641	2573,57	0	2517,72	2517,72	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:55:19